




ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

1618 София, бул. „Цар Борис III“ № 201; тел. (02) 9696802; факс (02) 9626189; e-mail: easo@eso.bg

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**



ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автотрансформатор 200 000 kVA, 230/121/10.5 kV“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ПМО-4712/14.08.2017 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следните въпроси:

Въпрос 1: Относно транспортирането на автотрансформатора до неговия фундамент, ще има ли железопътна линия, свързваща релсите на фундамента с тези на републиканска железопътна мрежа?

Отговор 1: Няма железопътна линия, свързваща релсите на фундамента с тези на републиканска железопътна мрежа.

Въпрос 2: Ако не се предвижда как може да се осъществи от точка до точка транспорта на автотрансформаторното тяло по сухоземен път и железопътната мрежа?

Отговор 2: Съгласно Раздел I, част А, т. 2 и т. 14.1 от документацията за участие транспорта на автотрансформатора е задължение на Изпълнителя. Всеки участник сам определя трасето и начина на транспортиране на автотрансформатора до фундамента в подстанцията.

Въпрос 3: Относно охлаждането на автотрансформатора, може ли да бъде с охладителна батерия?

Отговор 3: Съгласно изискванията към охладителната система, посочени в Раздел I, част А, т. 8.6 от документацията за участие, охладителите трябва да бъдат монтирани на стената на казана. Не се допуска охлаждането на автотрансформатора да бъде с охладителна батерия.

**С уважение,
Иван Йотов
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Румен Петров

Зам. Изпълнителен Директор
пълномощник на изп. директор
съгласно пълномощно рег. № 4011 / 11.05.2015
на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара

