



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

1618 София, бул. „Цар Борис III“ № 201; тел. (02) 9696802; факс (02) 9626189; e-mail: eso@eso.bg

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

Изх. № ЦУ ПМО-5116 #2 | 04.09.2017 г.

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автотрансформатор 200 000 kVA, 230/121/10,5 kV“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ПМО-5116/01.09.2017 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следните въпроси:

Въпрос 1: Строителните дейностите свързани с фундамента, на който ще се монтира новият автотрансформатор чие задължение са на изпълнителя или на възложителя?

Отговор 1: Дейностите по изграждане на фундамента, на който ще се монтира автотрансформатора са задължение на възложителя. В документацията за обществената поръчка не са поставени изисквания към фундамента.

Въпрос 2: Електромонтажните работи по първична и вторична комутация, като присъединяване към шини 220 kV, 110 kV и 10 kV, присъединяване към релейни защити, контролери, настройки и др. чие задължение са на изпълнителя или на възложителя?

Отговор 2: Електромонтажните работи по първична и вторична комутация ще бъдат изпълнени от възложителя. В документацията за обществената поръчка не са поставени изисквания към изпълнение на електромонтажни работи по първична и вторична комутация.

Въпрос 3: В документацията е записано „Автотрансформаторът трябва да бъде проектиран, произведен и изпитан в съответствие с последните издания на следните международни стандарти и други публикации, цитирани в тези стандарти“ и са изброени като БДС EN ...

Ще се приеме ли стандарт IEC, по който е проектиран, произведен и изпитан предлагания автотрансформатор?

Отговор 3: Всички изброени стандарти БДС EN ... в Раздел I, част А, т.5 от документацията за обществената поръчка са допълнени с „или еквивалентен“.

Възложителят ще приеме всеки стандарт, различен от посочения в техническата спецификация на документацията за обществената поръчка, който е еквивалентен на изисквания. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Изискването участникът да докаже еквивалентност на предложението си е посочено в чл. 50, ал.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), както и в раздел I на документацията за обществената поръчка.

Въпрос 4: В документацията е записано „*Предлаганият автотрансформатор трябва да премине през контролни, типови и специални изпитвания в специализирана лаборатория, акредитирана по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 или еквивалентен*“.

Ако лабораторията е акредитирана по ISO 17025:2006 или IEC извън България, ще се признава ли за акредитирана?

Отговор 4: Признава се всяка лаборатория, акредитирана по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 или еквивалентен, независимо от това в коя държава е издаден документът, доказващ обстоятелството.

Въпрос 5: Тъй като е необходимо да бъдат направени предпукови измервания и да се предоставят необходимите протоколи от тях, това може ли да се извърши не от производителя, а от друга техническа организация?

Ако да, каква акредитация трябва да притежава другата техническа организация извършваща предпуковите измервания?

Отговор 5: Предпуковите измервания следва да се извършат от изпълнителя, съгласно изискването, посочено в раздел I, част А, т.14.3 от документацията за обществената поръчка.

Изпълнителят организира извършването на измерванията по своя преценка.

Възложителят не е поставил изискване за акредитация на организацията, извършваща предпуковите измервания.

С уважение,
Иван Йотов
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

