

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

Почистването на просеките включва премахване на дървета, храсти, издънки, и изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеката, както и отсичане на дървета, извън сервитутната зона, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропроводите.

Трасетата на електропроводите предвидени за почистване преобладаващо преминават през планински или пресечен терен, до част от тях липсват пътища, при което достъпа с механизация е затруднен.

Настоящите технически спецификации се отнасят за почистване/възстановяване просеки на електропроводи от преносната мрежа на РБ. Почистването/възстановяването на просеките се налага във връзка с изискванията на чл. 765 от НТЕЕЦМ и Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, чрез премахването на дървета, храсти и издънки и **изнасяне на отсечените дървета, клони, храсти, издънки, вършина, отпад, сухата дървесна маса и неизползваема дървесина извън просеката или чрез машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)**.

Сечта се извършва, съгласно изискванията на ЗГ и другите подзаконовни нормативни документи.

Предмет на настоящата обществена поръчка е почистването на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД – МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ, МЕР Перник и Кюстендил:

- с номинални напрежения 60, 110, 220 и 400kV
- с една или две тройки на стълбовна линия;
- разположение на фазовите проводници – всички възможни.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД, МЕР София област, МЕР Перник”

Обособена позиция № 2 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД, МЕР София област, МЕР Кюстендил”

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД, МЕР София област, МЕР Перник”.

1.МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на ВЛ 400 kV „Люлин-Рударци”, ВЛ 220 kV „Струма-Студена”, ВЛ 220 kV „Струма- Житен”, ВЛ 110 kV „Ерма”, ВЛ 110 kV „Кралев дол” и ВЛ 110 kV „Елица”, обслужвани от ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ - АРГ Перник. Видът на терена е хълмист, планински, полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

2.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие “Общински гори”, необходими за издаване на разрешителното за сеч. Срокът за получаване на поне едно разрешително за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите спецификации за почистване на просеки е до 15 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на първото разрешително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1, с който Възложителят предава на Изпълнителя трасетата на

просеките на всички въздушни електропроводни линии и да започне работа по изпълнение на Договора.

Максималният срок за цялостното изпълнение на поръчката е посочен в поканата за участие и започва да тече от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на Изпълнителя, до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

3.ОПИС на количествата за възстановяване на просека:

1.ВЛ 400 kV „ Люлин-Рударци“ - от ст.№110 до ст.№111; от ст.№111 до ст.№112.

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	20
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	15
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	15
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	5
2.	Рязане на дървета с d на пъна от 14 до 22см, кастрене на клоните и разкрояване на окастрените стъбла на обли сортименти и извоз на облите сортименти до временен склад	бр	105

2. ВЛ 220 kV „Струма-Студена“ - от ст. №106 до ст. № 107

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	7,2
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	3,2
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	3,2
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	4

3. ВЛ 220 kV „Струма -Житен“ - от ст. № 107 до ст. № 108;от ст.№108 до ст. № 109; от ст. № 132 до ст. № 133; от ст. № 133 до ст. № 134.

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	37
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	30
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	30
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	7

4. ВЛ 110 kV „Елица“ - от ст. №46 до ст. № 47; от ст. №47 до ст. № 48.

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	6,6
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	3,6
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	3,6
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	3

5. ВЛ 110 кV „Ерма“ - от ст. №32 до ст. № 33; от ст. №33 до ст. № 34; от ст. №76 до ст. № 77; от ст. №77 до ст. № 78; от ст. №78 до ст. № 79; от ст. №79 до ст. № 80; от ст. №80 до ст. № 81; от ст. №81 до ст. № 82; от ст. №82 до ст. № 83; от ст. №121 до ст. № 122; от ст. №122 до ст. № 123; от ст. №123 до ст. № 124.

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	41,6
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	21,6
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	21,6
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	20
2.	Рязане на дървета с d на пъна от 14 до 22см, кастрене на клоните и разкрояване на окастрените стъбла на обли сортименти и извоз на облите сортименти до временен склад	бр.	150

6. ВЛ 110 кV „Кралев дол“ - от ст.№ 18 до ст. № 19; от ст. №23 до ст. №24; от ст. №27 до ст. №28 .

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	5
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	3
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	3
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	2
2	Рязане на дървета с d на пъна от 14 до 22см, кастрене на клоните и разкрояване на окастрените стъбла на обли сортименти и извоз на облите сортименти до временен склад	бр.	50

Забележка:

Общите количества за почистване на просеките (ръчно + машинно) са дадени в таблиците за всеки един електропровод (поз. 1).

В зависимост от спецификата на трасето на всеки един електропровод, Изпълнителят по своя преценка може да почисти с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) по-голямо или по-малко количество от посоченото в

таблиците за всеки един електропровод (поз.1.2.), за сметка на ръчно почистване, като общото количество (ръчно + машинно) не се променя.

Независимо от възможността за промяна на количествата за машинно почистване на просеките на всеки един електропровод, Изпълнителят е длъжен да почисти минимум 41 дка с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.), като сумарно количество от всички електропроводи.

Б. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД, МЕР София област, МЕРП Кюстендил”.

1.МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на ВЛ 400 кV „Джерман-Осогово”, ВЛ 110 кV „Пчелинци”, 110 кV „Кадин мост”, 110 кV „Брегалница”, 110 кV „Белчин”, 110 кV „Кършия-Баланово”, 60 кV „Коцана”, 60 кV „Калин-Каменица”, се обслужват от ЕСО – ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ, МЕРП КЮСТЕНДИЛ – АРГ Кюстендил. Видът на терена е хълмист, планински, полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

2.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие “Общински гори”, необходими за издаване на разрешителното за

сеч. Срокът за получаване на поне едно разрешително за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите спецификации за почистване на просеки е до 15 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на първото разрешително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1, с който Възложителят предава на Изпълнителя трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии и да започне работа по изпълнение на Договора.

Максималният срок за цялостното изпълнение на поръчката е посочен в поканата за участие и започва да тече от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на Изпълнителя, до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

3.ОПИС на количествата за възстановяване на просека:

1. ВЛ 400 кV „ Джерман-Осогово“ - от ст.№100 до ст.№155

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	101,5
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	81,5
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	81,5
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	20

2. ВЛ 110 кV „ Пчелинци“ - от ст.№11 до ст.№44

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	59,5
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	53,5
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	53,5
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	6

3. ВЛ 110 kV „ Кадин мост“ - от ст.№13 до ст.№16

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	10
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	6
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	6
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	4

4. ВЛ 110 kV „ Брегалница“ - от ст.№3 до ст.№13

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	8,5
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	8,5
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	8,5
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	0

5. ВЛ 110 kV „ Белчин“ - от ст.№44 до ст.№114

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	112,8
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	92,8
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката.	дка	92,8
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	20

6. ВЛ 110 kV „ Кършия-Баланово“ - от ст.№11 до ст.№28

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	12
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	12
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	12

1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	0
------	---	-----	---

7. ВЛ 60 kV „ Коцана“ - от ст.№4 до ст.№35

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	25,2
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	25,2
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	25,2
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	0

8. ВЛ 60 kV „ Калин-Каменица“ - от ст.№3 до ст.№21

№	вид дейност	мярка	кол-во
1.	Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	12,6
1.1.	Ръчно почистване:		
1.1.1.	Рязане на храсти и издънки	дка	12,6
1.1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката.	дка	12,6
1.2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	0

Забележка:

Общите количества за почистване на просеките (ръчно + машинно) са дадени в таблиците за всеки един електропровод (поз. 1).

В зависимост от спецификата на трасето на всеки един електропровод, Изпълнителят по своя преценка може да почисти с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) по-голямо или по-малко количество от посоченото в таблиците за всеки един електропровод (поз.1.2.), за сметка на ръчно почистване, като общото количество (ръчно + машинно) не се променя.

Независимо от възможността за промяна на количествата за машинно почистване на просеките на всеки един електропровод, Изпълнителят е длъжен да почисти минимум 50 дка с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.), като сумарно количество от всички електропроводи.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

При изпълнение на дейностите по почистване на просеките не се предвижда доставката на материали.

1. Нормативни документи при изпълнение на поръчката.

Възложената работа, следва да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ) – глава 36, Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ) - Чл. 622, Наредба № 16 от 2004г. за сервитутите на енергийните обекти, Закон за горите - чл. 67, чл. 139, ал. 1, Наредба № 8 за сечите в горите, Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, НАРЕДБА № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, Правилника за безопасност и здраве при

работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

2. Общи технически изисквания за изпълнение на поръчката

Ширината на просеката се определя съгласно т. 9 от Приложение № 1 към чл. 7, ал.1, т.1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят трябва да спазва нормативно установените изисквания регламентирани в Закона за горите, Наредба 8/05.08.2011 г. за сечите в горите и други законови и подзаконови нормативни документи, имащи отношение към предмета на настоящата поръчка.

Основните дейности, предвидени да се извършат са:

- Рязане на дървета;
- Рязане на храсти и издънки;
- Кастрене на клоните по цялата обиколка на отсечените стъбла - премахване на клоните по цялата обиколка на отсечените стъбла;
- Разкрояване на окастрените стъбла на обли сортименти - получаване на обли сортименти с определени размери от окастрените стъбла;
- Извоз на облите сортименти до временен склад;
- Сортиране и рампиране на облите сортименти на временен склад – нареждане на дървените материали на фигури върху подложки на отцедливи места;
- Почистване на сечището – изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката;

За извършване на дейностите по почистване на просеките, трябва:

- Да е издадено позволително за сеч, включително и при сеч без материален добив;
- Да се сече само в границите на определеното сечище, съгласно позволителното за сеч;
- Дърветата да се повалят така, че да пазят от задръстване пътищата, реките, каналите, граничните линии, просеките и др.;
- Да се отсичат всички дървета и храсти, без оглед на дървесния вид, качеството на дървесината, теренните условия, без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за сеч в границите на определеното сечище;
- Когато при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на други стоящи на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от изпълнителя по подходящ начин;
- При неизпълнение на правилата за сеч и извоз, не почистване на сечището по реда, посочен в технологичния план и позволителното за сеч или когато не се спазват други изисквания сечта може да бъде временно спряна до отстраняване на нарушенията;
- При рязане на гъсти храсти (без добра видимост в основата им), рязането да се извършва на по-голяма височина, до осигуряване на видимост в основата им и след това се реже ниско до земята;
- Отсечените клони, храсти и издънки да се изнасят извън просеката и да се събират по начина указан в позволителното за сеч;
- Почистването да се извършва по начин, който не уврежда подраства и не затруднява възобновителния процес извън сервитута на ВЛ;
- Почистването на сечищата се извършва едновременно с провеждането на сечта;
- Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
- При поваляне на дърветата задължително да се спазват правилата за безопасна работа;
- Да се спазват изискванията за безопасна работа по ВЛ.

Непосредствено преди започване на работата Възложителят предава обекта на Изпълнителя с подписване на предавателно - приемателен протокол (приложение № 1) съдържащ информация за достъп до обекта, граници на обекта и условия за извършване на работата.

Достъпът до горските територии и движението по горските пътища се осъществява, съгласно изискванията на ЗГ и Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Възложителят предоставя на Изпълнителя информация за обема и видовете работа, свързани с предмета на поръчката.

След сключване на договора Изпълнителя е длъжен да получи позволително за сеч за изпълнение предмета на поръчката.

Изпълнителят е длъжен да постави информационни табели по реда на чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно утвърдените от МЗХ образци (приложение № 2).

Ако за извършване на дейностите по почистване на просеките е необходимо маркиране и изготвяне на съпровождащите дейността документи (сортиментна ведомост, карнет – опис, технологичен план, позволително за сеч, разрешително за достъп, протокол за освидетелстване на сечище, план-извлечение, протокол за отсичане на дървета създаващи опасност за нормално функциониране на електропровода и др.), същите се извършват от Изпълнителя.

Изпълнителят предава на собственика на горската територия добитата и наредена на временен склад дървесина в присъствието на представител на възложителя с подписването на тристранен предавателно – приемателен протокол (възложителя, изпълнителя и собственика на горската територия).

3.Безопасност на труда

Изпълнението на просеките, следва да се извършва в съответствие с изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи – глава 3б, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Едновременно с подписване на договора за изпълнение се сключва и споразумение за безопасни и здравословни условия на труд в системата на ЕСО ЕАД.

Преди започване на работата Изпълнителя следва да предостави на Възложителя заповед за командироване и копие от удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, на лицата, ангажирани с изпълнение на поръчката.

Възложителят е длъжен да проведе първоначален инструктаж.

Ежедневно, преди започване на работа, изпълнителят провежда инструктаж на работното място, като се изяснява и спецификата на дейностите, които ще се извършват.

Възложителят предава обекта на Изпълнителя с подписване на протокол, в който са описани мерките за безопасност, в т.ч. и участъците, където е необходимо изключване на напрежението.

Изсичане на дървета по трасето на ВЛ се извършва с издаване на наряд от възложителя, когато при изсичането има опасност от падане на дърво върху проводниците. Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка необходимите лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО) на наетите от него работещи лица за изпълнение предмета на поръчката.

При работа с моторни триони и помощна механизация е необходимо да се спазват следните изисквания:

- Всички транспортни средства, колесните трактори и транспортно-технологичните машини, движещи се по републиканската пътна мрежа, трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба за безопасност при движение по пътищата;

- Всички използвани машини, съоръжения и инструменти задължително трябва да бъдат изправни, да преминават редовно на предписаните от производителя периодични прегледи и да се експлоатират, съгласно инструкциите по безопасност на труда;

- За работа в горите с механизано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред;

- Забранява се използването на бензиномоторни триони за едновременно рязане (нарязване) на няколко тънки стъбла (материали), без предварителното им групиране и укрепване (превързване);
- Забранява се кастрене с бензиномоторни триони на стоящи дървета на височина, по-голяма от височината на раменете на работника, както и за работа в короните на стоящи дървета;
- Забранява се груповото поваляне на дървета, използвайки падането на едно дърво върху друго;
- Забранява се работата на две и повече отделни групи работници при поваляне на дърветата в опасна близост една от друга на разстояние по-малко от 50 м;
- Забранява се исичане на дървета при гъста мъгла, силен вятър, гръмотевични бури и през ноща.(чл.416 ал. 2 и 3 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

Изпълнителят се задължава при изпълнение на дейностите да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на сервитута, както и да не създава излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, независимо дали те са собственост на Възложителя, или което и да било друго лице. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка. Произтичащите от това претенции, щети, разходи, такси и парични задължения са за сметка на Изпълнителя.

Възложителят няма да носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които при изпълнение предмета на поръчката е предизвикана злополука на което и да е физическо лице или е нанесена вреда на каквото и да е имущество.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащото трудово законодателство, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд за опазване на околната среда, както и на тези, свързани с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

4. Пожарна безопасност

Тракторите, транспортните средства, машините и съоръженията, работещи в горите трябва да бъдат комплектовани с изправни противопожарни средства. Зареждането на тракторите, машините, агрегатите и инструментите с гориво се извършва на определените пожарообезопасени места, при спазване на съответните противопожарни мерки и изисквания. Зареждането се извършва само при неработещ двигател. Работата да се извършва при спазване на Наредба № Из – 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Персоналът на Участника, който ще работи на обекта, трябва да бъде инструктиран в съответствие с изискванията на раздел III от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електропровода.

5. Опазване и възпроизводство на околната среда

Персоналът на Участника, трябва да изнесе встрани от трасето изсечените храсти, дървета и клони след приключване на работата по съответния участък, както и ежедневно да почиства битовите и технологични отпадъци. Транспортната техника, напускаща обекта, да се почиства с оглед да не се замърсява пътната мрежа.

Да опазва околната среда (прилежащите територии в и извън обекта) по време на изпълнение на поръчката.

Едновременно със сечта, да извършва почистване на сечището от отпадъците. Към отпадъците се причисляват: кори, трески, вършина, пластмасови и метални отпадъци.

Отпадъци с различен произход от естествения за насаждението се събират и извозват до контейнери за сметосъбиране.

6. Други изисквания

Обезпечаването на обекта с техника за изпълнение на предмета на договора, е задължение на Изпълнителя. Техниката трябва да отговаря на изискванията от квалификационната система и нормативната база. Изпълнението на предмета на поръчката се извършва от персонал със съответната квалификация и опит.

Приложение № 1

ПРЕДАВАТЕЛНО – ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №.....