

## РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

#### 1. Предмет на поръчката:

Доставка на предпазители, предназначени за обекти на ЕСО ЕАД, необходими при ремонт и поддръжка на преносната мрежа.

#### 2. Обем на поръчката.

Обемът на доставката е даден в Таблица 1 от настоящата документация.

Място на доставка – склад на Възложителя, гр. Варна, кв. "Възраждане", бул. „Трети март”, подстанция „Варна Север”.

#### 3. Стандарти

Материалите трябва да отговарят на действащите български и европейски стандарти и норми, съобразени с предложените материали в Квалификационната система(КС).

#### 4. Технически характеристики

Предлаганите материали трябва да отговарят на техническите спецификации, посочени в Квалификационната система (КС), както и да отговарят на характеристиките дадени в Таблица 1.

#### 5. Гаранционен период

Участникът трябва да гарантира работа на материалите от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка до изтичане на съответния гаранционен срок – не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца. При отклонения или дефекти стоките трябва да бъдат подменяни във възможно най-кратък срок, съобразно Квалификационна система (КС).

Таблица 1

Поз. №	Описание на материал в SAP	ОМЕ	К-во	Технически изисквания
1	ОБУВКА КАБЕЛНА Cu /1,5-2,5mm <sup>2</sup> /, изолирана, с кръгъл отвор за винт М4	БР	100 000	Обувка кабелна - медна, за изолиран многожилен проводник със сечение 1,5-2,5mm <sup>2</sup> ; изолирана; с кръгъл отвор за Ø4(винтМ4) и външен габаритен размер на контактната част на обувката с отвора макс. Ø8mm.