



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ПРЕНΟΣ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ

1360 София, бул. "Европа" №2; тел: (02)8121801; факс: (02)8121840; e-mail: eso@sfo.eso.bg

РЕШЕНИЕ

№ МЕР-СФО-ЗАП-1332

София 20.12 2019 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № МЕР-СФО-ЗАП-1178/14.11.2019 г. за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на антикорозионно покритие на трансформатори в подстанции на МЕР София област /Марек, Калища, Радомир/“, реф. № МЕР-СФО/2019/058, обявена с Решение № МЕР-СФО-ЗАП-1105/29.10.2019 г., чрез използване на създадената Квалификационна система /КС/ с предмет: „Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа“, Обособена позиция № 1 - СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР София град, МЕР София област, МЕР Благоевград, открита с Решение № 205 от 21.02.2017 г. на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД и вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 01379-2017-0012.

О Б Я В Я В А М:

Класираните участници, определения за изпълнител и отстранените участници в процедура с предмет: „Възстановяване на антикорозионно покритие на трансформатори в подстанции на МЕР София област /Марек, Калища, Радомир/“, както следва:

I. Класираните участници в процедурата :

На I-во място: ЕТ "ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" с предложена цена **38 653,20** (тридесет и осем хиляди шестстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки) лв., без ДДС;

На II-ро място: "ВЕНИ-97" ЕООД с предложена цена **42 677,70** (четиридесет и две хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и седемдесет стотинки) лв., без ДДС.

II. Участникът: ЕТ "ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ", класиран на първо място, за изпълнител на поръчката.

III. Отстранени участници и мотивите за тяхното отстраняване:

1. "СТЕНЛИ 03" ЕООД - участникът се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

В техническото предложение на участника, съгласно т. 3.1. „б“ от образеца на техническо предложение в документацията не е представена графичната част на план-графика за изпълнение на поръчката, включваща линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмета на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.

2. "ВАЯНА" ЕООД - участникът се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Съгласно раздел I, т. V (Изисквания към изпълнението на антикорозионната система), т. 2 (Крайно /последно/ покритие), от техническите изисквания в документацията, изискването за крайно покритие на трансформаторите да бъде с цвят ЕМАЙЛЛАК СИВ – RAL 7040 без метални включвания, а крайното покритие на заземителите и релсите да бъде в цвят черен - RAL 9004.

В техническото си предложение т. 5.2 (предлагана система за антикорозионна защита), Таблица 1, участникът е предложил за изпълнението си крайно покритие на трансформаторите „емайллак сребърен феролит“ в химическия състав на който има метални включвания - алуминиева паста и боя с цвят RAL 9004, която не отговаря на изискванията.

В техническото си предложение т. 5.2 (предлагана система за антикорозионна защита), Таблица 1, участникът е предложил за изпълнението си крайно покритие на заземителите и релсите „емайллак сребърен феролит“.

3. "ПАРТРЕЙД“ ООД - участникът се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Съгласно раздел I, т. V (Изисквания към изпълнението на антикорозионната система), т. 2 (Крайно /последно/ покритие), от техническите изисквания в документацията, изискването за крайно покритие на трансформаторите да бъде с цвят ЕМАЙЛЛАК СИВ – RAL 7040, а крайното покритие на заземителите и релсите да бъде в цвят черен - RAL 9004.

В техническото си предложение т. 5.2 (предлагана система за антикорозионна защита), Таблица 1, участникът е предложил за изпълнението си крайно покритие на трансформаторите цвят „естествения цвят на покритието“.

В техническото си предложение т. 5.2 (предлагана система за антикорозионна защита), Таблица 1, участникът е предложил за изпълнението си крайно покритие на заземителите и релсите цвят RAL 6021.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №18.

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата, като в деня на изпращането му, същото да се публикува в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile, под вътрешен рег. № МЕР-СФО/2019/058.

ДИМИТЪР Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП **ДИМИТРС** Заличено по чл. 36а, ал.3 от ЗОП
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ,

Пълномощно № 1476/15.05.2018 г. на изпълнителния
директор на ЕСО ЕАД, заверено от нотариус
Валентина Василева с рег. № 320 на Нотариалната камара

