

ЕСО ЕАД, МЕР Монтана
гр. Монтана 3400
ул. „Ал. Стамболийски“, № 45

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на моторни задвижвания за разединители 110 kV”

От „ЕЛЕКТРОИМПЕКС ЕНТЪРПРАЙЗ“ ЕООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е 90 (словом: ДЕВЕТДЕСЕТ ДНИ) (не повече от 90 /деветдесет/) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила до датата на предаване с приемо-предавателен протокол на моторните задвижвания и всички необходими части и детайли (щанги, предавки, планки, крепежни елементи и др.) за куплиране на задвижването към съществуващите разединители.

2. Гаранционен срок на моторните задвижвания - 24 /словом: ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ / месеца /не по-малко от 24 месеца/ месеца, считано считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

3. Прилагаме следните попълнени таблици и документи:

3.1. Техническите и функционални характеристики на предлаганите от нас моторни задвижвания за разединители 110 kV са посочени в следната таблица:

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални технически параметри	Предложение
1	2	3	4	5
1	Вид		моторно; ръчно	моторно; ръчно
2	Тип - означение		да се посочи	ПД-14П-04УХЛ1 ПД-14П-05УХЛ1
	Моторно задвижване			
	- номинално захранващо напрежение	V DC	220	220
4	- номинална мощност	W	да се посочи	180
5	- пусков ток	A	да се посочи	8
6	- време за една операция на задвижването	s	да се посочи	10
	- номинален въртящ момент на изх. вал	Nm	≥ 800	800

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

	Ръчно задвижване			
7	- брой обороти за една операция	rpm	да се посочи	22
8	- изисквана сила	N	< 150	60
	Контактна система			
9	- брой нормално отворени контакти	бр.	≥ 16	16
10	- брой нормално затворени контакти	бр.	≥ 16	16
11	- номинален продължителен ток	A DC	≥ 10	10
12	- комутационна способност при 220 V DC	A	да се посочи	2
	Оцветяване на кутията			
13	- за задвижване на главните ножове		RAL 7032	RAL 7032
14	- за задвижване на заземителните ножове		RAL 3020	RAL 3020
15	Степен на защита на кутията	-	IP55	IP65
16	Степен на антикорозионна защита	год.	≥ 15	15
17	Брой на нагревателите 220 VAC	бр.	да се посочи	3
18	Мощност на нагревателите	W	да се посочи	25 + 2 x 100
19	Брой, тип и размери на шуцерите за окабеляване на кутията	-	4 бр.	5 бр., PG 36
20	Изпитвателно напрежение на вторичните вериги	kV	≥ 2	2
21	Клас на механична издръжливост		M1	M1
22	Максимална дължина на задвижващия вал	mm	1500	1500
23	Тегло на задвижването	kg	да се посочи	57
24	Резервни части	компл.	Описани в т. 8	Описани в т. 8

3.2. Протоколи от всички видове типови изпитвания на съоръжението, извършени в специализирана лаборатория, акредитирана по изискванията на БДС EN ISO 17025;

3.3. Схема с габаритните размери на задвижването и вътрешна схема (разгъната и монтажна) на задвижващия механизъм;

3.4. Списък на всички използвани при разработването и изпитването стандарти;

3.5. Инструкция за монтаж, експлоатация и обслужване на съоръжението, на български език;

3.6. Указания за съхранението на съоръженията на склад, на български език;

3.7. Щанги и механизми за куплиране на моторното задвижване към съществуващата конструкция на разединителите и заземителните ножове.

3.8. Списък на резервните части с които ще бъде окомплектована доставката;

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Забележка:

1. Всички представени от участника копия на изискваните по-горе документи трябва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала“.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Дата: 15.11.2019

Подпис и печат:..... Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП.....

ХРИСТО ИСФИДАНОВ
(име и фамилия)

УПРАВИТЕЛ

(длъжност на представляващия участника)



Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП