


ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие във вътрешно конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на КРУ в п/ст Острова“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с постъпило с вх.№ ЕСО-ПД-404/02.03.2020 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие във вътрешно конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на КРУ в п/ст Острова“, Ви предоставям отговори на следните въпроси:

Въпрос № 1 на заинтересовано лице:

В II. Технически спецификации от документацията на поръчката в т.4.1.1 е написано: На 34 броя КРУ 20 kV се сменят контактни челюсти, а видно от количествената сметка т.II. Ремонт на КРУ и въвеждане в експлоатация, т.1. Ремонт първична комутация на КРУ, т.1.1 и т.1.2 ще се офертира смяната на контактни челюсти на 32 бр. КРУ.

Моля, да ни отговорите при наличните разминавания между Техническите спецификации и количествената сметка от ценовото предложение, как да процедираме?

Отговор на Възложителя:

Ще се подменят контактните челюсти на 32 броя КРУ, така както е записано в количествената сметка, посочена в раздел I. Технически спецификации, т.I. Пълно описание предмета на поръчката, в т. т.II. Ретрофит на КРУ и въвеждане в експлоатация, т.1. Ремонт първична комутация на КРУ, в т.1.1 и т.1.2 и идентичните точки от раздел IV. Образци на документите от офертата, в образца на Ценово предложение за изпълнение на поръчката от приложенията към поканата за участие. Записаният текст в т.4.1.1 от т. II. Технически спецификации от раздел I. Технически спецификации от приложенията към поканата за участие: „На 34 броя КРУ 20 kV се сменят контактни челюсти“ да се чете: „На 32 броя КРУ 20 kV се сменят контактни челюсти“.

Въпрос № 2 на заинтересовано лице:

В II. Технически спецификации от документацията на поръчката в т.4.1.1 е написано: На количките КРУ № 1 „Мерене I-III Секция“ и КРУ № 2 „Мерене II-IV Секция“ да се

монтират високоволтови предпазители и съществуващите НТ, но същите дейности липсват в количествената сметка от ценовото предложение.

Моля, да ни отговорите при наличните разминавания между Техническите спецификации и количествената сметка от ценовото предложение, как да процедираме?

Отговор на Възложителя:

Монтажът на високоволтовите предпазители на количките на КРУ № 1 „Мерене I-III Секция“ и КРУ № 2 „Мерене II-IV Секция“ се включва като дейност в количествената сметка, посочена в раздел I. Технически спецификации, т.1. Пълно описание предмета на поръчката, в т. т. II. Ретрофит на КРУ и въвеждане в експлоатация, т.1. Ремонт първична комутация на КРУ, в т.1.2 и идентичната точка от раздел IV. Образци на документите от офертата, в образца на Ценово предложение за изпълнение на поръчката от приложенията към поканата за участие, като съществуващите напреженови трансформатори остават на сегашните си места. Записаният текст в т.4.1.1 от т. II. Технически спецификации от раздел I. Технически спецификации от приложенията към поканата за участие: „На количките КРУ № 1 „Мерене I-III Секция“ и КРУ № 2 „Мерене II-IV Секция“ да се монтират високоволтови предпазители и съществуващите НТ“ да се чете: „На количките КРУ № 1 „Мерене I-III Секция“ и КРУ № 2 „Мерене II-IV Секция“ да се монтират високоволтови предпазители, като съществуващите НТ остават на сегашните си места“.

С уважение

Димитър Даскалов
ЗАМ.РЪКОВОДИТЕЛ, МЕР ПЛОВДИВ

(Пълномощник на Изпълнителния директор
съгласно пълномощно рег. № 5828/09.07.2018 г.
на Нотариус В. Василева № 320 на
Нотариалната камара при РС София)

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП
Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП