

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНΟΣ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

ДОКЛАД

За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № МЕР-БС-ЗАП-304/25.02.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Доброселец"**“, открита с Решение № МЕР-БС-ЗАП-198/05.02.2020 г., чрез използване на създадената Квалификационна система (КС) с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив, открита с Решение № 205/ 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 на 24.02.2017 г.

Състав на комисията:

Председател: Константин Казаков – ръководител сектор ЕПВН, МЕР Бургас

и членове: 1. Венелин Вълев – инженер пренос ел. енергия, ПиР ЕПВН, сектор ЕПВН, МЕРП Ямбол;

2. Илиана Иванова – счетоводител, оперативен, с-р "Счетоводство", МЕР Бургас;

3. Венцислава Мавродиева – юриконсулт, МЕР Бургас;

4. Димитър Желязков – инженер пренос ел. енергия, инвестиционна и ремонтна дейности, сектор "Организация ИРД", МЕР Бургас.

Действията на комисията са обективирани в протоколите от работата ѝ, неразделна част от настоящия доклад.

I. Участници в процедурата

За участие в процедурата бяха поканени всички лица, отговарящи на условията, посочени в т. 5 и т. 6.1 на Раздел V. "Общи условия за поръчките, които ще бъдат възлагани чрез квалификационна система" от Правила и критерии за създаване на КС, от документацията по КС, посочени в обявлението в раздел III.1.9.т.3. с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив и притежаващи удостоверение от Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на обекти от III-та група, трета и/или по-висока категория, както следва:

1. "ВЕНИ - 97" ЕООД	ЕИК 128019502
2. "ЕМУ" АД	ЕИК 835013079
3. "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД	ЕИК 114646733
4. СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ"	ЕИК 107022580
5. "ВАЯНА" ЕООД	ЕИК 119633370

Оферти представиха следните участници:

1. СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ"	– вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#1/13.02.2020 г.
2. "ВАЯНА" ЕООД	– вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#2/20.02.2020 г.
3. "ЕМУ" АД	– вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#3/21.02.2020 г.
4. "ВЕНИ - 97" ЕООД	– вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#4/21.02.2020 г.
5. "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД	– вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#5/21.02.2020 г.

II. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник:

на I-во място: СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 41 775,70 лв. (четиридесет и една хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и 70 ст.) без ДДС;

на II-ро място: "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 41 864,40 лв. (четиридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и 40 ст.) без ДДС;

на III-то място: "ЕМУ" АД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 41 911,25 лв. (четиридесет и една хиляди деветстотин и единадесет лева и 25 ст.) без ДДС;

на IV-то място: "ВЕНИ - 97" ЕООД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 41 914,60 лв. (четиридесет и една хиляди деветстотин и четиринадесет лева и 60 ст.) без ДДС.

III. Предложение за отстраняване на участници:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД. В частта техническото описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита е записано, че ще се използва:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;

- грунд защитен с МІОХ – дебелина на слоя сухо ~ 30-50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;

- емайллак сребърен феролит – дебелина на слоя сухо ~ 25 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, в която изискване на Възложителя е да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

Офертата на участника в частта „Техническо предложение“ не отговаря на поставените от Възложителя изисквания.

Предвид горната констатация, комисията предлага участника "ВАЯНА" ЕООД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП със следните

Мотиви: Участникът "ВАЯНА" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. В техническото предложение, съдържащо описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита е записано, че ще се използва:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;

- грунд защитен с МІОХ – дебелина на слоя сухо ~ 30-50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;
- емайллак сребърен феролит – дебелина на слоя сухо ~ 25 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел І: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, в която изискване на Възложителя е да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

Настоящият доклад, изготвен на 16.03.2020 г. се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията.

Приложение:

1. Протокол № 1 от работата на комисията, съставен на 25.02.2020 г.
2. Протокол № 2 от работата на комисията, съставен на 16.03.2020 г.

Комисия:

Председател:
Константин Казаков

Regламент (ЕС)
"2016/679"

Членове: 1. Венелин Вълев

Regламент (ЕС)
"2016/679"

2. Илиана Иванова

Regламент (ЕС)
"2016/679"

3. Венцислава Мавродиева

Regламент (ЕС)
"2016/679"

4. Димитър Желязков

Regламент (ЕС)
"2016/679"

Утвърдил:

ВЕЛИЧКО КИСЕЛКОВ
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР БУРГАС

Regламент (ЕС)

"2016/679"

пълномощник на изп. директор, съгласно пълномощно № 1609/14.01.2019 г.,
нот. заверено с рег. № 347/14.01.2019 г. на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара

Дата: 17.03.2020 г.



ДИРЕКЦИЯ ПРЕНΟΣ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

ПРОТОКОЛ № 1

От дейността на комисия, назначена със Заповед № МЕР-БС-ЗАП-304/25.02.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Доброселец"“**, открита с Решение № МЕР-БС-ЗАП-198/05.02.2020 г., чрез използване на създадената Квалификационна система (КС) с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив, открита с Решение № 205/ 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 на 24.02.2017 г.

Състав на комисията:

Председател: Константин Казаков – ръководител сектор ЕПВН, МЕР Бургас

и членове: 1. Венелин Вълев – инженер пренос ел. енергия, ПиР ЕПВН, сектор ЕПВН, МЕРП Ямбол;

2. Илиана Иванова – счетоводител, оперативен, с-р "Счетоводство", МЕР Бургас;

3. Венцислава Мавродиева – юрисконсулт, МЕР Бургас;

4. Димитър Желязков – инженер пренос ел. енергия, инвестиционна и ремонтна дейности, сектор "Организация ИРД", МЕР Бургас.

На 25.02.2020 г. от 10:00 часа комисията проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Доброселец"“**.

Комисията започна работа, след като Председателят предостави постъпилите оферти от деловодството с приложен протокол и справка за дата и час на постъпването им от следните участници:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#1/13.02.2020 г. |
| 2. "ВАЯНА" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#2/20.02.2020 г. |
| 3. "ЕМУ" АД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#3/21.02.2020 г. |
| 4. "ВЕНИ - 97" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#4/21.02.2020 г. |
| 5. "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-200#5/21.02.2020 г. |

В съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), всички членове на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси с участниците в процедурата, както и декларации за предотвратяване на тръжни манипулации.

В обявения час за отваряне на офертата не се явиха представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията отвори запечатаните, непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, оповести съдържанието им и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във всяка от тях. Всички членове на комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците.

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа, като разгледа офертите и провери тяхното съответствие с изискванията на възложителя. Комисията констатира следното:

1. Участникът СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение и потвърждение на техническата спецификация, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията допуска участника СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ от неговата оферта.

2. Участникът "ВАЯНА" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение и потвърждение на техническата спецификация.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД. В частта техническото описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита е записано, че ще се използва:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;
- грунд защитен с МІОХ – дебелина на слоя сухо ~ 30-50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;
- емайллак сребърен феролит – дебелина на слоя сухо ~ 25 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, в която изискване на Възложителя е да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

Офертата на участника в частта „Техническо предложение“ не отговаря на поставените от Възложителя изисквания.

Предвид горната констатация, комисията предлага участника "ВАЯНА" ЕООД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП със следните

Мотиви: Участникът "ВАЯНА" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. В техническото предложение, съдържащо описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита е записано, че ще се използва:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;
- грунд защитен с МІОХ – дебелина на слоя сухо ~ 30-50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;
- емайллак сребърен феролит – дебелина на слоя сухо ~ 25 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в

документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, в която изискване на Възложителя е да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

Комисията не допуска участника "ВАЯНА" ЕООД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ от неговата оферта.

3. Участникът "ЕМУ" АД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение и потвърждение на техническата спецификация, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията допуска участника "ЕМУ" АД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ от неговата оферта.

4. Участникът "ВЕНИ - 97" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение и потвърждение на техническата спецификация, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията допуска участника "ВЕНИ - 97" ЕООД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ от неговата оферта.

5. Участникът "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение и потвърждение на техническата спецификация, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията допуска участника "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ от неговата оферта.

Комисията взе решение отварянето на пликите „Предлагани ценови параметри“ от офертите на допуснатите участници да се състои на адреса на възложителя гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1, ет. 3, Заседателна зала на 04.03.2020 г. от 09:30 часа.

Настоящият протокол е съставен на 25.02.2020 г.

Председател:
Константин Казаков

Regламент (ЕС)
2016/679

Членове: 1. Венелин Вълев

Regламент (ЕС)
2016/679

2. Илиана Иванова

Regламент (ЕС)
2016/679

3. Венцислава Мавродиева

Regламент (ЕС)
2016/679

4. Димитър Желязков

Regламент (ЕС)
2016/679

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНΟΣ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със Заповед № МЕР-БС-ЗАП-304/25.02.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Доброселец"“**, открита с Решение № МЕР-БС-ЗАП-198/05.02.2020 г., чрез използване на създадената Квалификационна система (КС) с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив, открита с Решение № 205/ 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 на 24.02.2017 г.

Състав на комисията:

Председател: Константин Казаков – ръководител сектор ЕПВН, МЕР Бургас

и членове: 1. Венелин Вълев – инженер пренос ел. енергия, ПиР ЕПВН, сектор ЕПВН, МЕПР Ямбол;

2. Илиана Иванова – счетоводител, оперативен, с-р "Счетоводство", МЕР Бургас;

3. Венцислава Мавродиева – юрисконсулт, МЕР Бургас;

4. Димитър Желязков – инженер пренос ел. енергия, инвестиционна и ремонтна дейности, сектор "Организация ИРД", МЕР Бургас.

I. На 04.03.2020 г. от 09:30 часа комисията проведе открито заседание за отваряне на ценовите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Доброселец"“**.

В обявения час за отваряне на ценовите предложения не се явиха представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията отвори запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по реда на постъпване на офертите на допуснатите участници и оповести ценовите предложения, както следва:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" | - 41 775,70 лв. без ДДС; |
| 2. "ЕМУ" АД | - 41 911,25 лв. без ДДС; |
| 3. "ВЕНИ - 97" ЕООД | - 41 914,60 лв. без ДДС; |
| 4. "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД | - 41 864,40 лв. без ДДС. |

Всички членове на комисията подписаха ценовите предложения на участниците.

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

II. На закрито заседание, комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници и провери дали са изготвени съгласно изискванията на възложителя. Комисията констатира следното:

1. Участникът СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" е представил ценово предложение по образец, което отговаря на посочените, в документацията за участие изисквания на възложителя.

2. Участникът "ЕМУ" АД е представил ценово предложение по образец, което отговаря на посочените, в документацията за участие изисквания на възложителя.
3. Участникът "ВЕНИ - 97" ЕООД е представил ценово предложение по образец, което отговаря на посочените, в документацията за участие изисквания на възложителя.
4. Участникът "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД е представил ценово предложение по образец, което отговаря на посочените, в документацията за участие изисквания на възложителя.

Комисията извърши проверка на предложенията на участниците, във връзка с прилагане на чл. 72 от ЗОП и установи, че няма предложение на участник, което да е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Настоящият протокол е съставен на 16.03.2020 г.

Председател:
Константин Казаков

Regламент (ЕС)
...2016/679.

Членове: 1. Венелин Вълев

Regламент (ЕС)
...2016/679..

2. Илиана Иванова

Regламент (ЕС)
2016/679/1.....

3. Венцислава Мавродиева

Regламент (ЕС)
...2016/679..

4. Димитър Желязков

Regламент (ЕС)
...2016/679..