

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНΟΣ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

РЕШЕНИЕ№ МЕР-БС-ЗАП-⁷⁰⁰Бургас,^{17.03}2020 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № МЕР-БС-ЗАП-304/25.02.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Доброселец"“**, открита с Решение № МЕР-БС-ЗАП-198/05.02.2020 г., чрез използване на създадената Квалификационна система (КС) с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив, открита с Решение № 205/ 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 на 24.02.2017 г.

I. ОБЯВЯВАМ:**I. Класираните участници:**

на I-во място: СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 41 775,70 лв. (четиридесет и една хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и 70 ст.) без ДДС;

на II-ро място: "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 41 864,40 лв. (четиридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и 40 ст.) без ДДС;

на III-то място: "ЕМУ" АД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 41 911,25 лв. (четиридесет и една хиляди деветстотин и единадесет лева и 25 ст.) без ДДС;

на IV-то място: "ВЕНИ - 97" ЕООД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 41 914,60 лв. (четиридесет и една хиляди деветстотин и четиринадесет лева и 60 ст.) без ДДС.

II. Участника СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ", класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.

III. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:

1.1. "ВАЯНА" ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП

Мотиви:

Участникът "ВАЯНА" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. В техническото предложение, съдържащо описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита е записано, че ще се използва:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;
- грунд защитен с МІОХ – дебелина на слоя сухо ~ 30-50 микрона и препоръчителна система за нанасяне;
- емайллак сребърен феролит – дебелина на слоя сухо ~ 25 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, в която изискване на Възложителя е да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.

Адрес: гр. София, бул. „Витоша” №18.

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1. т. 7, б. "а" от ЗОП

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата, като в деня на изпращането му, същото да се публикува в Профила на купувача на ЕСО ЕАД на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ay8rSjloTEMxSUR2ejc2WnorY1oreUErZ0pLRjV4SXI0M3RSRm03L2xsWT0=

Възложител:

ВЕЛИЧКО КИСЕЛКОВ
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР БУРГ

Регламент (ЕС)..

2016/679

*пълномощник на изп. директор, съгласно пълномощно № 1609/14.01.2019 г.,
нот. заверено с рег. № 347/14.01.2019 г. на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара*

