

**РЕШЕНИЕ**

№ МЕР-БЛ-ЗАП-198

Благоевград, 01.04..... 2020 г.

На основание чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със заповед № МЕР-БЛ-ЗАП-161/09.03.2020 г. на Ръководителя на МЕР Благоевград за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград”, МЕР-БЛ-ЗАП-130/24.02.2020 г. чрез използване създадената по реда на ЗОП Квалификационна система (КС) с предмет: „Поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД“, Обособена позиция №1: „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД“, открита с Решение №1573/05.10.2016 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под №01379-2016-0204 на 10.10.2016 г.г.

**О Б Я В Я В А М:****I. Класирания участник:**

На I-во място: „РВЦ“ ООД, гр. Шумен, с предлагана обща цена за цялостно изпълнение на поръчката – 1 592,31 лв. (хиляда петстотин деветдесет и два лева и тридесет и една стотинки), без ДДС.

Участника „РВЦ“ ООД, гр. Шумен класиран на първо място, за изпълнител на поръчката.

**III. Отстранени Участници и мотивите за тяхното отстраняване:**

III.1. Комисията констатира, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Техническото обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите трябва да се извършва съгласно изискванията на чл. 21 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Съгласно техническите изисквания поръчката обхваща дейностите, както следва:

1.1.2. Обслужване съгласно 4.3.2.3 - Таблица 1 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент).

1.1.3. Обслужване съгласно 4.3.2.5 - Таблица 2 на СД ISO/TS 11602-2:2015 (или еквивалент).

В техническото предложение за изпълнение Таблица 1 и Таблица 2, които представляват неразделна част от него, не са попълнени.

В точка II от техническото предложени участникът е посочил, че всеки пожарогасител ще бъде допълнително технически обслужен, както е посочено в Таблица 1 и Таблица 2.

В т. 8 от Раздел III „Указания към участниците“ от документацията за участие в процедурата е посочено, че участниците представят предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа към точно обявените от възложителя условия“.

Предвид изложените по – горе мотиви, комисията не допуска до класиране участника „БВА И СИЕ“ ООД и предлага той да бъде отстранен от поръчката на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

**Официално наименование:** Комисия за защита на конкуренцията.

**Адрес:** гр. София, бул. „Витоша“ №18.

**Електронна поща:** [cpcadmin@cpc.bg](mailto:cpcadmin@cpc.bg)

**Интернет адрес:** [www.cpc.bg](http://www.cpc.bg)

**Срок за подаване на жалби:** съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата.

На основание чл.24, ал1, т.2 от Правилник за прилагане на ЗОП(ППЗОП) в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на интернет адрес [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile](https://webapps.eso.bg/zop_profile).

**Възложител:**

**ВАСИЛ ДИ** **Заличено на основание чл. 37 от ЗОП**

**РЪКОВОДИТЕЛ МЕР БЛАГОЕВГРАД**

*пълномощник на изп. директор,*

*съгласно пълномощно № 1481/16.05.2018 г.,*

*нот.заверено с рег.№ 3473/30.04.2018 г.и № 3474/30.04.2018 г*

*на нотариус В.Василева № 320 на Нот.Камара*

