

## ДОКЛАД

За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед №804/14.05.2020 г. на Ръководител МЕР Горна Оряховица за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Възстановяване на антикорозионното покритие на ТМ 1 и ТМ 2 в п/ст „ЕМКА“, чрез използване на създадената Квалификационна система с предмет: „Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа“, Обособена позиция № 2 „СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Монтана, МЕР Плевен, МЕР Горна Оряховица“**, открита с решение № 205 от 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 на 24.02.2017 г.

### Състав на комисията:

**Председател:** Константин Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП юв – инженер пренос на електрическа енергия (ПЕЕ), поддържане и ремонт на ел. подстанции, сектор ел. подстанции (ЕПС), МЕР Габрово.

**Членове:** 1. Диляна Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП янова – ръководител сектор Техническо проучване и присъединяване (ТПП), МЕР Горна Оряховица;

2. Десислава Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП накчиев – инженер ПЕЕ, сектор Организация на инвестиционната и ремонтна дейност (ОИРД), МЕР Г. Оряховица;

3. Радослав Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП данов – ръководител сектор ОИРД, МЕР Горна Оряховица;

4. Галин Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП юва – юриконсулт, МЕР Горна Оряховица.

Действията на комисията са обективирани в протоколите от работата ѝ, неразделна част от настоящия доклад.

### I. Участници в процедурата

1. СД "Здравец - Цанев и сие", гр. Трявна с подадена оферта с вх. № СПОП-МЕР-ГО-431#1/06.04.2020 г., 11:24 часа;
2. "Ваяна" ЕООД, гр. Нова Загора с подадена оферта с вх. № СПОП-МЕР-ГО-431#2/15.04.2020 г., 10:25 часа;
3. "Стройконсулт" ЕООД, гр. Плевен с подадена оферта с вх. № СПОП-МЕР-ГО-431#3/16.04.2020 г., 11:07 часа;
4. ЕТ "Проектстрой – Петър Петров", гр. Габрово с подадена оферта с вх. № СПОП-МЕР-ГО-431#4/22.04.2020 г., 10:29 часа;
5. "Вени - 97" ЕООД, гр. Ямбол с подадена оферта с вх. № СПОП-МЕР-ГО-431#5/22.04.2020 г., 11:37 часа.

## **II. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник:**

I-во място : ЕТ "Проектстрой – Петър Петров", гр. Габрово, с предлагана обща цена за цялостното изпълнение на поръчката – 18 807,30 лева (осемнадесет хиляди осемстотин и седем лева и тридесет стотинки), без ДДС.

Комисията предлага да се сключи договор за обществена поръчка с класирания на I-во място участник ЕТ "Проектстрой – Петър Петров", гр. Габрово.

## **III. Предложение за отстраняване на участници:**

### **1. СД "Здравец - Цанев и сие", гр. Трявна със следните мотиви:**

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката:

- В представеното предложение за изпълнение на поръчката в Раздел II „Технически спецификации“, т.1 „Предлагани строителни продукти“, т.3 от таблицата „Крайно покритие за ел. съоръжения смайллак сребърен феролит“ по задание от възложителя е заложен цвят RAL 7001. Участникът е декларирал система за крайно покритие за ел. съоръжения „Емайллак сребърен феролит цвят RAL 7001“, но в т. 2. Технически спецификации за изпълнение към същия раздел е описал емайллак сребрист RAL 9004 и RAL 6021, и е приложил инструкция от производител на антикорозионна система за крайно покритие за ел. съоръжения „Марсел Емайллак сребърен феролит цвят RAL 6021“.

Предвид гореизложеното комисията предлага участникът **СД "Здравец - Цанев и сие", гр. Трявна** да бъде отстранен от процедурата, на основание чл. чл.107, т.2, б.,„а“ във връзка с чл.147 от ЗОП.

### **2. "Ваяна" ЕООД, гр. Нова Загора със следните мотиви:**

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката:

- В образеца на Предложение за изпълнение на поръчката, Раздел II. Технически спецификации, т. 2 Технически спецификации за изпълнение, възложителят е поставил изискване към участника: „Представя се инструкция от производител на антикорозионна система, съответстваща на изискванията на възложителя с посочени: вид и брой слоеве, дебелини и други технически данни“. Участникът не е представил инструкция от производител на антикорозионна система, съответстваща на изискванията на възложителя с посочени: вид и брой слоеве, дебелини и други технически данни.

Предвид гореизложеното комисията предлага участникът **"Ваяна" ЕООД, гр. Нова Загора** да бъде отстранен от процедурата, на основание чл. чл.107, т.2, б.,„а“ във връзка с чл.147 от ЗОП.

### 3. "Стройконсулт" ЕООД, гр. Плевен със следните мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката:

- В образеца на Предложение за изпълнение на поръчката, след таблицата към Раздел II. Технически спецификации има следния текст: „Прилагаме сертификати, удостоверяващи, че предлаганите от нас материали, са произведени в условията на внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 или еквивалент.“ Участникът не е приложил съответните документи, удостоверяващи, че предлаганите материали са произведени в условията на внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 или еквивалент.

- В представеното предложение за изпълнение на поръчката в Раздел II „Технически спецификации“, т.1 „Предлагани строителни продукти“, т.4 от таблицата „Крайно покритие за ел. съоръжения емайллак сребърен феролит“ по задание от възложителя е заложен цвят RAL 7001. Участникът е декларирал система за крайно покритие за ел. съоръжения „Емайллак сребърен феролит цвят RAL 7001“, но е приложил инструкция от производител на антикорозионна система за крайно покритие за ел. съоръжения „Марсел Емайллак сребърен феролит цвят RAL 6021“.

- В представеното предложение за изпълнение на поръчката в Раздел II „Технически спецификации“, т.1 „Предлагани строителни продукти“, т.5 от таблицата „Крайно покритие за заземители и релси (автоемайллак)“ по задание от възложителя е заложен цвят RAL 9004. Участникът е декларирал система за крайно покритие за заземители и релси „автоемайллак сребърен феролит цвят RAL 9004“, но е приложил инструкция от производител на антикорозионна система за крайно покритие за заземители и релси „Марсел Емайллак сребърен феролит цвят RAL 6021“.

Предвид гореизложеното комисията предлага участникът **"Стройконсулт" ЕООД, гр. Плевен** да бъде отстранен от процедурата, на основание чл. чл.107, т.2, б.,а“ във връзка с чл.147 от ЗОП

### 4. "Вени - 97" ЕООД, гр. Ямбол, със следните мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката:

- В образеца на Предложение за изпълнение на поръчката, след таблицата към Раздел II. Технически спецификации има следния текст: „Прилагаме сертификати, удостоверяващи, че предлаганите от нас материали, са произведени в условията на внедрени системи за

управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 или еквивалент.“  
Участникът не е приложил съответните документи, удостоверяващи, че предлаганите материали са произведени в условията на внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 или еквивалент.

- В представеното предложение за изпълнение на поръчката в Раздел II „Технически спецификации“, т.1 „Предлагани строителни продукти“, т.3 от таблицата „Крайно покритие за ел. съоръжения емайллак сребърен феролит“ по задание от възложителя е заложен цвят RAL 7001. Участникът е декларирал система за крайно покритие за ел. съоръжения „Емайллак сребърен феролит цвят RAL 7001“, но е приложил инструкцията от производител на антикорозионна система за крайно покритие за ел. съоръжения „Марсел Емайллак сребърен феролит цвят RAL 6021“.

Предвид гореизложеното комисията предлага участникът "Вени - 97" ЕООД, гр. Ямбол да бъде отстранен от процедурата, на основание чл. чл.107, т.2, б.,а“ във връзка с чл.147 от ЗОП.

Настоящият доклад, изготвен на 01.06.2020 г., се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията.

Приложения:

1. Протокол № 1 от работата на комисията, съставен на 15.05.2020 г.
2. Протокол № 2 от работата на комисията, съставен на 01.06.2020 г.

**Комисия:**

**Председател:**

Константин Киров

**Членове:**

1. Диляна Стоянова
2. Дечо Конакчиев
3. Радослав Йорданов
4. Галина Ненова

**Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП**

**Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП**

**Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП**

**Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП**

**Утвърдил:** **Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП**

**ЗЛАТКО ОДОВ**  
**РЪКОВОДИТЕЛ МЕР Г. ОРЯХОВИЦА**

Пълномощник на Изпълнителния директор  
съгласно Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег. № 3464  
на Валентина Василева - нотариус в район РС София  
с рег.№320 на Нотариалната камара

**Дата:** .....01.06.2020.....