


Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
А	Отстраняване на забележки от ТС-1	11.2018	инж. Р.Войкова	

Решетка – 16р.



Спецификация за 1 бр.:

мрежа KN10-1.6 –0.15m2

φ12 – 1,4m-1.3кг

Спецификация на стоманата за 3Ч 1:

Поз. №	Наименование	Единично дължина, мм	бр.	кг/м'	Тегло, kg	
					единично	общо
				3Ч 1- 26р.:		
1	пл. 120.10	1340	2	9.42	12.62	25.25
2	N 12	180	12	0.888	0.16	1.92
				Всичко 3Ч 1- 26р.:		27.16

Ел. част, ПБЗ, ПБ, ПУСО инж. К. Бурванов	Конструктивна инж. Р. Войкова	Архитектурна инж. Р. Ценова	ОВ и К инж. Л. Любомиров	
Ел. част инж. Ц. Цветанов	В и К инж. Ю. Билбилова	ВП инж. Ц. Панайотова	Пътна инж. Кр. Николов	
Проектант инж. Р.Войкова	Съгласувал	Ръководител отдел инж. Р. Мирчев	Дата IX.2018	Мащаб 1:20
Част Конструктивна		п/ст Ихтиман 110/20kV Масички, тръбни мрежи и кабелни канали		
 ЕСО - ЕАД ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА		Фундамент за Петерсенова бубина тип ENK 20/160/2000 Кофражен план		
		№ 08461-А	Ревизия 0	Лист 1/1