

**ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"**

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

**РЕШЕНИЕ**№ МЕР-БС-ЗАП- .....<sup>1565</sup>Бургас, .....<sup>02.10</sup>2020 г.

На основание чл. 82, ал. 4, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № МЕР-БС-ЗАП-1463/11.09.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Малко Търново““ по сключени рамкови споразумения с предмет „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД“

**ОБЯВЯВАМ:**

**I. Класирането** на участниците във вътрешния конкурентен избор въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“, както следва:

**на I-во място:** „ВОЛТРАН“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на поръчката 43 400,00 лв. (четиридесет и три хиляди и четиристотин лева и 00 ст.) без ДДС;

**на II-ро място:** "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на поръчката 44 999,00 лв. (четиридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 00 ст.) без ДДС

**на III-то място:** „КМД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на поръчката 48 750 ,00 лв. (четиридесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева и 00 ст.) без ДДС.

**II. Участника** „ВОЛТРАН“ ЕООД, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.

**III. Отстранени участници:**

1. „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, със следните

**Мотиви:** Участникът „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

- В Раздел II. Организация за изпълнение на проектните и на СМР дейности, т. 1. Обяснителна записка, в частта сигнално-охранителна система, участникът посочва, че ще използва устройства, които са различни от посочените в сключеното рамково споразумение № 0065-ЦУ\_12.06.2020 г., а именно:
  - вместо **обеман датчик**-четворен RIP елемент, цифрова обработка с двоен праг, припокриваща геометрия на сензорите, участникът е посочил **микровълнова бариера 120м (TX+RX)**, като се използва 200мм параболична антена, която създава тясно поле, когато наличното място е ограничено, но разстоянията са дълги;
  - вместо **акустичен датчик**, участникът е посочил **сензорен кабел**.
- В Раздел II. Организация за изпълнение на проектните и на СМР дейности, т. 1. Обяснителна записка, в частта пожароизвестяване са описани помещения, обхванати

от пожароизвестителната система, които не отговарят на помещенията в обекта, посочени в документацията на поръчката.

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

**Официално наименование:** Комисия за защита на конкуренцията.

**Адрес:** гр. София, бул. „Витоша” №18.

**Електронна поща:** cpcadmin@cpc.bg

**Интернет адрес:** www.cpc.bg

**Срок за подаване на жалби:** съгласно чл. 197, ал. 1. т. 7, б. "а" от ЗОП

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците, като в деня на изпращането му, същото да се публикува в Профила на купувача на адрес: [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/page2.php?intNo=ay8rSjloTEMxSUR2ejc2WnorY1orN0NvVDdJUmlPeERac0ZhMHJ0YUhfWT0=](https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ay8rSjloTEMxSUR2ejc2WnorY1orN0NvVDdJUmlPeERac0ZhMHJ0YUhfWT0=)

**Възложител:**

**ВЕЛИЧКО** Регламент (ЕС) 2016/679 **КИСЕЛКОВ**

**РЪКОВОДИТЕЛ МЕР БУРГАС**

*пълномощник на изп. директор, съгласно пълномощно № 1609/14.01.2019 г.,*

*нот. заверено с рег. № 347/14.01.2019 г. на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара Изготвил:*



**Регламент (ЕС)**