

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

РЕШЕНИЕ№ МЕР-БС-ЗАП-**1580**.....Бургас,**05.10**.....2020 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № МЕР-БС-ЗАП-1334/21.08.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Близнак"“**, открита с Решение № МЕР-БС-ЗАП-1221/04.08.2020г., чрез използване на създадената Квалификационна система (КС) с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив, открита с Решение № 205/ 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 на 24.02.2017 г.

I. ОБЯВЯВАМ:**I. Класираните участници:**

на I-во място: СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВ И СИЕ" - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 398 879,60 лв. (триста деветдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 60 ст.) без ДДС;

на II-ро място: "ВИКТОРИЯ 1103" ЕООД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 399 268,19 лв. (триста деветдесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 19 ст.) без ДДС;

на III-то място: "ВЕНИ - 97" ЕООД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 403 468,49 лв. (четирисотин и три хиляди четирисотин шестдесет и осем лева и 49 ст.) без ДДС.

II. Участника СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВ И СИЕ", класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.

III. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:

1.1. "ВАЯНА" ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП

Мотиви:

Участникът "ВАЯНА" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил: *„Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото грундиране на 100% от общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи: основите на СРС на височина минимум до 3.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд, така че върху цялата площ на СРС ще е нанесен минимум един пласт антикорозионен грунд.“*, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

1.2. "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП

Мотиви:

Участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил: *„Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото почистване и грундиране на общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи:*

основите на СРС на височина минимум до 2.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд.“, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД. В частта техническото описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита на фирмата производител е записано:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

1.3. "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП

Мотиви:

Участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че грундирането ще се изпълни в един или два слоя в зависимост от предложената технология на производителя, без да представя такава.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "НИНАХИМ" ЕООД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.

Адрес: гр. София, бул. „Витоша” №18.

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1. т. 7, б. "а" от ЗОП.

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата, като в деня на изпращането му, същото да се публикува в Профила на купувача на ЕСО ЕАД на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ay8rSjloTEMxSUR2ejc2WnorY1orOGk1SHlaNmlPVmF6Q3JnRHgzMEJCUT0=

Възложител:

**ВЕЛИЧКО КИСЕЛКОВ
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР БУРГАС**

*пълномощник на изп. директор, съгласно пълномощно № 1609/14.01.2019 г.,
пот. заверено с рег. № 347/14.01.2019 г. на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара*

