

РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

В настоящия раздел - Технически спецификации са описани специфичните изисквания към предмета на текущата процедура за съоръженията, експлоатирани от МЕР Хасково.

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката

Извършване на технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО ЕАД, експлоатирани от МЕР Хасково.

2. Място на изпълнение на предмета на поръчката.

Техническият надзор се извършва по местонахождение на всяко повдигателно съоръжение - чл.2, ал.1, т.1-4 и 6-8 от НБЕТНПС.. Местонахождението на повдигателните съоръжения е указано в Таблица №1 - Списък на повдигателните съоръжения на ЕСО ЕАД, експлоатирани от МЕР Хасково.

3. Обем на поръчката.

Повдигателните съоръжения в МЕР Хасково, подлежащи на технически надзор от лицензирани лица (фирма), са както следва :

- ✓ Подвижна площадка (автовишка) – 2 бр.
- ✓ Полиестерни сапани и стоманени въжета – 23 бр. плюс евентуално новозакупени – 20бр.
- ✓ Кран бордови – 1 бр.

4. Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца.

Таблица 1

Списък на повдигателните съоръжения на ЕСО ЕАД, експлоатирани от МЕР Хасково

No	Вид на повдигателното съоръжение	Регистрационен №	Заводски №	Товар определено множество (т)	Височина на повдигане (м)	Дата на последен преглед	Дата на следващ преглед	Местонахождение на повдигателно съоръжение
1.	Подвижна работна площадка - Автовишка УРАЛ 4320 тип АГП 28	C 76 75 ВР	0277	0,3	28	01.04.2021	01.04.2022	МЕР Хасково
2.	Подвижна работна площадка - Автовишка МАЗ 437040-41 тип ПХ 200/14	C 90 63 ВР	0005	0,2	14	01.04.2021	01.04.2022	МЕР Хасково
3.	Товарозахващащи приспособления (сапани) и стоманени въжета	23 броя плюс 20 бр.новозакупени евентуално				24.11.2021	24.11.2022	МЕР Хасково – 16бр. и МЕР Кърджали – 7бр.
4.	Кран бордови хидравличен НИАВ 099В-2 Duo	CA 54 20 РК	09900176	3	5	01.04.2021	01.04.2022	МЕР Хасково

Забележка: В списъка на съоръженията може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови или прехвърляне на съоръжения от един район в друг.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Съгласно изискванията на **“Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения”**, приема с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., действаща към момента на създаване на квалификационната система, на повдигателни съоръжения, се извършват технически прегледи от органи за технически надзор.

1. Техническите прегледи, които ще се извършват, са следните:

- 1.1. Първоначални - на товароподемни кранове, електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове, товарозахващащите приспособления, които не са част от съоръжение и подвижни работни площаадки (автовишки).
- 1.2. До 6 месеца след последния извършен технически преглед, на повдигателните съоръжения, експлоатирани над 20 години от датата на пускането им в експлоатация.
- 1.3. До 1 година след последния извършен технически преглед, на повдигателните съоръжения, експлоатирани от 10 до 20 години от датата на пускането им в експлоатация.
- 1.4. До 1 година след последния извършен технически преглед на товарозахващащите приспособления, които не са част от съоръжение.
- 1.5. До 2 години след последния извършен технически преглед, на повдигателните съоръжения, експлоатирани до 10 години от датата на пускането им в експлоатация.
- 1.6. До 4 години след последния извършен технически преглед - на товароподемни кранове, електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове и подвижни работни площаадки (автовишки) прегледи със статично и динамично изпитване.
- 1.7. След преустройство.
- 1.8. Преди пускане в експлоатация - на товароподемни съоръжения, когато не са експлоатирани повече от една година.
- 1.9. На товароподемни кранове, електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове и подвижни работни площаадки (автовишки), прегледи след замяна или ремонт на носещите конструкции, носещите елементи, механизмите за повдигане, товароподемните куки или ролковите блокове.
- 1.10. По искане на ползвателя на повдигателното съоръжение- при необходимост.
- 1.11. Внезапни- при необходимост.

2. Указания при изпълнение на поръчката:

- 2.1 Техническите прегледи се извършват в присъствието на лицето, което отговаря за безопасната експлоатация.
- 2.2 След всеки технически преглед, извършилия прегледа поставя върху повдигателното съоръжение близо до табелката на производителя стикер, върху който са записани регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, регистрационният номер на повдигателното съоръжение, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да бъде здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.
- 2.3 След извършване на първоначалния технически преглед органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед.
- 2.4 Прегледите да се извършат по местонахождението на съоръженията и не по-късно от датата за следващ преглед.
- 2.5 Резултатите от периодичните технически прегледи се записват в ревизионните книги на повдигателните съоръжения, като се попълва ревизионен акт.

2.6 Резултатите от техническите прегледи на сапаните се записват в протокол, в който могат да се документират техническите прегледи на повече от един сапан, извършени в един ден.

2.7 Съставяне и водене на досие на всяко повдигателно съоръжение, което се съхранява до бракуване на съоръжението.

3. Изисквания към изпълнението :

3.1 При осъществяването на технически надзор на ПС се съблюдават техническите условия и параметри заложени от производителя на повдигателното съоръжение, действащи нормативни документи:

- Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;
- Български държавни стандарти за повдигателни съоръжения;
- Техническата документация за всяко ПС.

3.2 Мерки за безопасност:

- Чрез контролиращ персонал от страна на Възложителя се осъществява периодичен контрол по спазване на правилата и изискванията за техническа безопасност и хигиена на труда. При установяване на нарушения на ПБР от работниците на Изпълнителя, да бъде уведомяван ръководителя на обекта, за вземане на мерки, включително спиране на работата.
- Изпълнителят предоставя на Възложителя списък на лицата, които ще работят по договора.
- Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на работата от неговите работници, вкл. за осигуряване и ползване на подходящи безопасни инструменти, лични предпазни средства, облекла и др.
- Загубите, причинени от влошаване на качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на правилата по безопасност на труда, са за сметка на Изпълнителя.
- Машините и апаратите на Изпълнителя, които ще се използват, да са в добро техническо състояние, да са преминали съответно техническо обслужване и да са безопасни за използване.

3.3 Надзорът на подвижните работни площиадки (автовишки), трябва да включва периодичен преглед.

3.4 Необходимите за прегледите инструменти и тежести, трябва да се осигурят от Изпълнителя.

3.5 Изпълнителя трябва да съгласува график за периодичните прегледи на повдигателните съоръжения с Възложителя с оглед осигуряване оптимални условия за извършване на надзора.

Надзорната дейност да се извършва по местонахождение на ПС съгласно Таблица 1.

3.6 Документи при изпълнение на дейностите по техническия надзор:

- Протоколи за изпълнен технически надзор на отделно ПС, изгответи по образца от Приложение № 1;
- Отчет изгotten по образца от Приложение № 2;

Приложение № 1

(наименование на фирмата изпълнител)

ПРОТОКОЛ № /

Днес, в изпълнение на Договор №/..... с МЕР ХАСКОВО с предмет: „**Технически надзор на повдигателни съоръжения на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково**” извърши технически надзор на

№ по ред	Извършени дейности по технически надзор

*/ Забележка: Броят на редовете е в зависимост от броя на дейностите.

Други констатации:

.....
.....

Забележки от Възложителя / Изпълнителя:

.....
.....

Заключение:

.....
.....

Представител на Изпълнителя:
фамилия, фирма, подпись, дата

Представител на персонала, експлоатиращ ПС:
фамилия, длъжност, подпись, дата

Отговорник по договора от страна на Възложителя:
фамилия, длъжност, подпись, дата

Приложение № 2

.....
(наименование на фирмата изпълнител)

О Т Ч Е Т

№ /

за

**Извършени дейности при „Технически надзор на повдигателни съоръжения на
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково“**

по договор № /

обект:

I. Извършени дейности:

	Извършени дейности	Единична цена без ДДС
Общо по договора:		

Представител Изпълнителя:
фамилия, фирма, подпись, дата

Отговорник по договора от страна на Възложителя:
фамилия, длъжност, подпись, дата