



СТЕПЕНКАЛИВА ЗА ЕДЕН ФУНДАМЕНТ
 SPECIFICATION FOR ONE FOUNDATION
 АНКЕРЕН БОЛТ / ANCHOR BOLT: M 10x0 - 4 бр.

СТЕПЕНКАЛИВА НА АРМИРОВКАТА
 SPECIFICATION OF REINFORCEMENT

Артикул	ФК	ФВ	МВ	Стомана А1		Стомана АIII	
				Бр. парц.	Стом. клас	Бр. парц.	Стом. клас
1	2.4	15	125.5	-	-	-	-
2	0.6	6.9	49.6	6.5	7	49.6	60

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Да се фундамента в здрава почва.
2. След изпълнение на работите за фундамента същият да се защитят добре и да се изпълни такава трембоска
3. Три намотки на кабела, последните 10см. да се отплетат ръчно, равномерно преди полагането на подложния бетон.
4. Вон-ва изключително прекопан участък да се запълват с подложен бетон B10.
5. Засищането да става равномерно от четирите страни на фундамента
6. След изпълнение на фундамента работата завършва само тогава да се трембоска на пластове по 20см при отпалена влажност до достигане на $\gamma_{d,1} = 1.65 t/m^3$
7. Размерите са в см

ЕП "ФАВОРИТ" 110/20kV ОРУ 110kV
 Фундамент за командан шкаф