

РЕШЕНИЕ№ МЕР-ВН-ЗАП-...**425**Варна, **06.07**... 2021 г.

На основание чл. 82, ал. 4, т. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № МЕР-ВН-ЗАП-339/19.03.2021 г. на Ръководителя на МЕР Варна, за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция - подмяна командно-релейни и командни шкафове в п/ст „Фаворит“, въз основа на сключени рамкови споразумения № 0093-МЕР/09.09.2019 г., № 0094-МЕР/09.09.2019 г., № 0095-МЕР/09.09.2019 г. и № 0096-МЕР/09.09.2019 г. с предмет: „Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV“ Обособена позиция № 1: „Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 110 kV“,

ОБЯВЯВАМ:

1. Класирането на участниците във вътрешен конкурентен избор въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий „най-ниска цена“, както следва:

➤ на I-во място: ДЗЗД „П-СТ ВН“ с обща предложена цена за цялостно изпълнение на поръчката – 373 919,79 лв. без ДДС лв. (*триста седемдесет и три хиляди деветстотин и деветнадесет лева и седемдесет и девет стотинки*), без ДДС.

2. Участника ДЗЗД „П-СТ ВН“, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.

3. Отстранени участници:

3.1. ДЗЗД „РУЕСТА“ с подадена оферта вх. № СПОП-МЕР-ВН-286#2/18.03.2021 г. – отстранява се на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП във връзка с чл. 147 от същия закон, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, тъй като участникът не се е съобразил с условията на възложителя, описани в Раздел II. „Технически спецификации“, т.7 Технически изисквания към изпълнението на работите на обекта от приложенията към поканата, а именно, че „строително-монтажните и електромонтажните работи в п/ст „Фаворит“ 110/20 kV ще се изпълнят на етапи без изключване на напрежението или с частично изключване на напрежението в ОРУ 110 kV. През времето на реконструкцията захранването на подстанцията ще се изпълнява по временна/и схема/и, при които се ограничава времетраенето на изключванията на ОРУ 110 kV. Пълно изключване на ОРУ 110 kV ще се извършва само при технологична необходимост за изпълнение на отделни СМР“. В представения от участника комплексен линеен план-график в т. 1 е предвидено от I-вия до 40-тия ден да се демонтират командните табла в командна зала, което ще доведе на практика до изключване на електрическото захранване на подстанцията „Фаворит“.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

3.2. ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „КОНСОРЦИУМ ЕЛЕКТРОЛУКС-СТРЕЗА“ с подадена оферта вх. № СПОП-МЕР-ВН-286#3/18.03.2021 г. – отстранява се на основание чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП във връзка с чл.147 от същия закон, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя в приложенията към поканата и в самата покана, тъй като участникът е предложил гаранционен срок за антикорозионната защита на стоманени елементи и конструкции от 10 години, считано от датата на подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от Възложителя (констативен акт обр.15) за приемане на обекта без забележки. В поканата в т. 4.2., както и в приложенията към поканата в РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ в т. 4.2.2 Възложителят е поставил условие гаранционният срок за антикорозионната защита на стоманени елементи и конструкции да бъде не по-кратък от 15 години, считано от датата на подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от Възложителя (констативен акт обр.15) за приемане на обекта без забележки.

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП.

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците, като в деня на изпращането му, същото да се публикува в Профила на купувача на ЕСО ЕАД на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RWNyeTZHRDRaSDZKTGtSTHphWGtNdC94c0hUWE1XaTdVVUI3V2pxWnFkbz0=

ХРИСТО ГЕРГОВ
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР ВАРНА

