



ЕЛ – ТЕСТ®



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;

www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

ДО
МЕР Хасково
гр. Хасково
ул. „Добруджа”, № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на релейни табла и командни шкафове“

от „ЕЛ – ТЕСТ“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: бул. „Президент Линкълн“ №82В, 1632 София, община Столична

Представяван от Любомир Цветков и Красимир Хаджийски заедно и поотделно
- Управители,

Телефон: 02/89 567 00

Факс: 02/89 567 01

електронен адрес: office@el-test.com

лице за контакти: инж. Лъчезар Митков

адрес за кореспонденция: бул. „Президент Линкълн“ №82В, 1632 София, община Столична,
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 130355047,

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите ТД-СДО,

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: "УниКредит Булбанк" АД;

IBAN

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

BIC: U

Титуляр на сметката: „ЕЛ – ТЕСТ“ ЕООД;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок на доставка: **60 (шестдесет)** календарни дни, считано от влизане на договора в сила.
2. Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа) на командни и релейни шкафове - **25 (двадесет и пет)** години, считано от датата на доставка (датата на приемо – предавателния протокол).
3. Гаранционен срок на оборудваните командни и релейни шкафове – **24 (двадесет и четири)** месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо – предавателния протокол).
4. Техническите параметри на предлаганите от нас командни и релейни шкафове са посочени в колона „Предложение на Участника“ в Таблица 1.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Таблица 1

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
1	Доставка на команден шкаф поле Извод 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 1 от Таблица 1. <u>Материалите са за един шкаф.</u>	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41
1.1.	Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход "минус", цвят на светлинното поле „червен“, "зелен".	ЕЛТОМС ООД България	БДС EN 60529:2004 БДС EN 60439-1: 2002+A1:2006
1.2.	Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
1.3.	Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
1.4.	Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
1.5.	Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
1.6.	Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
1.7.	Автоматичен прекъсвач еднополюсен, In=6A, 220VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60898- 1:2006 БДС EN 60947- 2:2006 БДС EN 60068-2
1.8.	Автоматичен прекъсвач еднополюсен, In=16A, 220VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60898- 1:2006 БДС EN 60947- 2:2006 БДС EN 60068-2

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
1.9.	Автоматичен прекъсвач триполюсен, $I_n=16A$, 400VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60898-1:2006 БДС EN 60947-2:2006 БДС EN 60068-2
1.10.	Автоматичен прекъсвач триполюсен, $I_n=6A$, 400VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60898-1:2006 БДС EN 60947-2:2006 БДС EN 60068-2
1.11.	Автоматичен прекъсвач двуполусен, $I_n=16A$, 220VDC, крива на изключване "C",	General Electric, Унгария	БДС EN 60898-1:2006 БДС EN 60947-2:2006 БДС EN 60068-2
1.12.	Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК	General Electric, Унгария	БДС EN 60898-1:2006 БДС EN 60947-2:2006 БДС EN 60068-2
1.13.	Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ	2R, България, луминисцентна лампа 10W и ключ	БДС EN 61439-1
1.14.	Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25A	Технил България	EN60884
1.15.	Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16A	Технил България	EN60884
1.16.	Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W	SCHRACK, EU	EN60335-1
1.17.	Термостат 220V AC	SCHRACK, EU	EN60730-1-2-9
	Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажнен чертеж:		
1.18.	- Клема разделяема токова, със сечение до $6mm^2$ за номинален ток 41A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.19.	- Надпис за клема разделяема токова, със сечение до $6mm^2$	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.20.	- Секционна разделителна пластина за делими клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
1.21.	- Подвижен шунтиращ мост двуполусен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.22.	- Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.23.	- Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.24.	- Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.25.	- Тест букса изолирана цвят жълт	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.26.	- Тест букса изолирана цвят зелен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.27.	- Тест букса изолирана цвят червен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.28.	- Тест букса изолирана цвят черен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.29.	- Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.30.	- Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm ² за номинален ток 32А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.31.	- Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.32.	- Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.33.	- Секционна разделителна пластина за опер.клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.34.	- Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.35.	- Заглавна клема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.36.	- Фиксатор за клеморед	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.37.	- Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm ² за номинален ток 57А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.38.	- Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
1.39.	- Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клемма универсална със сечение до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.40.	- Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.41.	-Крайна затваряща пластина за универсална клемма за оперативни вериги до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.42.	EURO-DIN шина 35x7,5mm	OBO BETTERMANN Германия	DIN EN 60715
1.43.	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
1.44.	Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм (дълбок/широк)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
1.45.	1.22 Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 60бр.	София МЕД, България	EN 13601
	Кабелни щуцери:		
1.46	- PG 29	SCAME EU	DIN EN 50262
1.47	- PG 21	SCAME EU	DIN EN 50263
1.49	Скоби за укрепване на проводникови пакети	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41
1.50	Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm	България, Електро-Майор	DIN 46288
1.51	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
2	Доставка на команден шкаф поле Обходен прекъсвач 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 2 от Таблица 1.	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41
2.1	2.1 Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход "минус", цвят на светлинното поле „червен“, „зелен“.	ЕЛТОМС ООД България	БДС EN 60529:2004 БДС EN 60439-1: 2002+A1:2006
2.2	Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
2.3	Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V~, хромирана метална гривна	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.4	Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V~, хромирана метална гривна	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.5	Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.6	Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.7	Автоматичен прекъсвач еднополюсен, In=6A, 220VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.8	Автоматичен прекъсвач еднополюсен, In=16A, 220VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.9	Автоматичен прекъсвач триполюсен, In=16A, 400VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.10	Автоматичен прекъсвач триполюсен, In=6A, 400VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
2.11	Автоматичен прекъсвач двуполусен, In=16A , 220VDC, крива на изключване "C",	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.12	Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.13	Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ	2R, България, луминисцентна лампа 10W и ключ	БДС EN 61439-1
2.14	Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25A	Технил България	EN60884
2.15	Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16A	Технил България	EN60884
2.16	Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W ,	SCHRACK, EU	EN60335-1
2.17	Термостат 220V AC	SCHRACK, EU	EN60730-1-2-9
	Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажнен чертеж:		
2.18	- Клема разделяема токова, със сечение до 6mm ² за номинален ток 41A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.19.	- Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.20.	- Секционна разделителна пластина за делими клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.21.	- Подвижен шунтиращ мост двуполусен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.22.	- Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.23	- Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.24.	- Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.25.	- Тест бокса изолирана цвят жълт	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
2.26.	- Тест букса изолирана цвят зелен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.27.	- Тест букса изолирана цвят червен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.28.	- Тест букса изолирана цвят черен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.29.	- Крайна затваряща пластина за разделяема токова клемма до 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.30.	- Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm ² за номинален ток 32А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.31.	- Надпис за клемма универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.32.	- Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клемма универсална	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.33.	- Секционна разделителна пластина за опер.клемми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.34.	- Крайна затваряща пластина за универсална клемма за оперативни вериги до 4mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.35.	- Заглавна клемма	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.36.	- Фиксатор за клеморед	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.37.	- Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm ² за номинален ток 57А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.38.	- Надпис за клемма универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.39.	- Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клемма универсална със сечение до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.40.	- Секционна разделителна пластина за опер. клемми със сечение до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.41.	-Крайна затваряща пластина за универсална клемма за оперативни вериги до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.42.	EURO-DIN шина 35x7,5mm	OBO BETTERMANN Германия	DIN EN 60715
2.43.	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на Участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
2.44.	Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм (дълбок/широк)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
2.45.	Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 60бр.	София МЕД, България	EN 13601
	Кабелни щуцери:		
2.46	- PG 29	SCAME EU	DIN EN 50262
2.47	- PG 21	SCAME EU	DIN EN 50263
2.49	Скоби за укрепване на проводникови пакети	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41
2.50	Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери $\phi 15-70mm$	България, Електро-Майор	DIN 46288
2.51	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
3	Доставка на команден шкаф поле Шиносъединител 110kV, ламаринен, размери 1100/1400/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 3 от Таблица 1.	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41
3.1	Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход "минус", цвят на светлинното поле „червен“, „зелен“.	ЕЛТОМС ООД България	БДС EN 60529:2004 БДС EN 60439-1: 2002+A1:2006
3.2	Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.3	Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.4	Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
3.5	Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.6	Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.7	Автоматичен прекъсвач еднополюсен, In=6A, 220VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.8	Автоматичен прекъсвач еднополюсен, In=16A, 220VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.9	Автоматичен прекъсвач триполюсен, In=16A, 400VAC, крива на изключване "C"	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.10	Автоматичен прекъсвач двуполусен, In=16A, 220VDC, крива на изключване "C",	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.11	Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.12	Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ	2R, България, луминисцентна лампа 10W и ключ	БДС EN 61439-1
3.13	Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25A	Технил България	EN60884
3.14	Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16A	Технил България	EN60884

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
3.15	Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W ,	SCHRACK, EU	EN60335-1
3.16	Термостат 220V AC	SCHRACK, EU	EN60730-1-2-9
	Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж:		
3.17	- Клема разделяема токова, със сечение до 6mm ² за номинален ток 41A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
	- Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.18	- Секционна разделителна пластина за делими клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.19.	- Подвижен шунтиращ мост двуполюсен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.20.	- Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.21.	- Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.22.	- Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.23	- Тест букса изолирана цвят жълт	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.24.	- Тест букса изолирана цвят зелен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.25.	- Тест букса изолирана цвят червен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.26.	- Тест букса изолирана цвят черен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.27.	- Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.28.	- Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm ² за номинален ток 32A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.29.	- Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.30.	- Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.31.	- Секционна разделителна пластина за опер.клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
3.32.	- Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.33.	- Заглавна клема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.34.	- Фиксатор за клеморед	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.35.	- Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm ² за номинален ток 57A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.36.	- Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.37.	- Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.38.	- Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.39.	- Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.40.	EURO-DIN шина 35x7,5mm	OBO BETTERMANN Германия	DIN EN 60715
3.41.	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
3.42.	Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр.	София МЕД, България	EN 13601
	Кабелни щуцери:		
3.43.	- PG 29	SCAME EU	DIN EN 50262
3.44.	- PG 21	SCAME EU	DIN EN 50263
3.45	Скоби за укрепване на проводникови пакети	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41
3.46	Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm	България, Електро-Майор	DIN 46288
3.47	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
1	Доставка на релеен шкаф - Извод, ламаринен с размери 800/600/2000 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура. позиция 1 от Таблица 2.	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
1.1.	Осветително тяло комплект със светодиодна лампа 10 W и ключ	2R, България, луминисцентна лампа 10W и ключ	БДС EN 61439-1
1.2.	Монофазен контакт 16A за монтаж на DIN шина	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.3.	Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms	ARTECHE, Испания	IEC/EN 60255-6
1.4.	Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms	RELPOL, EU	IEC/EN 60255-6
1.5.	Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, с превключващи контакти за монтаж на табло	Rade Concar, EU	IEC 60947-5
1.6.	Пакетен превключвател двупозиционен, двуполуен, за монтаж на табло	Rade Concar, EU	IEC 60947-5
1.7.	Пакетен превключвател трипозиционен, с нулево положение, осемполюсен, за монтаж на табло	Rade Concar, EU	IEC 60947-5
1.8.	Автоматичен прекъсвач двуполуен, In=6A, 220VDC, крива на изключване „C“	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
1.9.	Автоматичен прекъсвач двуполуен, In=4A, 220VDC, крива на изключване „C“	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
1.10.	Предпазител автоматичен 220 V AC, 16 A, 1P, C, 10 кА	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
1.11.	Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
	Клеми и аксесоари към тях		
1.12.	Клема разделяема токова, със сечение до 6mm ² за номинален ток 41A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.13.	Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.14.	Подвижен шунтиращ мост четириполюсен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
1.15.	Секционна разделителна пластина за токови клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.16.	капачка крайна затваряща за разделяема клема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.17.	Мостова връзка винтова десетпозиционна за клема разделяема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.18.	Клема маркировъчна-заглавна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.19.	Етикет към клема заглавна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.20.	Тест букса изолирана цвят жълт	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.21.	Тест букса изолирана цвят зелен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.22.	Тест букса изолирана цвят червен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.23.	Тест букса изолирана цвят черен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.24.	Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm ² за номинален ток 32А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.25.	Секционна разделителна пластина за опер.клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.26.	Мост неподвижен десетополусен винтов	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.27.	Крайна затваряща пластина за оперативна клема 4mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.28.	Фиксатор за клеморед	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.29.	Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.30.	Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm ² за номинален ток 41А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.31.	Секционна разделителна пластина за опер. клеми 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.32.	Мост неподвижен десетополусен винтов 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
1.33.	Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.34.	Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm ² - ненадписани	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
1.35.	EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми	OBO BETTERMANN Германия	DIN EN 60715
1.36.	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (широк /дълбок)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
1.37.	Кабелни превръзки 150mm	LAPPKABEL	ETIM 5.0 Class- ID: EC000046 ETIM 5.0 Class- Description: Cable tie
1.38.	Кабелни превръзки 250mm	LAPPKABEL	ETIM 5.0 Class- ID: EC000046 ETIM 5.0 Class- Description: Cable tie
1.39.	Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден бр. кабели – 40 бр.	София МЕД, България	EN 13601
2	Доставка на релеен шкаф – поле Обход, ламаринен с размери 800/600/2000 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 2 от Таблица 2.	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41
2.1	Осветително тяло комплект със светодиодна лампа 10W и ключ	2R, България, луминисцентна лампа 10W и ключ	БДС EN 61439-1
2.2	Монофазен контакт 16A за монтаж на DIN шина	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.3	Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms	ARTECHE, Испания	IEC/EN 60255-6
2.4	Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms	RELPOL, EU	IEC/EN 60255-6
2.5	Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, с превключващи контакти за монтаж на табло	Rade Concar, EU	IEC 60947-5
2.6	Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло	Rade Concar, EU	IEC 60947-5
2.7	Пакетен превключвател четирипозиционен, с нулево положение, шестполюсен, за монтаж на табло	Rade Concar, EU	IEC 60947-5

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
2.8	Автоматичен прекъсвач двуполусен, In=4A, 220VDC, крива на изключване „C“	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.9	Автоматичен прекъсвач двуполусен, In=6A, 220VDC, крива на изключване „C“	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.10	Предпазител автоматичен 220 V AC, 16A, 1P, C, 10 kA	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
2.11	Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
	Клеми и аксесоари към тях		
2.12	Клема разделяема токова, със сечение до 6mm ² за номинален ток 41A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.13	Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.14	Подвижен шунтиращ мост четириполусен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.15	Секционна разделителна пластина за токови клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.16	капачка крайна затваряща заразделяема клема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.17	Мостова връзка винтова десетпозиционна за клема разделяема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.18	Клема маркировъчна-заглавна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.19.	Етикет към клема заглавна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.20.	Тест бухса изолирана цвят жълт	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
2.21.	Тест буска изолирана цвят зелен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.22.	Тест буска изолирана цвят червен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.23.	Тест буска изолирана цвят черен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.24.	Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm ² за номинален ток 32А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.25.	Секционна разделителна пластина за опер. клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.26.	мост неподвижен винтов десетополюсен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.27.	Крайна затваряща пластина оперативна клема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.28.	Фиксатор за клеморед	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.29.	Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.30.	Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm ² за номинален ток 41А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.31.	Секционна разделителна пластина за опер. клеми 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.32.	Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.33.	Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.34.	Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm ² - ненадписани	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
2.35.	EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми	OBO BETTERMANN Германия	DIN EN 60715
2.36.	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (широк /дълбок)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
2.37.	Кабелни превръзки 150mm	LAPPKABEL	ETIM 5.0 Class- ID: EC000046 ETIM 5.0 Class- Description: Cable tie

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
2.38.	Кабелни превръзки 250mm	LAPPKABEL	ETIM 5.0 Class- ID: EC000046 ETIM 5.0 Class- Description: Cable tie
2.39.	Заземителна шина медна 20/3mm, к-т със заземителни болтове М6, за среден брой кабели – 40 бр.	София МЕД, България	EN 13601
3	Доставка на релееен шкаф на ШСП, ламаринен с размери 800/2000/600 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 3 от Таблица 2.	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41
3.1	Осветително тяло комплект с светодиодна лампа 10W и ключ	2R, България, луминисцентна лампа 10W и ключ	БДС EN 61439-1
3.2	Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.3	Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms	ARTECHE, Испания	IEC/EN 60255-6
3.4	Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms	RELPOL, EU	IEC/EN 60255-6
3.5	Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло	Rade Concar, EU	IEC 60947-5
3.6	Автоматичен прекъсвач двуполюсен, In=6A, 220VDC, крива на изключване „C“	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.7	Автоматичен прекъсвач двуполюсен, In=4A, 220VDC, крива на изключване „C“	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.8	Предпазител автоматичен 220 V AC, 16 A, 1P, C, 10 kA	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
3.9	Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Клеми и аксесоари към тях

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
3.10	Клема разделяема токова със сечение до 6mm ² за номинален ток 41А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.11	Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.12	Подвижен шунтиращ мост четириполюсен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.13	Секционна разделителна пластина за токови клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.14	капачка крайна затваряща за разделяема клема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.15	Мостова връзка десетпозиционна винтова за клема разделяема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.16	Клема маркировъчна-заглавна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.17	Етикет към клема заглавна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.18	Тест букса изолирана цвят жълт	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.19.	Тест букса изолирана цвят зелен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.20.	Тест букса изолирана цвят червен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.21.	Тест букса изолирана цвят черен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.22.	Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm ² за номинален ток 32А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.23	Секционна разделителна пластина за опер. клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.24.	мост неподвижен десетополусен винтов	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.25.	Крайна затваряща пластина оперативна клема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.26.	Фиксатор за клеморед	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.27.	Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
3.28.	Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm ² за номинален ток 41А или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.29.	Секционна разделителна пластина за опер.клеми 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.30.	Мост неподвижен десетополусен винтов 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.31.	Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.32.	Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm ² - ненадписани	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
3.33.	EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми	OBO BETTERMANN Германия	DIN EN 60715
3.34.	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм(широк /дълбок)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
3.35.	Кабелни превръзки 150mm	LAPPKABEL	ETIM 5.0 Class- ID: EC000046 ETIM 5.0 Class- Description: Cable tie
3.36.	Кабелни превръзки 250mm	LAPPKABEL	ETIM 5.0 Class- ID: EC000046 ETIM 5.0 Class- Description: Cable tie
3.37.	Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр	София МЕД, България	EN 13601
4	Доставка на релеен шкаф - за модули на ДЗШ 110 kV, ламаринен с размери 800/2000/600 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 4 от Таблица 2.	ЕЛ-ТЕСТ ЕООД България	EN61439-1 IEC 61364-4-41
4.1	Осветително тяло комплект с светодиодна лампа 10W и ключ	2R, България, луминисцентна лампа 10W и ключ	БДС EN 61439-1
4.2	Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.3	Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms	ARTECHE, Испания	IEC/EN 60255-6
4.4	Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms	RELPOL, EU	IEC/EN 60255-6

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
4.5	Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло	Rade Concar, EU	IEC 60947-5
4.6	Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло	Rade Concar, EU	IEC 60947-5
4.7	Автоматичен прекъсвач двуполюсен, $I_n=6A$, 220VDC, крива на изключване „C“	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
4.8	Предпазител автоматичен 220 V AC, 16A, 1P, C, 10 kA	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
4.9	Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК	General Electric, Унгария	БДС EN 60947-1 БДС EN 60947-5 БДС EN 60529+A1:2004 БДС EN 60068-2
	Клеми и аксесоари към тях		
4.10	Клема разделяема токова със сечение до $6mm^2$ за номинален ток 41A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.11	Надпис за клема разделяема токова, със сечение до $6mm^2$	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.12	Подвижен шунтиращ мост четириполюсен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.13	Секционна разделителна пластина за токови клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.14	капачка крайна затваряща разделяема клема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.15	Мостова връзка десетпозиционна винтова за клема разделяема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.16	Клема маркировъчна-заглавна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.17	Етикет към клема заглавна	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.18	Тест буска изолирана цвят жълт	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.19	Тест буска изолирана цвят зелен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
4.20.	Тест бухса изолирана цвят червен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.21.	Тест бухса изолирана цвят черен	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.22.	Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm ² за номинален ток 32A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.23	Секционна разделителна пластина за опер. клеми	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.24.	мост неподвижен десетополюсен винтов	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
0	Крайна затваряща пластина оперативна клема	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.26.	Фиксатор за клеморед	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.27.	Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.28.	Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm ² за номинален ток 41A или повече	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.29.	Секционна разделителна пластина за опер. клеми 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.30.	Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.31.	Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm ²	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.32.	Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm ² - ненадписани	Phoenix Contact Германия	EN60079-7-1
4.33.	EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми	OBO BETTERMANN Германия	DIN EN 60715
4.34.	Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм(широк /дълбок)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
4.35.	Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм(широк /дълбок)	BALDI, EU,	DIN VDE 0604, EN 50085-1.
4.36.	Кабелни превръзки 150mm	LAPPKABEL	ETIM 5.0 Class- ID: EC000046 ETIM 5.0 Class- Description: Cable tie

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО	Предложение на участника	
		Производител /фирма, държава/	стандарт
4.37.	Кабелни превръзки 250mm	LAPPKABEL	ETIM 5.0 Class- ID: EC000046 ETIM 5.0 Class- Description: Cable tie
4.38	Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр.	София МЕД, България	EN 13601

Забележки: Участникът трябва да попълни всички редове от колона „Предложение на участника”.

5. Декларираме, че:

5.1. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

5.2. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

5.3. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;

5.4. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим документите, посочени в т. 2 от Раздел III „Указания към участниците”.

5.5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

5.6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

5.7. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

- Документ за упълномощаване (*оригинал*), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*когато е приложимо*);
- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*);

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 03.01.2018 г.

Подпис и печат:

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

инж. Красимир Хаджийски
Управител

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД