



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на трансформатори Ср.Н./0,4 kV“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ЕСО-10565/06.12.2019 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следния въпрос:

Въпрос: В точка II. Технически спецификации в подточка Напрежение на късо съединение (U_k) и в Таблица № 1 т. 14 пише, че напрежението на късо съединение трябва да е в граници, както следва: $4 \leq U_k \leq 6$. Така записано обаче не става ясно каква трябва да бъде конкретната стойност на напрежението на късо съединение (U_k) за отделните трансформатори и може да бъде избрана всяка стойност в дадения диапазон. Моля да уточните каква да бъде стойността му за отделните трансформатори?

Отговор: Конкретната стойност на напрежението на късо съединение трябва да бъде посочена от всеки участник. Изискването на Възложителя е стойността да е в указания интервал.

С уважение,
Ангелин Цачев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

