


ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Всички стоманени конструкции, метални нетоководещи части на съоръжения и др., да се присъединят към заземителната инсталация.
2. Заземителната инсталация на уредбата да се присъедини към общата заземителната инсталация.

ЛЕГЕНДА

- Стоманена поцинкована шина 50/5 mm В ОРУ
- Стоманена поцинкована шина 50/5 mm В ЗРУ 31,5 kV, положена под замазката.
- Стоманена поцинкована шина от профилна стомана 50/5 положена на дълбочина 0,7m под терена-изпълнена в проекта за ОРУ 400 kV от 2005 г.
- Стоманена поцинкована шина от профилна стомана 50/5 положена на дълбочина 1m под терена-изпълнена по проекта за ОРУ 400 kV от 2005 г.

Информацията, съдържаща се в този документ, е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД и "НЕК" ЕАД.
Никакъв чрез от тази Документ не може да се репродуцира под каквато и да было форма или начини, освен и до се пробива на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД и "НЕК" ЕАД в писмена форма.

електро ЕНЕРГОПРОЕКТ

№ 52-35605

ОБЕКТ: П/сл "ДОБРУДЖА" 400/220/110 kV
ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УРЕДБА 31,5 kV

| ДЪЛЖНОСТ | ИМЕ | ПОДПИС | ЗРУ 31,5 kV | ЛИСТА: | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЕКТАНТ | К.КРЪЧОВ | | | ВС.ЛИСТА: | |
| ГЛ.ПРОЕКТАНТ | К.КРЪЧОВ | | ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | ФАЗА: | РП |
| ГЛ.ИНЖЕНЕР | И.ГОЛЕМЕХОВ | | | МАЩАБ: | 1: 100 |
| УПРАВИТЕЛ | См.ГОЛЕМЕХОВА | | | ДАТА: | 02. 2012 |
| | | | | ФОРМАТ: | А2 |