



6		Стюманена конструкция			стр.част
5		Клема пресова апаратна "планка-проводни ACO-500"	1		
4	50/5 mm	Шина стюманена	-		
3		Шинодържател	4		
2	M 16x30	Болт с нормална точност	4	БДС EN 27014:2000	
1	20 kV, 6 kN	Изолятор подпорен	4		
поз.	означение	наименование	кол	материал	забележка

Информацията, съдържаща се в този документ, е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД и "НЕК" ЕАД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквато и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД и "НЕК" ЕАД в писмена форма.

№ 52-35618

ОБЕКТ: П/ст "ДОБРУДЖА" 400/220/110 кV
ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УРЕДБА 31,5 кV

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС	ОРУ 400 кV ЗАЗЕМЯВАНЕ НА НЕУТРАЛАТА НА АВТОТРАНСФОРМАТОР 401 400/110/38,5 кV	ЛИСТА:	
ПРОЕКТАНТ	К.КРУМОВ			ВС.ЛИСТА:	
ГЛ.ПРОЕКТАНТ	К.КРУМОВ			ФАЗА:	РП
ГЛИНЖЕНЕР	М.ГОЛЕМЕХОВ			МАЩАБ:	1: 25
УПРАВИТЕЛ	Ст.ГОЛЕМЕХОВА			ДАТА:	02, 2012
				ФОРМАТ:	A3