



Спецификация на материалите					
поз	означение	наименование	бр	материал	забележка
1	35 kV, 2000 A, 31,5 kA	Прекъсвач триполюсен, закрит монтаж	1		
2	35 kV, 1250 A	Разединител, триполюсен със заземит.ножове към горен контакт	1		
3		Ръчно задвижване за разединител червячен тип	2		
4	35 kV, 1000/5-5 A	Измерителен трансформатор за ток закрит монтаж	3		
5	UCN-36 35:√3/0,1:√3/0,1:3 kV	Измерителен трансформатор за напрежение	3		ARTECHE
6	PUEFS 23-18/1,2 18 kV, 122 kVAr, 1,2 μF	Кондензаторен елемент, по 2 бр/ фаза	6		ZEZ Silko
7	35 kV, 1250 A	Проходен изолатор за открит монтаж	3		
8	2x Al-80/8 mm	Шина алуминиева	-		
9	Al-50/5 mm	Шина алуминиева	-		
10.1	35 kV, 6 kN	Подпорен изолатор закрит монтаж	11		
10.2	35 kV, 6 kN	Подпорен изолатор, закрит монтаж с обърнати стрехи, за шинна система	-		
11		Шинодържател с планка за монтаж на плоскост	11		
12	ACO-500	Проводник, L=5,5 m за спусково отклонение	3		
13		Клема пресова апаратна "планка-проводник", Г-образна	3		
14		Предпазен щит при прекъсвач, неотварям	1		
15		Предпазен щит отварям, с 2 бр ЧЛЗ за разединител	1		
16		Предпазен щит отварям	1		
17		Команден шкаф за килията	1		
18		Клема бронзова права "стержен (с резба)-планка"	6		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД					
ПРОЕКТАНТ: 					
ОБЕКТ: П/ст "ДОБРУДЖА" 400/220/110 kV РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УРЕДБА 31,5 kV					
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО-ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ		ТОМ №	-	ДАТА:	2015. 07
		ФОРМАТ:	A3	МАЩАБ:	1: 50
Име на чертежа: ТРАФО ВХОД АТ-402 РАЗРЕЗ КИЛИЯ-ПРЕКЪСВАЧ		чертеж № 52-41480			
		СЪГЛАСУВАЛИ:			
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС	СПЕЦИАЛНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	К. КРУМОВ				
ГЛИНЖЕНЕР	инж. К. БУРВАНОВ				
Зам.УПРАВИТЕЛ	инж. ЦВ. ЦВЕТАНОВ				
Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД на основание на чл.3, ал.1, т.8 от ЗАПП и чл. 162, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквато и да било форма, както и да се предава на трети страни без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.					