



ПРАВА ВРЪЗКА



КРЪСТОВА ВРЪЗКА



Т-ОБРАЗНА ВРЪЗКА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички връзки на заземителните шини да бъдат изпълнени чрез заварка.
2. Дължината на шева на заварката трябва да бъде не по-малко от двойната ширина на заваряваните ленти – чл.169 от Наредба № 3.
3. След заварката мястото да се обработи с асфалт-лак за предпазване от корозия.

Информацията, съдържаща се в този документ, е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД и "НЕК" ЕАД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквато и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД и "НЕК" ЕАД в писмена форма.



**електро
ЕНЕРГОПРОЕКТ**

№ 52-35620

Заземителна инсталация

ОБЕКТ: П/ст "ДОБРУДЖА" 400/220/110 кV
ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УРЕДБА 31,5 кV

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	ПОДПИС	Уредба 31,5 кV	ЛИСТА:	
ПРОЕКТАНТ	К.КРЧУМОВ		СВЪРЗВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ШИНА ЧРЕЗ ЗАВАРКА	ВС.ЛИСТА:	
ГЛ.ПРОЕКТАНТ	К.КРЧУМОВ			ФАЗА:	РП
ГЛ.ИНЖЕНЕР	М.ГОЛЕМЕХОВ			МАЩАБ:	1:2
УПРАВИТЕЛ	С.ГОЛЕМЕХОВА			ДАТА:	02. 2012
				ФОРМАТ:	A4

РЕДАКЦИЯ

№ 0

ФАИЛ: С:\

ДАТА 02, 2012