

Команден шкаф АТ402—разположение на клемореди на АТ 402

Поглед отзад


1K		
2K		
3K		
4K		
5K		
6K		
7K		
8K		
9K		
10K		
11K		

[illegible]

ЛЕГЕНДА – Тип на клемите и аксесоарите / LEGEND – Types of the terminals and accessories

N	Наименование / Description	Tun / Type	Каталожный номер / Catalogue No	Символ / Symbol	Единица / Unit
1	Обыкновенные клеммы / Terminal for operating circuits	UK 6N	3004524		27
2	Мост за обыкновенные клеммы десепозиционных / Bridge for position 1/	FB1 10-8	0202363		1
3	Крайняя канка за обыкновенные клеммы / End cover for position 1/	D-UK 4/10	3003020		1
4	Разделительная пластинка на мостовые за обыкновенные клеммы	TS-K	1302215		—
5	Обыкновенные клеммы / Terminal for operating circuits	UK 10N	3005073		27
6	Мост за обыкновенные клеммы десепозиционных / Bridge for position 5/	FB1 10-10	0202376		1
7	Напряженые клеммы / Terminals for voltage circuits	UR1K/SP-BEN	0300066		—
8	Мост за напряженые клеммы десепозиционных вышней / Bridge for position 7/	FB 10-10	0202158		—
9	Мост за напряженые клеммы десепозиционных вышней / Bridge for position 7/	FB 2-8	0202134		—
10	Крайняя канка за напряженые клеммы / End cover for position 7/	D UR1K/SP-BEN	0308029		—
11	Разделительная пластинка на группа напряженых клеммы / Separating plate for position 7/	TS-RIK-BEN	0308210		—
12	Токоулы клеммы - разделители / Terminals for current circuits	UR1K/SP	0301126		—
13	Блокшорка разделительная на токоулы клеммы	LS-UR1K/SP	0301155		—
14	Разделительная мост за токоулы клеммы разделители / Bridge for position 12/	ISSB 10-8	0300073		—
15	Мост за паразит шунтирование на две токоулы клеммы	SR2-URTK/SP	0360012		—
16	Подложки мост четырнадцатипозиционные	SR4-URTK/SP	0360025		—
17	Шунтирующая пластинка четырнадцатипозиционная	KSS-4-8	3000732		—
18	Шунтирующая пластинка двупозиционная	KSS-2-8	3000735		—
19	Разделительная пластинка связи токоулы клеммы	ATP-UR1K/SP	0311139		—
20	Крайняя канка за токоулы клеммы / End cover for position 12/	ATR-UR14	0311399		—
21	Токоулы клеммы - нерозделители / Terminals for current circuits	UGSK/SG-6S	0313085		—
22	Мост за токоулы клеммы десепозиционных / Bridge for position 20/	FB 10-6SK/S	0305174		—
23	Заземляющие клеммы	USLKG 5	0441504		—
24	Клемма прижимная заземляющая	CU4 PE	3031380		—
25	Наклейки за клеммные / Terminal blocks marks	STLX	—		—
26	Столбец / Stator	CIF-PE 35	3002218		2

Б	09.2015	Ц. Цветанов		Промени съгласно забележки от МЕР-Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.
А	08.2015	Ц. Цветанов		Променено разположението на кондензаторна батерия Шпен разединител в килия "Графобой 402 не се монтира. Заземителен нож към щипна система 315 kV се измества в килия "Графо СН"
ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО
ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА				

<p>Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.</p>					
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p style="text-align: center;"><b>е л е к т р о</b> <b>ЕНЕРГОПРОЕКТ</b></p> </div>				<p style="text-align: right;">No 52-354995</p>	
		<p>ОБЕКТ:           п/см "Добружа" 400/220/110 кV ПОДОбЕКТ:    Позмана на силово автотрансформатор АТ401. Етап 3. Уредба 31,5 кV</p>			
ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ	<p style="text-align: center;">Автотрансформатор АТ402 – стр.31,5кV</p> <p style="text-align: center;">Монтажна схема вериги управление и цифрови изходи</p>		ЛИСТА	1
				ВС.ЛИСТА	1
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА			ФАЗА:	РП
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ			МАЩАБ:	/
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ			ДАТА:	2012г.
			ФОРМАТ:	A3	