


Команден шкаф АТ402—разположение на клемореди на АТ 402

Поглед отзад

[illegible]

1K		
2K		
3K		
4K		
5K		
6K		
7K		
8K		
9K		
10K		
11K		


ЛЕГЕНДА – Тип на клемите и аксесоарите / LEGEND – Types of the terminals and accessories

N	Наименование / Description	Tun / Type	Каталожен N Catalogue N	Символ Symbol	Број Q-ty
1	Обикновени клеми / Terminal for operating circuits	UK 6N	3004524		—
2	Мост за обикновени клеми демонтажен / Bridge for position 1/	FBI 10-8	0203263		—
3	Крајна капачка за обикновени клеми / End cover for position 1/	D-UK 4/10	3003020		—
4	Разделителна пластина на мостово за обикновени клеми	TS-K	1302215		—
5	Обикновени клеми / Terminal for operating circuits	UK 10N	3005073		—
6	Мост за обикновени клеми демонтажен / Bridge for position 5/	FBI 10-10	0203276		—
7	Напрежениви клеми / Terminals for voltage circuits	URTK/S-BEN	0309086		—
8	Мост за напрежениви клеми демонтажен / Bridge for position 7/	EB 10-8	0202138	///	—
9	Мост за напрежениви клеми демонтажен / Bridge for position 7/	EB 2-8	0202154	///	—
10	Крајна капачка за напрежениви клеми / End cover for position 7/	TS-URTK-S-BEN	0308029		—
11	Разделителна пластина на група напрежениви клеми / Separating plate for position 7/	D-RITK-BEN	0308210	/	—
12	Токови клеми – разделители / Terminals for current circuits	URTK/SP	0311126	=	18
13	Блокиробка разединявањето на токови клеми	S-URTK/SP	0311155	≠	8
14	Изолационен мост за токови клеми раздвинување / Bridge for position 12/	ISSBI-10-8	0301534		2x7
15	Мост за поврзано шунтирање на две токови клеми	SB2-URTK/SP	0360012		6x2
16	Подвижен мост четирипозиционен	SB4-URTK/SP	0360025		—
17	Шунтирачка пластина четирипозиционна	KSSI-4-8	3000735	=	—
18	Шунтирачка пластина дуплопозициона	KSSI-2-8	3000722	=	—
19	Разделителна пластина след токова клеми	ATR-URTK/SP	0311139		—
20	Крајна капачка за токови клеми / End cover for position 12/	ATP-URTK4	0311139		1
21	Токови клеми – нераздвоими / Terminals for current circuits	UGSK/S-GS	0313085		—
22	Мост за токови клеми демонтажен / Bridge for position 20/	FB 10-GSK/S	0305174	///	—
23	Заземителни клеми	USLKG 5	0441504		—
24	Клема пружина за заземителна	ST4 – PE	3031380		—
25	Нагписи за клеморегу / Terminal bloks marks	KLM	1004306		—
26	Стопер / Stoper	CLIPFIX 35	3002218		1

11

А	09.2015	Ц. Цветанов		Промени съгласно заповедки от МЕР-Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.
ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО
ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА				

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД.
Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквато и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.

 <div style="display: inline-block; text-align: center;"> е л е к т р о ЕНЕРГОПРОЕКТ </div>		No 52-35496A	
		ОБЕКТ: н/см "Добруджа" 400/220/110 кV ПОДОБЕКТ: Подмяна на силов автотрансформатор АТ401. Етап 3. Уредба 31,5 кV	
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	Автотрансформатор АТ402 – стр.31,5кV	ЛИСТА: 2 ВС ЛИСТА: 2
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА	Монтажна схема команден шкаф клеморед токови вериги	ФАЗА: РП
ГЛИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ		МАЩАБ: /
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦЕВАНОВ		ДАТА: 2012г. ФОРМАТ: А3