

Команден шкаф АТ402—разположение на клемореди на АТ 402

Поглед отзад


1K		
2K		
3K		
4K		
5K		
6K		
7K		
8K		
9K		
10K		
11K		

[illegible]

ЛЕГЕНДА – Тип на клемите и аксесоарите / LEGEND – Types of the terminals and accessories

N	Наименование / Description	Tun / Type	Каталожный № / Catalogue N°	Символ / Symbol	Единица измерения / Unit
1	Обыкновенные клеммы / Terminal for operating circuits	UK 6N	3004524	—	35
2	Мост за обыкновенные клеммы демонтажных / Bridge for position 1/	FB1 10—8	0023263		32,2x
3	Краевая канка за обыкновенные клеммы / End cover for position 1/	D-UK 4/10	3003020	—	2
4	Разделительная пластинка на мостовые за обыкновенные клеммы	TS-K	1302215	—	—
5	Обыкновенные клеммы / Terminal for operating circuits	UK 10N	3005073	—	15
6	Мост за обыкновенные клеммы демонтажных / Bridge for position 5/	FB1 10—8	0023266		32,2x
7	Напряженные клеммы / Terminals for voltage circuits	UR1B—BEN	0020138		—
8	Мост за напряженные клеммы демонтажных / Bridge for position 7/	FB1 10—8	0022138		—
9	Мост за напряженные клеммы демонтажных вышней / Bridge for position 7/	FB 2—8	0022154		—
10	Краевая канка за напряженные клеммы / End cover for position 7/	D UR1K/S—BEN	0308029	—	—
11	Разделительная пластинка на группу напряженных клеммы / Separating plate for position 7/	TS-RIK—BEN	0308210	—	—
12	Токопроводящие клеммы — разделители / Terminals for current circuits	UR1K/SP	0301126		—
13	Блокировка разъемных контактов на токовых клеммах	LC-UR1K/SP	0301155		—
14	Разделительная пластинка за токовые клеммы / Bridge for position 12/	ISSB 10—8	0000000		—
15	Мост за паразитные шунтирующие на две токовые клеммы	SR2-URTK/SP	0360012		—
16	Подложки мостов чипшунтируемые	SR4-URTK/SP	0360025		—
17	Шунтирующая пластинка чипшунтируемая	KSS3—4—8	3000725		—
18	Шунтирующая пластинка дублирующая	KSS3—2—8	3000732		—
19	Разделительная пластинка связи токовых клемм	ATP-UR1A	0311138		—
20	Краевая канка за токовые клеммы / End cover for position 12/	ATR-UR1A	0311139		—
21	Токовые клеммы — неразъемные / Terminals for current circuits	UGSK/SG—GS	0313085		—
22	Мост за токовые клеммы демонтажных / Bridge for position 20/	FB 10—GSK/S	0305174		—
23	Заземляющие клеммы	USLKG 5	0441504		—
24	Клемма прижимная заземляемая	CU1P	3053180		—
25	Наклейки за клеммные / Terminal blocks marks	KLM	0404678		2
26	Steppler / Stoper	CIF-PE 35	3002218		3

Б	09.2015	Ц. Цветанов		Промени съгласно забележки от МЕР-Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.
А	08.2015	Ц. Цветанов		Променено разположението на кондензаторна батерия Шпен разединител в килия "Графовоъ" 402 не се монтира. Заемителен нощ жм щина система 315 kV се измества в килия "Графо СН"
ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО
ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА				

<p>Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.</p>				
 <div> <div>електро</div> <div>ЕНЕРГОПРОЕКТ</div> </div>			No 52-354985	
		ОБЕКТ: н/см "Добружа" 400/220/110 кV ПОДОбЕКТ: Подмана на силово автотрансформатор AT401. Етап 3. Урежда 31,5 кV		
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	Автотрансформатор AT402-стр.31,5кV Монтажна схема команден шкаф клеморед вериги блокировки	ЛИСТА	1
			ВС.ЛИСТА	1
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА		ФАЗА:	РП
ПЛ.ИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ		МАЩАБ:	/
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦЕТАНОВ		ДАТА:	2012г.
			ФОРМАТ:	A3