


Автоматичен прекъсвач за управление	
Вкл.	Управление на прекъсвача от ЛК
Изкл.	
Вкл.	Локален контролер цифрови изходи за управление на 1П
Изкл.	
Изключване от МТЗ	
Изключване от ТО	
Изключване на тр-р СН първо стъпало на земна защита	

ПОЯСНЯВАЩА СХЕМА



34

Б	09.2015	Ц. Цветанов		Промени съгласно забележки от МЕР-Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.
А	08.2015	Ц. Цветанов		Променено разположението на кондензаторна батерия Шинен разединител в килия "Трафоход 402" не се монтира. Заземителен нож към шинна система 31,5 kV се измества в килия "Трафо СН"
ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО
ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА				

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.			
			№ 52-355195
ОБЕКТ: н/ст "Добруджа" 400/220/110 кV ПОДОбЕКТ: Подмяна на силов абтотрансформаторАТ401. Етап 3. Уредба 31,5кV.			
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	Трансформатор СН2	ЛИСТА: 1
ПРОЕКТАНТ	В. НАУМОВА	Разгъната схема управление прекъсвач, блокировка врата и локален контролер /цифрови изходи/	ВС ЛИСТА: 1
ПЛИНЖЕНЕР	К. БУРВАНОВ		ФАЗА: РП
ЗАМ. УПРАВИТЕЛ	Ц. ЦВЕТАНОВ		МАЩАБ: /
			ДАТА: 2012г.
			ФОРМАТ: А3