

	Номер на кабела	Тип	Сечение мм^2	Рез. жила	Маркировка на жилата														
	1	2	3	4	5														
Килия	1	NYCY-FR	16x2,5	1	103	104	105	106	+Бл	792	701	935	937	R'	R17	901	**903'**	301	302
	4	NYCY-FR	12x1,5	3	971	**+Бл**	941	939	701	Бл5	Бл5	Бл1	790						
	5	NYCY-FR	4x2,5	–	A411	0411	A421	0421											
	6	NYCY-FR	4x2,5	–	B411	0411	B421	0421											
	7	NYCY-FR	4x2,5	–	C411	0411	C421	0421											
	8	NYCY-FR	4x1,5	–	792	790	971	**–Бл**											
Поле	9	NYCY-FR	14x2,5	3	701	913	101	09	011	915	917	919	921	923	925				
	51	NYCY-FR	10x2,5	5	R'	R17	701	927	929										
	52	NYCY-FR	10x2,5	7	701	931	933												
	55	NYCY-FR	4x4	2	701	927													
	56	NYCY-FR	4x4	2	701	927													
	57	NYCY-FR	4x4	2	701	929													
	58	NYCY-FR	4x4	2	701	931													
	59	NYCY-FR	4x4	2	701	933													
	101	NYCY-FR	8x2,5	2	101	115	201AT402	939AT402	947	201									
	244.1	NYCY-FR	4x2,5	–	101	102	103	104											
	244.2	NYCY-FR	4x2,5	–	101	102	103	104											
	153	СВББВн/А	4x6	–	1R	1S	1T	0											
	154	СВББВн/А	4x6	–	2R	2S	2T	0											
	01	NYCY-FR	7x2,5	3	+Бл	–Бл	Бл1	Бл5											
	01	NYCY-FR	7x2,5	3	+Бл	–Бл	Бл1	Бл5											
	02	NYCY-FR	2x2,5	–	+220V=	–220V=													
	02	NYCY-FR	2x2,5	–	+220V=	–220V=													
	03	NYCY-FR	4x4	–	R	S	T	0											
	03	NYCY-FR	4x4	–	R	S	T	0											

31

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД.
Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.

електро ЕНЕРГОПРОЕКТ

No 52-35516

ОБЕКТ: п/ст "Добруджа" 400/220/110 kV
ПОДОБЕКТ: Подмяна на силов автотрансформаторАТ401. Етап 3. Уредба 31,5kV.

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА
ГЛ.ИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ

Реактор

Схема кабелни връзки

ЛИСТА:	1
ВС.ЛИСТА:	1
ФАЗА:	РП
МАЩАБ:	/
ДАТА:	2012г.
ФОРМАТ:	А3

РЕДАКЦИЯ	No-1	2012 г.

ФАЙЛ C:\My Documents\OBEKTI\DOBRUDJA_31,5kV\31_SHEMA_KV_REAKTOR_2