


# **ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД**

**ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – МЕР ПЛОВДИВ**

4000 Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ 37; тел. (032) 63 46 46; факс (032) 63 24 93; e-mail: cso@pd.eso.bg

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**



**ОТНОСНО:** Разяснения по документация за участие в процедура публично състезание за обществена поръчка с предмет: „Ремонт полета 20 kV в п/ст Септемврийци“.

## **УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 180 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с постъпило с вх.№ ЕСО-ПД-68/14.01.2020 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие в процедура публично състезание за обществена поръчка с предмет: „Ремонт полета 20 kV в п/ст Септемврийци“, Ви предоставям отговор на следните въпроси:

### **Въпрос № 1 на заинтересовано лице:**

Запазва ли се съществуващата апаратура (релета, ключове и др.) в предкилийните шкафове на присъединенията?

### **Отговор на Възложителя:**

Съществуващата апаратура се подменя с нова, съгласно III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, точки 2.2.2.1 и 3.1 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета: „Ремонт полета 20 kV в п/ст Септемврийци“.

### **Въпрос № 2 на заинтересовано лице:**

Запазват ли се съществуващите клеми в предкилийните шкафове на присъединенията и комутацията към съществуващата апаратура, ако същата се запазва ( релета, ключове и др.)?

### **Отговор на Възложителя:**

Цялата вторична комутация (клеми, релета, ключове, командноквитиращи ключове, сигнални релета, светлинни указатели) се подменят с нови, съгласно III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, точки 2.2.2.1 и 3.1 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета: „Ремонт полета 20 kV в п/ст Септемврийци“.

**Въпрос № 3 на заинтересовано лице:**

Запазват ли се съществуващите блок-контакти към разединителите и кабелите от тях към предкилийните шкафове на присъединенията?

**Отговор на Възложителя:**

Съществуващите блок-контакти към разединителите и кабелите от тях към предкилийните шкафове на присъединенията се подменят с нови, съгласно Ш. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, точки 2.2.2.1 и 3.1 на РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмета: „Ремонт полета 20 kV в п/ст Септемврийци“.

С уважение,

**Никола ~~Илиев~~ Алиманджов**  
**РАБОТНИК, МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР**

(Пълномощник на Изпълнителния директор)  
съгласно пълномощно решение № 1/30.04.2018 г.  
за заверка на подписа и № 462/30.04.2018 г.,  
том I, акт 64 за заверка на сградното  
на Нотариус В. Василев, № 20 на  
Нотариалната камара (София)

Заличено по чл.36а, т.3 от ЗОП