

## РЕШЕНИЕ

№ МЕР-ХС-ЗАП-.....<sup>84</sup>.....

ХАСКОВО, <sup>17.01.</sup>.....2020г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № МЕР-ХС-ЗАП-1190/22.11.2019г., изменена със заповед № МЕР-ХС-ЗАП-1190#1/20.12.2019г и заповед № МЕР-ХС-ЗАП-1190#2/15.01.2020г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Хасково“** открита с Решение № МЕР-ХС-ЗАП-1017/10.10.2019г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2019-0212 от 10.10.2019г.,

## О Б Я В Я В А М :

### I. Класираните участници в процедурата:

**I-во място:** „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ и синове“ ООД с предложена цена: 37320,00лв (тридесет и седем хиляди триста и двадесет лева 00 стотинки), без ДДС

**II-ро място:** ДЗЗД“Горна Оряховица 2019“ с предложена цена: 43992,00лв (четиридесет и три хиляди, деветстотин деветдесет и два лева 00 стотинки), без ДДС

**III-то място:** „ВОЛТРАН“ ЕООД с предложена цена: 44309,00лв (четиридесет и четири хиляди триста и девет лева 00 стотинки), без ДДС;

**IV-то място:** „АНДИ БГ“ООД с предложена цена: 51428,00лв (петдесет и една хиляди четиристотин двадесет и осем лева 00 стотинки), без ДДС.

### II. Отстранени участници

1. Участникът „РВЦ“ ООД, на основание чл.107, т.2, б.“а“, от ЗОП, със следните мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката - Офертата в частта техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на поставените от възложителя изисквания, а именно:

В Раздел А. Организация за изпълнение на проектните и на СМР дейности участникът не е предложил конкретни проектни решения.

В Раздел Б. Технически спецификации от предложението си участникът не е предложил конкретно оборудване (тип, марка и/или производител) и нито един конкретен параметър. За всички части в графата предложения на участника са

записани изискванията от техническите спецификации на възложителя. Не става ясно от предложението, че пожароизвестителните датчици ще са адресируеми, каквото е изискването на възложителя.

Участникът предвижда пълно адаптиране на схемите и решенията с работещо (съществуващо) оборудване към съществуващата ПИС. Възложителят не предвижда адаптиране към съществуващи системи, а цялостно изграждане на нови. В п/ст Хасково няма изградена и съществуваща към момента ПИС.

**III. Участника „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ и синове“ ООД, класиран на първо място, за изпълнител на поръчката.**

**Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:**

**Официално наименование:** Комисия за защита на конкуренцията.

**Адрес:** гр. София, бул. „Витоша“ №18.

**Електронна поща:** cpcadmin@cpc.bg

**Интернет адрес:** www.cpc.bg

**Телефон:** 02 9356113

**Държава:** Република България

**Срок за подаване на жалби:** съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП.

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес:

[https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/page2.php?intNo=aitkVGN3Ty9pTUw0cGRVTIB3NFFZcFc0ckkvaEVuaS80MDNZbEdwbHhmST0=](https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=aitkVGN3Ty9pTUw0cGRVTIB3NFFZcFc0ckkvaEVuaS80MDNZbEdwbHhmST0=)

**Възложител**

**Тошо Тодоров**

**РЪКОВОДИТЕЛ МЕР ХАСКОВО**

Пълномощник на Изпълнителния директор  
по силата на пълномощно с рег. № 1484/15.05.2018г.  
на нотариус В. Василева № 320  
на Нотариалната камера при РС София

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**