

РЕШЕНИЕ

№ МЕР-ХС-ЗАП-.....⁸⁶
ХАСКОВО,^{17.01.}2020г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № МЕР-ХС-ЗАП-1192/22.11.2019г., изменена със заповед № МЕР-ХС-ЗАП-1192#1/20.12.2019г и заповед № МЕР-ХС-ЗАП-1192#2/15.01.2020г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Кърджали“** открита с Решение № МЕР-ХС-ЗАП-1019/10.10.2019г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2019-0214 от 10.10.2019г.,

О Б Я В Я В А М :

I.Класираните участници в процедурата:

I-во място: „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ и синове“ ООД с предложена цена: 37320,00лв (тридесет и седем хиляди триста и двадесет лева 00 стотинки), без ДДС

II-ро място: „ВОЛТРАН“ ЕООД с предложена цена: 47137,00лв (четиридесет и седем хиляди сто тридесет и седем лева 00 стотинки), без ДДС.

II.Отстранени участници

1.Участникът „РВЦ“ ООД, на основание чл.107, т.2, б.“а“, от ЗОП, със следните мотиви:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката - Офертата в частта техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на поставените от възложителя изисквания, а именно:

В Раздел А.Организация за изпълнение на проектните и на СМР дейности участникът не е предложил конкретни проектни решения.

В Раздел Б. Технически спецификации от предложението си участникът не е предложил конкретно оборудване (тип, марка и/или производител) и нито един конкретен параметър. За всички части в графата предложения на участника са записани изискванията от техническите спецификации на възложителя. Не става ясно от предложението, че пожароизвестителните датчици ще са адресируеми, каквото е изискването на възложителя.

Участникът предвижда пълно адаптиране на схемите и решенията с работещо (съществуващо) оборудване към съществуващата ПИС. Възложителят не предвижда

адаптиране към съществуващи системи, а цялостно изграждане на нови. В п/ст Кърджали няма изградена и съществуваща към момента ПИС.

III. Участника „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ и синове“ ООД, класиран на първо място, за изпълнител на поръчката.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.

Адрес: гр. София, бул. „Витоша” №18.

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП.

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=aitkVGN3Ty9pTUw0cGRVTIB3NFFZb3h6d3N3My9XRWVUcmpHU0pUUmFqcz0=

Възложител

Тошо Тодоров

РЪКОВОДИТЕЛ МЕР ХАСКОВО

Пълномощник на Изпълнителния директор
по силата на пълномощно с рег. № 1484/15.05.2018г.
на нотариус В. Василева № 320
на Нотариалната камера при РС София



Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП