

РЕШЕНИЕ№ МЕР-РС-ЗАП-503РУСЕ 15.04.20 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в утвърден доклад на комисия, назначена със Заповед № МЕР-РС-ЗАП-116/24.01.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Русе, Обособена позиция № 1 „Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в п/ст Дръстър“, Обособена позиция № 2 „Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в п/ст Дулово“, Обособена позиция № 3 „Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в п/ст Исперих“, открита с Решение № МЕР-РС-ЗАП-718/12.12.2019 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2019-0254**

О Б Я В Я В А М:**I. Класирането на участниците:****За Обособена позиция № 1:**

На I-во място: - ДЗЗД „Горна Оряховица 2019“ с членове „ЕС СИ ЕС“ ЕООД, гр. Русе и „Съвременни системи“ ЕООД, гр. Русе - с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката: **41 890,00** (четиридесет и една хиляди осемстотин и деветдесет) лева без ДДС.

За Обособена позиция № 2:

На I-во място: ДЗЗД „Горна Оряховица 2019“ с членове „ЕС СИ ЕС“ ЕООД, гр. Русе и „Съвременни системи“ ЕООД, гр. Русе - с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката: **42 980,00** (четиридесет и две хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС.

За Обособена позиция № 3:

На I-во място: „ДЗЗД „Горна Оряховица 2019“ с членове „ЕС СИ ЕС“ ЕООД, гр. Русе и „Съвременни системи“ ЕООД, гр. Русе - с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката: **42 780,00** (четиридесет и две хиляди седемстотин и осемдесет) лева без ДДС.

II. Участниците, определени за изпълнители на обществената поръчка, по обособени позиции:

За Обособена позиция № 1 „Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в п/ст Дръстър с участника „ДЗЗД „Горна Оряховица 2019“ с членове „ЕС СИ ЕС“ ЕООД, гр. Русе и „Съвременни системи“ ЕООД, гр. Русе, класиран на първо място, с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката: **41 890,00** (четиридесет и една хиляди осемстотин и деветдесет) лева без ДДС.

За Обособена позиция № 2 „Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в п/ст Дулово“ с участника „ДЗЗД „Горна Оряховица 2019“ с членове „ЕС СИ ЕС“ ЕООД, гр. Русе и „Съвременни системи“ ЕООД, гр. Русе, класиран на първо място, с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката: **42 980,00** (четиридесет и две хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС.

За Обособена позиция № 3 „Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в п/ст Исперих“ с участника „ДЗД „Горна Оряховица 2019“ с членове „ЕС СИ ЕС“ ЕООД, гр. Русе и „Съвременни системи“ ЕООД, гр. Русе, класиран на първо място, с предлагана обща цена за изпълнение на поръчката: **42 780,00** (четиридесет и две хиляди седемстотин и осемдесет) лева без ДДС.

III. Отстранени участници:

За Обособена позиция № 1:

1. „ВОЛТРАН“ ЕООД, гр. Стара Загора

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви: участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията за обществената поръчка, а именно:

1.1. да посочи в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката (*Раздел Б. Технически спецификации, т. 4. Система за периметрова охрана*), част от одобрената документация за обществената поръчка, предлаганите от него конкретни устройства и техническите им параметри. В представеното от „ВОЛТРАН“ ЕООД Предложение за изпълнение на обществената поръчка, за обособена позиция № 1, липсва описание и на двете.

2. „РВЦ“ ООД, гр. Шумен

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви: участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията за обществената поръчка, както следва:

2.1. Предлаганото от участника устройство – стационарна камера *Dahua, модел IPC-HDW2431R-ZS*, не съответства на изискването на Възложителя по отношение на параметрите за светочувствителност, посочено в *Раздел I. Технически спецификации, част Г. Технически спецификации за материалите и устройствата (продукти), т. 2.2. Камери за външен монтаж, за работа при осветеност 0.01 Lux (0 Lux IR on)*. Цитираният и предложен от участника модел камера е със светочувствителност 0.03 Lux/F1.4 (Color, 1/3s, 3 OIRE), 0.3 Lux/F1.4 (Color, 1/30s, 3 OIRE), 0Lux/F1.4 (IR on).

2.2. Предлаганото от участника устройство - *микровълнова бариера модел Focus MCB 150*, не отговаря на изискването на Възложителя да бъде *„120м (TX+RX), като се използва 200mm параболична антена*», посочено в *Раздел I. Технически спецификации, част Г. Технически спецификации за материалите и устройствата (продукти), т. 4. Технически спецификации на сигнално-охранителна система и периметрова охрана*. Цитираният и предложен от участника модел камера е 158x113x46 mm.

За Обособена позиция № 2:

1. „ВОЛТРАН“ ЕООД, гр. Стара Загора

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви: участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията за обществената поръчка, а именно:

1.1. да посочи в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката (*Раздел Б. Технически спецификации, т. 4. Система за периметрова охрана*), част от одобрената документация за обществената поръчка, предлаганите от него конкретни устройства и техническите им параметри. В представеното от „ВОЛТРАН“ ЕООД Предложение за изпълнение на обществената поръчка, за обособена позиция № 2, липсва описание и на двете.

2. „РВЦ“ ООД, гр. Шумен

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви: участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията за обществената поръчка, както следва:

2.1. Предлаганото от участника устройство – стационарна камера *Dahua, модел IPC-HDW2431R-ZS*, не съответства на изискването на Възложителя по отношение на параметрите за светочувствителност, посочено в *Раздел I. Технически спецификации, част Г. Технически*

спецификации за материалите и устройствата (продукти), т. 2.2. Камери за външен монтаж, за работа при осветеност 0.01 Lux (0 Lux IR on). Цитираният и предложен от участника модел камера е със светочувствителност 0.03 Lux/F1.4 (Color, 1/3s, 3 OIRE), 0.3 Lux/F1.4 (Color, 1/30s, 3 OIRE), 0Lux/F1.4 (IR on).

2.2. Предлаганото от участника устройство - микровълнова бариера модел Focus MCB 150, не отговаря на изискването на Възложителя да бъде „120м (TX+RX), като се използва 200mm параболична антена», посочено в Раздел I. Технически спецификации, част Г. Технически спецификации за материалите и устройствата (продукти), т. 4. Технически спецификации на сигнално-охранителна система и периметрова охрана. Цитираният и предложен от участника модел камера е 158x113x46 mm.

За Обособена позиция № 3:

1. „ВОЛТРАН” ЕООД, гр. Стара Загора

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви: участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията за обществената поръчка, а именно:

1.1. да посочи в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката (Раздел Б. Технически спецификации, т. 4. Система за периметрова охрана), част от одобрената документация за обществената поръчка, предлаганите от него конкретни устройства и техническите им параметри. В представеното от „ВОЛТРАН” ЕООД Предложение за изпълнение на обществената поръчка, за обособена позиция № 3, липсва описание и на двете.

2. „РВЦ“ ООД, гр. Шумен

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП.

Мотиви: участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията за обществената поръчка, както следва:

2.1. Предлаганото от участника устройство – стационарна камера Dahua, модел IPC-HDW2431R-ZS, не съответства на изискването на Възложителя по отношение на параметрите за светочувствителност, посочено в Раздел I. Технически спецификации, част Г. Технически спецификации за материалите и устройствата (продукти), т. 2.2. Камери за външен монтаж, за работа при осветеност 0.01 Lux (0 Lux IR on). Цитираният и предложен от участника модел камера е със светочувствителност 0.03 Lux/F1.4 (Color, 1/3s, 3 OIRE), 0.3 Lux/F1.4 (Color, 1/30s, 3 OIRE), 0Lux/F1.4 (IR on).

2.2. Предлаганото от участника устройство - микровълнова бариера модел Focus MCB 150, не отговаря на изискването на Възложителя да бъде „120м (TX+RX), като се използва 200mm параболична антена», посочено в Раздел I. Технически спецификации, част Г. Технически спецификации за материалите и устройствата (продукти), т. 4. Технически спецификации на сигнално-охранителна система и периметрова охрана. Цитираният и предложен от участника модел камера е 158x113x46 mm.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, в 10-дневен срок от получаване на решението.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (отм., ДВ, бр. 86 от 2018 г.) във връзка с § 131, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (обн., ДВ, бр. 102 от 2019 г.) настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата.

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращане на Решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес:
https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=aUZ4QW1YOVbXQkZiSFdaWWZhL041UVpJNzVCZXczd0dYcDIwTGZvVkm5MD0=

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

.....
ЕМИЛ Костадинов
РЪКОВОДИТЕЛ НА РУСЕ
(Пълномощник на Изпълнителния директор
съгласно пълномощно рег. №1468/18.04.2018г.
на Нотариус В. Василева № 320 на
Нотариалната камара при РС София)

