Редакция	Наименование	Дата	Име	Подпис



Автомат шинки оперативно напр.
Захранване релейна защита
Изключване на трафовъвод 20 kv от защита на АС
Изключване на тр−р 110 kv от защита на АС
Задействала защита 3Io на АС
Контрол на 3Uo
Задействала защита
резерва
резерва
Неизправност Р3 АС







Проектант	Съгласувал	Ръководител отдел	Дата	Мащаб
РЗА-ВАРНА			03.2020	- .
Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	ПОДСТАНЦИЯ "Белослав": Принципна схема Мерене А 20kV			
ECO - ЕАД МЕР - ВАРНА	Захранване и цифрови изходи Р3 АС			
	№ МА-003		Редакция 0	Лист 1/1