

## ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 482/06.07.2015 г. на Ръководител, МЕР Пловдив за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „П/ст Тримонциум – РЗ 20kV - инженеринг”.

**Комисия в състав:**

**Председател:**

**Членове:**

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

на 07.07.2015 г. от 9:00 часа проведе закрито заседание, на което разгледа документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници и установи следното:

1.Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Електролукс-Табакон и синове” ООД, гр.Пловдив отговаря на обявените от възложителя изисквания.

2.Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Комос” ООД, гр.София отговаря на обявените от възложителя изисквания.

3.Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Ел-Тест ” ЕООД, гр.София отговаря на обявените от възложителя изисквания.

4.Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Ел Контрол” ЕООД, гр.Стара Загора отговаря на обявените от възложителя изисквания.

След това, комисията извърши проверка съгласно чл.70, ал.1 от ЗОП на всички предложения по техническите показатели, формиращи техническата оценка и не констатира, наличие на предложения, които да са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на същите на останалите участници.

Комисията допуска всички участници до оценяване на техническите предложения по посочените в методиката технически показатели.

Оценката по 6-те показателя е отразена в приложената таблица за техническа оценка.

В заключение, на този етап от своята работа, комисията насрочи датата и часът за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат 10.07.2015 г., 14:30 часа.

На основание т.1.18. от Правилата за провеждане на процедурата, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще се обявят в интернет страницата на ЕСО ЕАД, на адрес:

[https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/page2.php?intNo=UW56QnJGYTJPN1diSi80azhucUs2S1Iyb2EvTU93UnFqVGp5MFJPSmV5ND0=](https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=UW56QnJGYTJPN1diSi80azhucUs2S1Iyb2EvTU93UnFqVGp5MFJPSmV5ND0=)

Участниците да бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Настоящият протокол е съставен на 07.07.2015 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ** Таблица за техническа оценка

Председател:

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

Членове:

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

**ТАБЛИЦА**

за техническа оценка на офертите постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „П/ст Тримониум – P3 20kV - инженеринг“

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Кт	Електролюкс Табаков и синове” ООД, гр.Пловдив		Комос ООД, гр.София		Ел-Тест ЕООД, гр.София		Ел Конгрол ЕООД, гр.Стара Загора	
			стойност на показател точки	оценка	стойност на показател точки	оценка	стойност на показател точки	оценка	стойност на показател точки	оценка
1	2	3	4	5(3x4)	6	7(3x6)	8	9(3x8)	10	11(3x10)
1	П <sub>1</sub> - Срок за изготвяне на проектите	0.20	8 к.дни 100	20,00	8 к. дни 100	20,00	8 к. дни 100	20,00	8 к. дни 100	20,00
2	П <sub>2</sub> - Срок за изпълнение на монтажните работи, вкл. и доставка на релейните защити	0.20	45 к. дни 100	20,00	45 к. дни 100	20,00	45 к. дни 100	20,00	45 к. дни 100	20,00
3	П <sub>3</sub> – Брой стъпала по ток и време на вградена функция МТЗ(т.9.1 от таблица № 1)	0.30	3 бр. 100	30,00	3 бр. 100	30,00	3 бр. 100	30,00	3 бр. 100	30,00
4	П <sub>4</sub> – Брой стъпала по ток и време на вградена функция на токова посочна земна защита за мрежа заземена през активно съпротивление (т.9.2 от таблица № 1)	0.30	3 бр. 100	30,00	3 бр. 100	30,00	3 бр. 100	30,00	3 бр. 100	30,00
	Техническа оценка			100,00		100,00		100,00		100,00

Дата: 07.07.2015 г.

**КОМИСИЯ:**

Председател: .....

Членове: .....

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД