

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

1404 София, бул. „Гоце Делчев“ №105; тел. (02) 9696802; факс (02) 9626189; e-mail: eso@eso.bg

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Изм. № ЦУ-ПМО-4426/11.07.2015

ОТНОСНО: Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на ЗРУ 20 kV в подстанция „Курило“ 110/20/6 kV”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ПМО-4426/28.07.2015 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следния въпрос:

Въпрос: Съгласно Приложение № 4, таблици № 3 и 4 вакуумния прекъсвач е зададен с междуполусно разстояние 275 мм.


Предлаганите от нас Вакуумни прекъсвачи за средно напрежение на *** имат конструкции, при които вакуумните камери заедно с изводните връзки са защитени в стабилен изолационен кожух (наречен ***).

При такава конструкция допустимо ли е междуполусното разстояние на прекъсвачите от Приложение № 4, таблици № 3 и 4, да бъде 210mm?

Отговор: Съгласно т. IV.6 от Таблици № 3 и 4 в Приложение № 4 на техническата спецификация, междусеовото разстояние на полюсите трябва да бъде ≥ 220 мм.

Забележка***: Заличена е информация за производител

С уважение,
Иван Йотов
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Румел Пашев
Зам. Изпълнителен Директор
пълномощник на изп. директор
съгласно пълномощно рег. № 853 / 11.05.2015 г.
на нотариус В. Василева № 320 на Нотариална Калара

