

Р Е Ш Е Н И Е№...2501 / 08.12.2015 г.

На основание чл.73, ал. 1 от ЗОП и отразени резултати в протокол на комисия назначена със Заповед ЦУ - 1768/20.08.2015 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Преустройство на ЗРУ 20 кV в подстанция „Курило” 110/20/6 кV**”, открита с Решение № 1315/22.06.2015г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2015-0242 от 24.06.2015 г.

О Б Я В Я В А М:**I. Отстранените участници****1. КОМОС ООД, гр. София****Мотиви:**

В техническото предложение на участника липсват изискуеми чертежи и документи, в таблиците с технически данни за цифрови релейни защиты има несъответствия между посочените данни и реалните показатели на декларираните релейни защиты, които не отговарят на параметрите изискуеми от Възложителя.

Офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

2. ЕЛЕКТРОЛУКС Табаков и синове ООД, гр. Пловдив**Мотиви:**

В техническото предложение на участника липсват изискуеми чертежи и документи, има текстове, които не кореспондират със процедурата, която е за ремонт на **закрита разпределителна уредба(ЗРУ) 20 кV** в п/ст „Курило” 110/20/6 кV, а записите в офертата са „**ОРУ 110 кV**”, които не отговарят на процедурата, предложеният токов трансформатор за ТСН не съответства на техническите изисквания.

Офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

3. ЕЛЕМОН ООД, гр. София**Мотиви:**

В техническото предложение на участника липсват изискуеми чертежи и документи, предложени са измервателни (токови и напреженови) трансформатори на производител, за който в плик №1 не са приложени документи, удостоверяващи, че предлаганите от участника продукти са произведени в условията на внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентни. Предложените прекъсвачи и вентилни отводи не съответстват на техническите изисквания.

Офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя.

II. Класиране на участниците:

На първо място „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД – гр. София с комплексна оценка **99,37 точки** и обща предлагана цена – **1 041 912,42 лева** (един милион четиридесет и една хиляди деветстотин и дванадесет лева и 42ст.) без ДДС.

На второ място „ЕЛИА” АД – гр. София с комплексна оценка **93,80 точки** и обща предлагана цена – **1 149 362,00 лева** (един милион сто четиридесет и девет хиляди триста шестдесет и два лева) без ДДС.

На трето място ДЗЗД „КУРИЛО 2015” – гр. София с комплексна оценка **92,49 точки** и обща предлагана цена – **1 165 686,00 лева** (един милион сто шестдесет и пет хиляди шест стотин осемдесет и шест лева) без ДДС.

На четвърто място „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – гр. София с комплексна оценка **89,86 точки** и обща предлагана цена – **1 244 607,25 лева** (един милион двеста четиридесет и четири хиляди шестстотин и седем лева и 25ст.) без ДДС.

III. Участника „ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД, гр. София класиран на първо място, за изпълнител на поръчката.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София, 1000, бул. „Витоша” №18

Електронна поща: срсadmin@срс.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участниците.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Иван Василев Йотов
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

