



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 kV”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ПМО-7556/16.12.2015 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следния въпрос:

Въпрос: В момента известен производител от Европейския съюз има издадено и валидно удостоверение за одобрен тип средство за измерване от Българския институт по метрология относно неговите измервателни трансформатори. Същият производител вече има производство и в друга държава от Европейския съюз, където произвеждат абсолютно същият тип измервателни трансформатори.

Въпросът е ще приемете ли измервателни трансформатори с издадено и валидно удостоверение за одобрен тип средство за измерване от Българския институт по метрология относно неговите измервателни трансформатори, като типа е същият, но произведени в друга държава от Европейския съюз.

Отговор: Съгласно изискванията на възложителя посочени в т. I.5. „Специални изисквания” от „Технически спецификации за Обособена позиция 1 „Токови измервателни трансформатори 110kV” и в т. III.5. „Специални изисквания” от „Технически спецификации за обособена позиция 3 „Комбинирани измервателни трансформатори 110kV” от документацията за участие:

„Всички токови и комбинирани измервателни трансформатори с клас на точност 0,2S на ядрата за мерене трябва:

- По реда на Закона за измерванията /ЗИ/ и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /НСИПМК/ да имат:

- издадено удостоверение за одобрен тип средство за измерване и съответно типът им да е вписан в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;

Или

- типът им да е вписан в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване по реда на чл.1а от НСИПМК.

Срокът на валидност на вписването в националния регистър на одобрените за използване типове средства за измерване да изтича не по-рано от една година от датата на отваряне на офертите.”

Предлаганите измервателните трансформатори следва да отговарят на едно от посочените по-горе условия.

С уважение,

ИВАН ЙОТОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Румел Пешев
Зам. Изпълнителен Директор
пълномощник на изп. директор
съгласно пълномощно рег. № 853 / 11.03.2015
на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара

