




ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

1404 София, бул. „Гоце Делчев“ №105; тел. (02) 9696802; факс (02) 9626189; e-mail: eso@eso.bg

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на мълниезащитно въже тип OPGW и оптичен кабел OPUG”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ПМО-7639/18.12.2015 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следния въпрос:

Въпрос:

В точка т.А 2.2. към РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ на документацията е записано:

„Част „Електромеханична” трябва да съдържа „Термично оразмеряване”, „Електромеханично оразмеряване.

- „Термично оразмеряване”- да се избере ново м.з.в. тип OPGW по условията за термична устойчивост. Термичното оразмеряване на м.з. въже да се изпълни за еднофазно късо съединение в произволна точка от ВЛ, като Възложителят ще предостави необходимите изходни данни.”

Цитираната поръчка е свързана с доставката на мълниезащитни въжета тип OPGW, цената на които зависи от сечението, респективно от типа на OPGW.

Бихте ли предоставили на този етап от процедурата необходимите изходни данни за избор на OPGW по условията за термична устойчивост за всеки електропровод по отделно?

Данните са необходими за подготовка на ценовата оферта.

Отговор:

Съгласно документацията за участие в процедурата изходните данни за оразмеряване на мълниезащитно въже тип OPGW ще бъдат предоставени на избория за изпълнител на обществената поръчка.

С уважение,
ИВАН ЙОТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Румен Пешев
Зам. Изпълнителен Директор
пълномощник на изп. директор
съгласно пълномощие рег.№ 853 / 11.08.2015
на нотариус Д. Василева № 320 на Нот. Палата

