




ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



**ОТНОСНО:** Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 kV”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили с вх. № ЦУ-ПМО-139/07.01.2016 г. писмени искания за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговори на следния въпрос:

**Въпрос:** Моля пояснете, напреженовите трансформатори от обособена позиция 2 подлежат ли на първоначална метрологична проверка.

**Отговор:** В техническите изисквания на документацията по Обособена позиция № 2 „Напреженови измервателни трансформатори 110kV”, Възложителят не е посочил изискване за първоначална метрологична проверка на напреженовите трансформатори.

С уважение,

**ИВАН ЙОТОВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**Румен Пешев**

Зам. Изпълнителен Директор  
пълномощник на изп. директор

съгласно пълномощно рег.№ 853 / 11.05.2015  
на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара