



# ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

1404 София, бул. „Гоце Делчев“ №105; тел. (02) 9696802; факс (02) 9626189; e-mail: eso@eso.bg

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД СОФИЯ

№зх. № ЦУ ПМО-1963/1/30.03.2016

**ОТНОСНО:** Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лампи и осветителни тела”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ПМО-1963/ 29.03.2016 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговор на следните въпроси:

**Въпрос 1:** За **Позиция 26** от спецификацията на Възложителя, в техническите изисквания е записано Тяло осветително луминесцентно 2x48W, 220 V /комплект/.

При положение, че не съществува луминесцентното тяло 2x48W, 220 V, какво се изисква от Възложителя - 2x58W, 2x18W или нещо друго?

**Отговор 1:** В документацията за участие, в раздел III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, т.2.2., Таблица 1, колона „Технически характеристики“, за позиция 26 е записано: „Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 44, за две лампи луминесцентни от **48 до 60 W**, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, от **48 до 60 W**, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.”

Съгласно раздел РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т.1.15. от документацията за участие: „При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

- а) Решение за откриване на процедурата.
- б) Обявление за обществена поръчка.
- в) Пълно описание на обекта на поръчката.
- г) Технически спецификации.
- д) Проект на договор за изпълнение на поръчката.
- е) Указания към участниците.
- ж) Образци за участие в процедурата”

Пълното описание на обекта на обществената поръчка е с по-висок приоритет и следва да се приемат за валидни посочените в него технически характеристики.

**Въпрос 2:** За **Позиция 29** от спецификацията на Възложителя, в техническите изисквания е записано Тяло осветително луминесцентно 3x48W, 220 V /комплект/.

При положение, че не съществува луминесцентното тяло 3x48W, 220 V, какво се изисква от Възложителя - 3x58W, 3x18W или нещо друго?

**Отговор 2:** В документацията за участие, в раздел III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, т.2.2., Таблица 1, колона „Технически характеристики“, за позиция 29 е

