


**УТВЪРЖДАВАМ:
ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Дата на утвърждаване 27.10.2016 г.



Тони Иванов
Д-р дирекция "ИИКТ"
пълномощник на изп.директор
съгласно пълномощно № 4305 / 03.06.2016
на нотариус В.Василева № 320 на Нот.камара

От дейността на комисия, назначена със заповед № ЦУ-1559/04.10.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на UPS”

Състав на комисията:

Председател:

Кирил Евтимов – аналитик компютърни комуникации, отдел „Техническа инфраструктура и мрежови решения”, управление „Бизнес информационни и комуникационни технологии”

Членове:

- 1. Георги Тодоров** – аналитик компютърни комуникации, отдел „Техническа инфраструктура и мрежови решения”, управление „Бизнес информационни и комуникационни технологии”;
- 2. Радослава Васева** – експерт обществени поръчки, отдел „Подготовка и провеждане на обществени поръчки”, управление „Обществени поръчки”;
- 3. Иван Икономов** – експерт логистика, ремонтни и инвестиционни програми, отдел ДПКРИ, управление „Логистика”;
- 4. Пенчо Станкулов** – старши юриконсулт, отдел „Административно-правно обслужване”, управление „Правно”

Резултати от работата на комисията:

I. На 20.10.2016 г., след изтичане на срока, определен от комисията в Протокол № 1/10.10.2016 г., комисията проведе закрито заседание и констатира, че са представени в срок допълнителни документи от участниците:

1. „Клима и Вент“ ООД с вх. № ОП 268#1/ 13.10.2016 г.;
2. „Соларити БГ“ ООД с вх. № ОП 268#2/ 18.10.2016 г.

Комисията констатира, че участникът „АБК Системи“ ООД не е представил допълнително изисканата в Протокол № 1/10.10.2016 г., информация и/или документи за отстраняване на несъответствията.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на представените допълнителни документи участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и констатира:

1. „Еврогруп - 33“ ЕООД

Представените от участника документи и информация, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът се допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение.

2. „Соларити БГ“ ООД

Участникът е отстранил в указания срок от комисията в Протокол № 1 несъответствия. Представените от участника документи и информация, както и допълнително представените, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът се допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение.

3. „Контракс“ АД

Представените от участника документи и информация, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът се допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение.

4. „Клима и Вент“ ООД

Участникът е отстранил в указания срок от комисията в Протокол № 1 несъответствия. Представените от участника документи и информация, както и допълнително представените, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът се допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение.

5. „Елком Импекс“ ООД

Представените от участника документи и информация, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът се допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение.

6. „Ейч Ай Инженеринг“ ООД

Представените от участника документи и информация, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът се допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение.

7. „АБК Системи“ ООД

Участникът не е отстранил несъответствията, указани от комисията с Протокол №1.

- Не е представена декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП, подписана от всеки един управител:

- Не е представена декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП за декларираните обстоятелства под № 2 и 3 с обозначение кое от обстоятелствата е вярно.

- Не е представено доказателство за извършена доставка, която е идентични или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

- Не е представен сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството по ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ доставка на електрическо оборудване и/или инсталации.

С оглед гореизложеното за участника е налице основание за отстраняване, съгласно чл.54, ал.1, т.5, буква “б” от ЗОП.

Предвид гореизложеното участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя условия в обявата и приложенията към нея. Комисията предлага участникът „АБК Системи“ ООД да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 1, от ЗОП.

8. „Валбис Трейд“ ЕООД

Представените от участника документи и информация, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът се допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение.

II. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците: „Еврогруп - 33“ ЕООД, „Соларити БГ“ ООД, „Контракс“ АД, „Клима и Вент“ ООД, „Елком Импекс“ ООД, „Ейч Ай Инженеринг“ ООД и „Валбис Трейд“ ЕООД.

Комисията се запозна детайлно с техническите предложения на участниците и провери съответствието им с изискванията, поставени от възложителя и констатира следното:

1. Офертата на участника „Еврогруп - 33“ ЕООД в част „Техническо предложение“ не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел I Техническо задание - Технически

характеристики от „Приложения към обява за събиране на оферти за възлагане на поръчката” по следните точки:

1.1. В Таблица 1, точка IV Физически данни.Размери на шкаф UPS /ВхШхД/ участникът предлага 1320x590x880 при изисквания на възложителя 1900x712x850.

1.2. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф батерия /ВхШхД/, участникът предлага 1900x1300x850 при изисквания на възложителя 1900x1010x820.

1.3. В Таблица 2, точка III Конфигурация. Изходи. участникът предлага 8xC13, 1xC19, при изисквания на възложителя (8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19,(2) IEC Jumpers.

1.4. В Таблица 2, точка III Конфигурация, Комуникация, участникът предлага RS232;USB; релеен изход при изисквания на възложителя комуникационна платка - вградена: RJ-45 10/100 Base-T,RJ-45 Serial, USB.

1.5. В Таблица 2, точка III Физически данни. размери на UPS/мм/ участникът предлага 604 438x89 (2U) ДхШхВ. при изисквания на възложителя 432x178x483.

Поради гореизложените обстоятелства Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Еврогруп - 33“ ЕООД не отговаря на изискванията на възложителя и за участника е налице основание за отстраняване, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

2. Офертата на участника „Соларити БГ“ ООД в част „Техническо предложение“ не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел I Техническо задание - Технически характеристики от „Приложения към обява за събиране на оферти за възлагане на поръчката” по следните точки:

2.1. В Таблица 1, Основни характеристики, Честота на захранващата мрежа участникът предлага – 50/60Hz +/-10Hz при изисквания на възложителя 50Hz +/-10%.

2.2. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф UPS /ВхШхД/ участникът предлага 1760x520x800 при изисквания на възложителя 1900x712x850.

2.3. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф батерия /ВхШхД/, участникът предлага 2000x1000x800 при изисквания на възложителя 1900x1010x820.

Поради гореизложените обстоятелства Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Соларити БГ“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя и за участника е налице основание за отстраняване, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

3. Офертата на участника „Контракс“ АД в част „Техническо предложение“ не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел I Техническо задание - Технически характеристики от „Приложения към обява за събиране на оферти за възлагане на поръчката” по следните точки:

3.1. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф UPS /ВхШхД/ участникът предлага 1930x700x800 при изисквания на възложителя 1900x712x850.

3.2. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф батерия /ВхШхД/, участникът предлага 1920x810x865 при изисквания на възложителя 1900x1010x820.

Поради гореизложените обстоятелства Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Контракс“ АД не отговаря на изискванията на възложителя и за участника е налице основание за отстраняване, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

4. Офертата на участника „Клима и Вент“ ООД в част „Техническо предложение“ не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел I Техническо задание - Технически

характеристики от „Приложения към обява за събиране на оферти за възлагане на поръчката” по следните точки:

4.1. В Таблица 1, точка IV Физически данни.Размери на шкаф UPS /ВхШхД/ участникът предлага 1780x845x858 при изисквания на възложителя 1900x712x850.

4.2. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф батерия /ВхШхД/, участникът предлага 1780x1020x858 при изисквания на възложителя 1900x1010x820.

Поради гореизложените обстоятелства. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Клима и Вент“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя и за участника е налице основание за отстраняване, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

5. Офертата на участника „Елком Импекс“ ООД в част „Техническо предложение“ не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел I Техническо задание - Технически характеристики от „Приложения към обява за събиране на оферти за възлагане на поръчката” по следните точки:

5.1. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф UPS /ВхШхД/ участникът предлага 1670x815x825 при изисквания на възложителя 1900x712x850.

5.2. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф батерия /ВхШхД/, участникът предлага 1900x1400x820 при изисквания на възложителя 1900x1010x820.

5.3. В Таблица 2, точка III Конфигурация, Изходи, участникът предлага (6) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19, при изисквания на възложителя (8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19,(2) IEC Jumpers.

Поради гореизложените обстоятелства. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Елком Импекс“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя и за участника е налице основание за отстраняване, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

6. Офертата на участника „Ейч Ай Инженеринг“ ООД в част „Техническо предложение“ не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел I Техническо задание - Технически характеристики от „Приложения към обява за събиране на оферти за възлагане на поръчката” по следните точки:

6.1. В Таблица 1, точка IV Физически данни, Размери на шкаф UPS /ВхШхД/ участникът предлага 1800x560x940 при изисквания на възложителя 1900x712x850.

6.2. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф батерия /ВхШхД/, участникът предлага 1800x560x940 при изисквания на възложителя 1900x1010x820.

6.3. В Таблица 2, точка III Конфигурация, Изходи, участникът предлага – (6) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19,(2), при изисквания на възложителя (8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19,(2) IEC Jumpers.

Поради гореизложените обстоятелства. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Ейч Ай Инженеринг“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя и за участника е налице основание за отстраняване, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

7. Офертата на участника „Валбис Трейд“ ООД в част „Техническо предложение“ не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел I Техническо задание - Технически характеристики от „Приложения към обява за събиране на оферти за възлагане на поръчката” по следните точки:

7.1. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф UPS /ВхШхД/ участникът предлага 1320x590x805, при изисквания на възложителя 1900x712x850.

7.2. В Таблица 1, точка IV Физически данни. Размери на шкаф батерия /ВхШхД/, участникът предлага 1900x1400x800, при изисквания на възложителя 1900x1010x820.

7.3. В Таблица 2, точка IV Физически данни, Височина на UPS участникът предлага 5U, при изисквания на възложителя Rack mount 4U.

Поради гореизложените обстоятелства, Техническото предложение за изпълнение на поръчката на „Валбис Трейд“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя и за участника е налице основание за отстраняване, съгласно чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

III. Комисията предлага на възложителя да прекрати възлагането на обществената поръчка на основание чл. 193 и чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички оферти са неподходящи по смисъла на §, т.25 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 21.10.2016 г.

Председател:
Кирил Евтимов

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Членове:

1. Георги Тодоров

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

2. Радослава Васева

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

3. Иван Икономов

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

4. Пенчо Станкулов

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД