



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

1618 София, бул. „Цар Борис III“ № 201; тел. (02) 9696802; факс (02)9626189; e-mail: eso@eso.bg

РЕШЕНИЕ

№ 1849

София 08.08.2016 г.

На основание чл.106, ал.6 от ЗОП и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-1537/28.09.2016 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на цифрови релейни защиты за присъединения ВН“, открита с Решение № 1318/08.08.2016г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2016-0169 от 08.08.2016 г.

О Б Я В Я В А М:

I. Класиране на участниците в процедурата:

на I-во място: „ГРИД СОЛЮШЪНС КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ с цена, по която се класира офертата 669 470,40 лева и предложена цена за цялостно изпълнение на обществената поръчка 761 456,00 лева, без ДДС, в това число: цена за доставка на релейни защиты 741 656,00 лева, без ДДС и цена за обучение за работа със защитите 19 800,00 лева, без ДДС.

на II-ро място: „СИМЕНС“ ЕООД с цена, по която се класира офертата 764 306,10 лева и предложена цена за цялостно изпълнение на обществената поръчка 878 029,00 лева, без ДДС, в това число: цена за доставка на релейни защиты 845 629,00 лева, без ДДС и цена за обучение за работа със защитите 32 400,00 лева, без ДДС.

на III-то място: „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с цена, по която се класира офертата 959 454,84 лева и предложена цена за цялостно изпълнение на обществената поръчка 1 099 633,48 лева, без ДДС, в това число: цена за доставка на релейни защиты 1 061 864,36 лева, без ДДС и цена за обучение за работа със защитите 37 769,12 лева, без ДДС.

II. Отстранени участници от процедурата:

1. „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на основание чл. 107, т. 3 ЗОП.

Мотиви:

Участникът не е представил в срок изисканата от него обосновка по чл. 72, ал. 1 ЗОП.

2. „НЕОПЕТ” ООД на основание чл. 107, т. 3 ЗОП.

Мотиви:

Участникът не е представил в срок изисканата от него обосновка по чл. 72, ал. 1 ЗОП.

3. „БИ ПАУЪР” АД на основание чл.107, ал.1, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви:

Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия, посочени в Раздел I „Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации“ от документацията за участие, а именно:

3.1. В т.5.2 от приложение № 10 от документацията на възложителя изискването към диференциалната защита на шини 110 кV е тя да разполага с по 14 двоични входа на присъединение. В попълненият лист за поръчка (т.4.17) участникът е специфицирал устройства със следните параметри:

- За п/с „Златица“ и „Казичене“ 110 кV с по 19 присъединения – по 162 бр. двоични входове, вместо необходимите $14 \times 19 = 266$ бр. за всеки обект.
- За п/с „Царевец“ 110 кV с 14 присъединения - 126 бр. двоични входове, вместо необходимите $14 \times 14 = 196$ бр.
- За п/с „Лом“ 110 кV със 7 присъединения - 54 бр. двоични входове, вместо необходимите $14 \times 7 = 98$ бр.

3.2. В т.6.1 от приложение № 10 от документацията на възложителя изискването към диференциалната защита на шини 110 кV е тя да разполага с по 8 светодиодни индикатори (LED) на присъединение. В попълненият лист за поръчка (т.4.17) участникът е специфицирал устройства със следните параметри:

- За п/с „Златица“ и „Казичене“ 110 кV с по 19 присъединения – по 72 бр. LED, вместо необходимите $8 \times 19 = 152$ бр. за всеки обект.
- За п/с „Царевец“ 110 кV с 14 присъединения - 48 бр. LED, вместо необходимите $8 \times 14 = 112$ бр.
- За п/с „Лом“ 110 кV със 7 присъединения - 24 бр. LED, вместо необходимите $8 \times 7 = 56$ бр.

3.3. В т.5.2 от приложение № 11 от документацията на възложителя изискването към диференциалната защита на шини 400 кV е тя да разполага с по 14 двоични входа на присъединение. В попълненият лист за поръчка (т.4.17) участникът е специфицирал устройства със следните параметри:

- За п/с „Царевец“ и „Варна“ 400 кV с по 8 присъединения – по 54 бр. двоични входове, вместо необходимите $14 \times 8 = 112$ бр. за всеки обект.

3.4. В т.6.1 от приложение № 11 от документацията на възложителя изискването към диференциалната защита на шини 400 кV е тя да разполага с по 8 светодиодни индикатори (LED) на присъединение. В попълненият лист за поръчка (т.4.17) участникът е специфицирал устройства със следните параметри:

- За п/с „Царевец“ и „Варна“ 400 кV с по 8 присъединения – по 24 бр. LED, вместо необходимите $8 \times 8 = 64$ бр. за всеки обект.

III. Участника „ГРИД СОЛЮШЪНС КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Телефон: 02 9356113

Държава: Република България

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП - в десетдневен срок от получаване на решението.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците, като в деня на изпращането му същото да се публикува в профила на купувача на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=UW1LNEowVmNJcURqRXNsYIFOZVFYQT09

Възложител:

Иван Василев Йотов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Румен Пешев

зам. Изпълнителен Директор

пълномощник на изп. директор

съгласно пълномощно рег.№ 3234 / 25.04.2016

с. № 320 на Нот. Камара В. Василева № 320 на Нот. Камара

