

РЕШЕНИЕ

№ 330

София 21.03.2017 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в доклад на комисия, назначена със Заповед № ЦУ-86/26.01.2017 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на прекъсвачи за напрежение 110 kV“**, открита с Решение № 1878/ 14.12.2016 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 1379-2016-0229 на 16.12.2016 г.

ПРЕКРАТЯВАМ:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на прекъсвачи за напрежение 110 kV“** на основание чл. 110, ал. 2, т.2 от ЗОП, тъй като има само една подходяща оферта.

Мотиви: По процедурата са подадени четири оферти, като три от тях са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Отстранените участници в процедурата са както следва:

„Грид Солюшънс клон България“ КЧТ на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви:

- В таблицата с техническите параметри в предложението за изпълнение на поръчката на участника, в „Електрически параметри“, т. 5 – „Номинален ток“, участникът е оставил непопълнено поле.

В раздел I: „Технически спецификации“ от документацията за участие в процедурата – т. 5 „Комплектност на предложението“ е посочено, че: „Участникът трябва да представи в своето предложение необходимата техническа документация, в съответствие с приложената техническа спецификация: Технически данни, съгласно техническата спецификация, с попълнени всички изисквани данни в колона № 5 „Предложение на участника“ на приложената таблица;

В раздел I: „Технически спецификации“ от документацията за участие в процедурата е налична и таблица 1, като е указано, че: (забележка 1 към таблицата с техническите изисквания) „Участникът трябва да попълни всички редове от колона „Предложение на участника“ в предложението си за изпълнение на поръчката.

В раздел III. „Указания към участниците“ от документацията за участие в процедурата, в т. 2.3.2 е указано, че предложението за изпълнението на поръчката се изготвя в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя и по приложения в документацията образец.

- В таблицата с техническите параметри в предложението за изпълнение на поръчката на участника (таблица 1 от техническите изисквания и от образца на предложение за изпълнение на поръчката), в „Електрически параметри“, т. 11.2 „Капацитивен ток на въздушна линия“, предложението на участника е 400 А, при точно изискване на Възложителя – 31,5 А.

Действително, от представения към предложението за изпълнение на поръчката на участника каталог, се установява, че „Капацитивен ток на въздушна линия“ е със стойност 31,5 А.

Съгласно предварително обявените условия на Възложителя, като приложение към предложението за изпълнение на поръчката се прилагат документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените от участника в техническото му предложение) технически данни, като каталози, проспекти, технически характеристики и др. - в раздел I: „Технически спецификации“ от документацията за участие в процедурата – т. 5 „Комплектност на предложението“; раздел III. „Указания към участниците“ от документацията за участие в процедурата – в т. 2.3.2; раздел IV: „Образци на документи от офертата“ – в частта образец на предложение за изпълнение на поръчката.

В предложението си, в т. 11.2., участникът е посочил 400 А, а от представения каталог не се установява посочената стойност.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия, съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП.

„Електроимпекс Ентърпрайз“ ЕООД на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.

- В таблицата с техническите параметри, „Електрически параметри“, по т. 4. „Изпитателно напрежение с импулсна вълна 1,2/50 μ s“, т.4.1 „между отворени контакти“ при изискване на Възложителя ≥ 550 kV, участникът декларира 550 kV. От приложените

документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни е видно, че изпитателното напрежение между отворени контакти е 520 kV, което не отговаря на изискванията на Възложителя и на декларираното от участника.

- В таблицата с техническите параметри, „Електрически параметри“, по т. 4. „Изпитателно напрежение с импулсна вълна 1,2/50 μ s“, т.4.2 „Фаза-земя“, при изискване на Възложителя ≥ 550 kV, участникът декларира 550 kV. От приложените документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни е видно, че изпитателното напрежение между фаза-земя е 450 kV, което не отговаря на изискванията на Възложителя и на декларираното от участника.

Съгласно предварително обявените условия на Възложителя, като приложение към предложението за изпълнение на поръчката се прилагат документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените от участника в техническото му предложение) технически данни, като каталози, проспекти, технически характеристики и др. - раздел I: „Технически спецификации“ от документацията за участие в процедурата – т. 5 „Комплектност на предложението“ и раздел III. „Указания към участниците“ от документацията за участие в процедурата – в т. 2.3.2 във връзка с приложения към документацията образец - в раздел IV: „Образци на документи“ от офертата от посочената документация.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП.

ЕТ „Стефан Запрянов“ на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Мотиви: Предложението за изпълнение на поръчката не е представено в съответствие с предварително обявените условия на възложителя.

В предложението за изпълнение на поръчката на участника (по образца на Възложителя) по позиции 1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5, 6.1, 7, 8.1 ,8.2 ,9.1 ,9.2, 10.1, 12.3, 12.4, 13.1, 13.2, 13.3,14, 15, от „Електрически параметри“, т. т. 1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, от „Механични параметри“, т. 1.8, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4. от „Шкаф за управление“, участникът не е посочил конкретни стойности.

В раздел I: „Технически спецификации“ от документацията за участие в процедурата – Таблица 1, в забележка 2 е посочено - „За редовете от таблицата, за които Възложителят е посочил стойности \leq или \geq участникът трябва да попълни конкретна стойност“.

Същото изискване на Възложителя е повторено и в приложения към документацията образец на предложение за изпълнение на поръчката (в раздел IV: „Образци на документи“ от офертата от документацията за участие). Също така, в раздел III. „Указания към участниците“ от документацията за участие в процедурата – в т. 2.3.2 е

указано, че предложението за изпълнението на поръчката се изготвя в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и по приложения в документацията образец.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, съгласно чл. 101, ал. 5 ЗОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София, бул. „Витоша” №18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането на решението, същото да се публикува в профила на купувача на адрес:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=M0hwLy8zajlrBEMxQTM0L3NXck1yQT09

Възложител:

Иван Василев Йотов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Pluzar Dimitrov
Д-р дирекция "ПЕЕ"
пълномощник на изп.директор
съгласно пълномощно № 4303 / 03.06.2016
на нотариус В.Василева № 320 на Нот.камара

