


Захранващо напрежение 220V AC
"Ниско напрежение на шини 220V DC-AB"
"Липсва Uопер. 220VDC за ЦС (711, 712)"
"Неизправност в постоянно- токови касети"
резерв
"Задействане променливо- токова сигнализация"
резерв
"Повреда в RAU 110"

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 11.2016	Мащаб -
Част Ел. част - II комутация		П/ст "ЛАУТА" 110/20 kV Централна сигнализация.		
 ЕСО - ЕАД ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА		Разгънатата схема RAU.		
		№ 00063		Ревизия 0

PR_2\04\110\TABLA CS\LAUTA\00000.dwg