


Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
---------	--------------	------	-----	--------

**К1** Централна сигнализация на 220VDC

+220-1АП-1	1	○	○	○	1	+220
+220	2	○	○	○	2	+220-2АП-1
+220-3АП-1	3	○	○	○	3	
	4	○	○	○	4	
-220-1АП-3	5	○	○	○	5	-220
-220	6	○	○	○	6	-220-2АП-3
-220-3АП-3	7	○	○	○	7	
	8	○	○	○	8	
711-1АП-2	9	○	○	○	9	711-1РП-А1
711-2РКН-11	10	○	○	○	10	711-1РКН-А1
711-3РКН-11	11	○	○	○	11	711-10К-х1:1
711-4РКН-11	12	○	○	○	12	711-70К-х2:27
711	13	○	○	○	13	711
	14	○	○	○	14	
712-1АП-4	15	○	○	○	15	712-2РП-А2
712-1КП-2	16	○	○	○	16	712-10К-х1:2
712-1Б-14	17	○	○	○	17	712-1РКН-А2
	18	○	○	○	18	
	19	○	○	○	19	
708	20	○	○	○	20	708-1РП-А2
708-1Б-13	21	○	○	○	21	
716-2РП-12	22	○	○	○	22	716-2Б-11
718-Суп.1-1	23	○	○	○	23	718-1РП-24
718	24	○	○	○	24	718-1РВ-А1
720-1КП-1	25	○	○	○	25	720-Суп.1-2
722	26	○	○	○	26	722-2КП-1
	27	○	○	○	27	
710-10К-х2:23	28	○	○	○	28	710-3РП-А2
710	29	○	○	○	29	710-3Б-13
724-4РП-12	30	○	○	○	30	724-4Б-11
726-3РП-24	31	○	○	○	31	726-2РВ-А1
	32	○	○	○	32	726-3Б.1-1
728-3КП-1	33	○	○	○	33	728-3Б.1-2
+ШМ 703	34	○	○	○	34	+ШМ 703-8КП-1
	35	○	○	○	35	
703-05010-1	36	○	○	○	36	703-6РП-С
703-8КП-2	37	○	○	○	37	703-6КП-2
703	38	○	○	○	38	
706	39	○	○	○	39	706-6КП-4
	40	○	○	○	40	
	41	○	○	○	41	
	42	○	○	○	42	
	43	○	○	○	43	
	44	○	○	○	44	
	45	○	○	○	45	

**К2** Централна сигнализация на 230VAC

A701	1	○	○	○	1	A701-70К-х1:1
A701	2	○	○	○	2	A701-5Б-13
A701-1РКН-11	3	○	○	○	3	A701-5РП-21
A701-2РКН-А1	4	○	○	○	4	A701-10К-х2:27
	5	○	○	○	5	
A703-5РП-А1	6	○	○	○	6	A703-70К-х2:24
A703-1РКН-22	7	○	○	○	7	A703-5Б-14
A705-5РП-11	8	○	○	○	8	A705-6Б-12
A707-5РП-24	9	○	○	○	9	A707-23Б-1
A709-4КП-1	10	○	○	○	10	A709-23Б-2
	11	○	○	○	11	
A901	12	○	○	○	12	A901-70К-х2:01
A903-1РКН-12	13	○	○	○	13	A903-70К-х2:03
A905-10К-х2:28	14	○	○	○	14	A905-70К-х2:05
	15	○	○	○	15	70К-х2:07
	16	○	○	○	16	70К-х2:09
	17	○	○	○	17	70К-х2:11
	18	○	○	○	18	70К-х2:13
	19	○	○	○	19	70К-х2:15
	20	○	○	○	20	
N	21	○	○	○	21	N-4КП-2
N-2РКН-А2	22	○	○	○	22	N-70К-х1:2
N-5РП-А2	23	○	○	○	23	
	24	○	○	○	24	
	25	○	○	○	25	

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 11.2016	Мащаб -
Част Ел. част - II комутация		П/ст "ЛАУТА" 110/20 kV Централна сигнализация.		
 <b>ЕСО - ЕАД</b> ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА		Монтажна схема - клемореди.		
		№ 00065		Ревизия 0