


С.Н. 220VDC - сигнализация

К3	711	1	711-F23-11	1	○	○
	711-F5-11	2	711-F6-11	2	○	○
	711-F8-11	3	711-F7-11	3	○	○
	711-F13-11	4	711-F12-11	4	○	○
	711-VAL-1-11	5	711-OM-15	5	○	○
		6	711-PH-15	6	○	○
		7		7	○	○
		8		8	○	○
		9		9	○	○
		10		10	○	○
		11	F23-12	11	○	○
		12	F6-12	12	○	○
		13	F7-12	13	○	○
		14	F12-12	14	○	○
		15	OM-18	15	○	○
		16	PH-16	16	○	○
		17	F5-12	17	○	○
		18	F8-12	18	○	○
		19	F13-12	19	○	○
		20	VAL-1-14	20	○	○
		21		21	○	○
		22		22	○	○
		23		23	○	○
		24		24	○	○
		25		25	○	○

С.Н. 220V Секция постоянен ток

К4	1	F1-4	/+/
	2	F1-2	/-/
	3	F2-4	/+/
	4	F2-2	/-/
	5	F3-4	/+/
	6	F3-2	/-/
	7	F4-4	/+/
	8	F4-2	/-/
	9	F5-4	/+/
	10	F5-2	/-/
	11	F6-4	/+/
	12	F6-2	/-/
	13	F7-4	/+/
	14	F7-2	/-/
	15	F8-4	/+/
	16	F8-2	/-/
	17	F9-4	/+/
	18	F9-2	/-/
	19	F10-4	/+/
	20	F10-2	/-/
	21	F11-4	/+/
	22	F11-2	/-/
	23	F12-4	/+/
	24	F12-2	/-/
	25	F13-4	/+/
	26	F13-2	/-/
	27	F14-4	/+/
	28	F14-2	/-/
	29	F15-4	/+/
	30	F15-2	/-/
	31	F16-4	/+/
	32	F16-2	/-/
	33	F17-4	/+/
	34	F17-2	/-/
	35	F18-4	/+/
	36	F18-2	/-/
	37	F19-4	/+/
	38	F19-2	/-/
	39	F20-4	/+/
	40	F20-2	/-/
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		

No	Наименование	Tun	Брой
1	Клема универсална за оперативни вериги		70
2	Мостове към позиция 1		20
3	Секционна разделителна пласина за позиция 1		4
4	Затваряща капачка към поз1		2
5	Заглавна клема		2
6	Фиксатор за клеморед		4

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 10.2016	Мащаб -
Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА		Подстанция "Филипово" 110/20kV Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC		
 <b>ECO - EAD</b> ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНΟΣНАТА МРЕЖА		Разпределително табло " ТПТ - 220V DC "		
		Монтажна схема и клеморед		
		<b>№ 07402</b>	Редакция 0	Лист 3/4