



**Забележка:**

1. Шкафа да бъде с двустранно обслужване, с монтирана врата отзад.
2. Да се изработи от ламарина с дебелина 2mm
3. Покритието на шкафа да се изпълни с RAL 7032 – св.сиво, гладка повърхност или шагрен – повърхност портокалова кора
4. Проводниковите връзки между апаратурата да са кербовани.
5. Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством бананка
6. За апаратурата, монтирана на таблото да се изпълнят надписи от предната и задна страни на таблото.

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 10.2016	Мащаб -
Част		Подстанция "Филипово" 110/20kV Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC		
<b>ЕКО - ЕАД</b> ЕКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНΟΣНАТА МРЕЖА		Разпределително табло "ТПТ - 220V DC" Фасада и разположение на апаратурата		
		№ 07403	Редакция 0	Лист 1/2

PR\_2\110\ПРОМ ТАБЛА DC&AC\00000.dwg