


Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
-	-	-	-	-

X2 Вериги за управление и сигнализация

Потенц	Направ/кабел	Край	№	Тип клема	№	Потенц	Направ/кабел	Край
117	1КУ:3	-	1	УТ 4	1	117	С1.2-101	X1:12
113	1КУ:6	X1:23	2	УТ 4	2	113	С1.2-101	X1:8
115	1КУ:4	-	3	УТ 4	3	115	С1.2-101	X1:10
-	-	-	4	УТ 4	4	-	-	-
+Бл	Шинка	-	5	УТ 4	5	+Бл	С1.2-101	X1:1
-	-	-	6	УТ 4	6	-	-	-
-	-	-	7	УТ 4	7	-	-	-
-Бл	Шинка	-	8	УТ 4	8	-Бл	С1.2-101	X1:14
-	-	-	9	УТ 4	9	-	-	-
701	ЗПА:4	-	10	УТ 4	10	701	С1.2-101	X1:20
-	-	-	11	УТ 4	11	-	-	-
702	ЗПА:4	-	12	УТ 4	12	702	С1.2-101	X1:10
-	-	-	13	УТ 4	13	702	С3-203	X1:39
-	-	-	14	УТ 4	14	-	-	-
706	Шинка	-	15	УТ 4	15	706	С1.2-101	X1:31
712	Шинка	-	16	УТ 4	16	712	С1.2-101	X1:32
740	1КУ:18	-	17	УТ 4	17	740	С1.2-101	X1:34
742	1КУ:20	-	18	УТ 4	18	742	С1.2-101	X1:35
-	-	-	19	УТ 4	19	-	-	-
703	Шинка	-	20	УТ 4	20	703	1КУ:1	-
-	-	-	21	УТ 4	21	-	-	-
733.2	С3-203	X1:40	22	УТ 4	22	733.2	С1.2-101	X1:37
-	-	-	23	УТ 4	23	-	-	-
-	-	-	24	УТ 4	24	-	-	-
-	-	-	25	УТ 4	25	-	-	-

PR\_2\4\Работник\07545.dwg

Проектант Кузманов	Съгласувал	Ръководител отдел Мирчев	Дата 12.2016	Мащаб -
Част Ел. част - II комутация		Подстанция "Пясъчник" 110/30kV Ново изводно поле 110kV - "Терес"		
 <b>ЕСО - ЕАД</b> ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА		Вентилни отводи II секция - Монтажна схема Командно табло - клемореди и вътрешни връзки		
		№ 07545		Ревизия 0