



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – МЕР МОНТАНА

3400 Монтана, ул. "Ал. Стамболийски" № 45, тел.: 096 300 500; факс: 096 300 501; e-mail: eso@mn.eso.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕФ. № МЕР-МН/2017/22

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**Предмет: "Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на
пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР
Монтана "**

Монтана, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ IV: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ V. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ VI: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ VII: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

РАЗДЕЛ VIII: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЗДЕЛ IX: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

I. Пълно описание на обекта на поръчката

1. Място на изпълнение на поръчката:

Обектите на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД София – МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН (МЕР) Монтана разполагат с различни по вид и тип носими и ръчно возими прахови пожарогасители и такива с гасително вещество въглероден диоксид (CO₂), с различно количество.

Обектите са разположени на цялата територията на МЕР Монтана (МЕР Монтана-Монтана, МЕР Ведин и МЕР Враца).

2. Видове, количество пожарогасителни средства и срокове за тяхната проверка:

Видът и броят на пожарогасителите по обекти са посочени в Таблица 1 към настоящите Технически изисквания.

Срокът за техническо обслужване на пожарогасителите в обектите на МЕР Монтана (МЕР Монтана-Монтана, МЕР Ведин и МЕР Враца) е м. септември - октомври 2017 година за всички пожарогасители.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

1. Технически изисквания към изпълнението от фирмите:

Техническите спецификации на дейностите са същите, както тези от т.3 на «Технически спецификации на дейностите» от Квалификационната система за подбор на Изпълнители на «ЕСО» ЕАД гр.София с реф. № ЦУ/2016/206, които всеки кандидат е приел при утвърждаването му в Квалификационната система.

Техническото обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите трябва да се извършва съгласно изискванията на чл.21 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

2. Други изисквания към изпълнението:

2.1. Взимането на пожарогасители от обект на МЕР Монтана (МЕР Монтана-Монтана, МЕР Ведин и МЕР Враца) за техническо обслужване става с Приемо-предавателен протокол /Приложение 1 от Техническите изисквания/. Бланките за Приемо-предавателния протокол се подготвят от Изпълнителя на поръчката.

2.2. Подменените, повредени части, след завършване на обслужването, се прикрепят към съответния пожарогасител и се връщат в обекта на Възложителя за съхранение с протокол за тях.

2.3. Ремонт на количките на возимите пожарогасители не е предмет на настоящата поръчка.

2.4. Боядисване на пожарогасителите и на количките на возимите такива се прави само при необходимост и се състои от:

- Почистване до метален блясък на местата с повредена боя;
- Грундиране на почистените места;
- Боядисване на целия пожарогасител с автоемайллак, цвят червен №112 или №110.

2.5. Идентификационни надписи:

2.5.1. Всеки пожарогасител има точно определено място в дадения обект. Върху всяка бутилка Възложителят е поставил идентификационен надпис с наименованието на обекта и номера на пожарогасителя, съответстващ на номера, маркиран на определеното за него място. С тези номера пожарогасителите са заведени в Дневника за пожарогасители на обекта.

2.5.2. Ако при обслужването се наложи идентификационните надписи да бъдат заличени или свалени, след това те трябва отново да бъдат възстановени, за да може пожарогасителите да се върнат на местата си в обекта.

2.6. На всяка бутилка, преминала техническо обслужване, се поставя стикер, удостоверяващ това.

2.7. Кандидатът трябва да разполага с минимум по 10 броя оборотни пожарогасители от всеки вид. Съответствието с изискването се доказва чрез справка-декларация за техническото оборудване.

3. Приемане на изпълнението:

3.1. Приемането на пожарогасители от Възложителя в обектите на МЕР Монтана (МЕР Монтана-Монтана, МЕПР Видин и МЕПР Враца) става с Протокол /Приложение 2 от Техническите изисквания/, подписан от приемащия пожарогасителите отговорник на съответния обект и предаващия от страна на Изпълнителя. Този протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за подписалите и се подготвя от Изпълнителя на поръчката. Не се допуска дописване в протокола на пожарогасители и дейности извън таблицата и след подписите на съответните длъжностни лица.

3.2. Изпълнителят на поръчката представя на Възложителя попълнени Контролни листове в два екземпляра и подписани, и подпечатани от него. След проверка на тяхното пълно и коректно попълване, същите се подписват от упълномощените лица от Възложителя за Монтана, Видин и Враца, и се връщат на Изпълнителя.

3.3. Преди оформяне на трите фактури (за МЕР Монтана-Монтана, МЕПР Видин и МЕПР Враца) поотделно от Възложителя, същият получава и проверява за достоверност с изпълнението на поръчката Опис, съответно за МЕР Монтана-Монтана, МЕПР Видин и МЕПР Враца, съдържащ за всеки обслужен пожарогасител - цена и местонахождение и обща цена за съответния Опис.

3.4. Срок за проверка на всяка една партида пожарогасители: до 7 (седем) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т. 2.1. от настоящето Техническо задание.

Приложения: Таблица 1, Контролен лист, Приложение 1, Приложение 2, Ценова таблица и Справка-декларация за техническо оборудване – по 1 /един/ екземпляр.

СПИСЪК
на наличните пожарогасители в обектите, обслужвани от МЕР Монтана към месец Май 2017 г.
(Съгласно категорията по БДС ISO 11602 - 2)

Таблица 1

№	ПОДСТАНЦИЯ ОБЕКТ (Изброяват се всички подстанции и обекти)	Пожарогасители с гасително вещество прах или халон												Пожарогасители с CO2 (Категория 5)														Пожарогасители на водна основа с вместимост 9 л (Категория 10)					Общо брой бутлици																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Постоянно под налягане (Категория 2)						С газов патрон (Категория 4)						Общ брой прахови и халонни покапит		Общ брой бутлици на III с CO2		Возмни																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Халонови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Прахови		Общо брой пожарогасители																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		0,5 л	1 л	2 кг	3 кг	Делта (г)	Делта (л)	6 кг	10 кг	12 кг	25 кг на колчето	50 кг на колчето	Делта (л)	Делта (л)	6 кг	10 кг	12 кг	15 кг на колчето	25 кг на колчето	50 кг на колчето	Делта (г)	Делта (л)	Делта (л)	3 кг	5 кг	6 кг	9 кг	12 кг	15 кг	17,5 кг	1 кг	1,5 кг	2 кг	2,5 кг	3 кг	4 кг	5 кг	5,5 кг	6 кг	1 x 10 кг	1 x 12,5 кг	1 x 30 кг	2 x 2,5 кг	2 x 20 кг	2 x 30 кг	2 x 25 кг	2 x 80 кг	4 x 27,5 кг	2 x 17,5 кг (г)	Общо брой пожарогасители с CO2	Общо брой бутлици на III с CO2	Общо брой бутлици на III с G02	Общо брой бутлици на III с G02	Общо брой бутлици на III с G02	Общо брой бутлици на III с G02	Общо брой бутлици на III с G02	Общо брой бутлици на III с G02	Общо брой бутлици на III с G02	Общо брой бутлици на III с G02	Общо брой бутлици на III с G02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

29	Ел.л/ст „Враца 2”								1										1	4													1			15	20	1	1	1	1	25	30
30	Ел.л/ст „Враца 3”								1																											12	14	1	1	1	1	21	23
31	Ел.л/ст „Козлодуй”								1																											12	14	1	1	1	1	24	26
32	Ел.л/ст „Оряхово”								1																										14	14	1	1	1	1	24	24	
33	Ел.л/ст „Враца 1”								1																										13	14	1	1	1	1	23	24	
34	Ел.л/ст „Буковин”								1																										10	12	1	1	1	1	18	20	
35	Ел.л/ст „Бала Слатина”								1																										10	11	1	1	1	1	18	19	
36	Ел.л/ст „Мездра”								1																										18	19	1	1	1	1	28	29	
37	Ел.л/ст „Роман”								1																										10	10	1	1	1	1	19	19	
38	Административна сграда МЕР							2																										5	5	2	2	2	2	9	9		
39	Склад																																	2	2	1	1	1	1	5	5		
40	Сграда Складова база							1																										0	0	2	2	2	2	3	3		
41	Сграда група Б. Слатина								1																									2	2	2	2	0	0	3	3		
42	Автомобили																																	4	4	4	4	0	0	25	25		
43	Автороботилница																																	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
	ОБЩО за МЕР - Враца							19	4	0	4	0	10	0	0	23	0	49	7	0	0	116	2	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	143	158	5	11	16	16	275	290		
	Общо МЕР							65	25	0	40	0	29	0	0	58	0	66	16	3	0	302	5	31	0	324	62	0	0	11	5	10	6	0	491	534	18	32	50	50	843	886	

К О Н Т Р О Л Е Н Л И С Т

за извършено Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасител, съгласно Договор № между ЕСО ЕАД, МЕР/МЕПР „.....” – Възложител и - Изпълнител по договора

Технически данни за пожарогасителя:			
Идентиф.№	Марка/мод.	Вид на гас.в-во.	Брой бут. в 1 ПГ.....
Г.пр./ф.№.....	Произв.	Категория на ПГ	кг гас.в-во в 1 бут.
Обща маса на зареден ПГ.....кг	Вид и маса на изг.гас. газ	Срок на годност на бутилката	Дата на посл.хидр.изп.
гргод.М.....Г.

Извършени дейности:	Бр/кг	Ед.цена [лв]	Сума [лв]
1. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
2. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
3. Хидростатично изпитване на бутилка			
4. Хидростатично изпитване на газов патрон			
5. Хидростатично изпитване на маркуч			
6. Зареждане с ново гасително вещество -бр.бут. покг			
7. Боядисване с червен автоемайллак №112 или №110, включително количката	-		
Подменени части:	-		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Общо [лв] за пожарогасителя			

Обосновка за допълнително извършените дейности и подменени части извън посочените в приемно-предавателния протокол:

.....

.....

Забележка: В празните клетки на таблицата задължително се пише тире („ – „)

Предал:

(подпис)

/...../

(име и фамилия)

Упълномощен представител на Изпълнителя

Проверил и приел:

(подпис)

/...../

(име и фамилия)

Упълномощен представител на Възложителя

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Приложение I от Техн. изисквания

за предаване на пожарогасители за обслужване

Днес 20 Г.,
 (име и фамилия)
 Видин/МЕПР Враца/, предаде на
 (име и фамилия)

....., следните пожарогасители от обект от обект
 (наименование на фирмата изпълнител)
 (наименование на подстанцията/обекта)

за обслужване, съгласно Договор № в стационарната база на фирмата:

№ по ред	Идент. № на Възл.	Гол.гр./Фабр. №	Модел, г. патр./под нал.	Вид на гасит. В-ВО	Вр. бут. и маса [кг]	В-во в бутлика на гасит.	Състояние на П.Г. при предаването за обслужване										Основни дейности за извършване					Части за подмяна				
							Повредена инструкция	Скъсана шомба	Тегло/ват пол ном.	Олопсена бой	Напукан маркуч	Негоден струйник	Повр. стойка/ дръжка	Използван	Повреден вентил/глава	Облужв. по Табл.1	Облужв. по Табл.2	Хидрост. изпитване	Боядисване вкл. копичка	Презаредк. с ново г. в-во	Маркуч/ шп. и флуния	Стойка/ дръжка	Вентил/ глава	23	24	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Забележка: На гърба са дадени указания за попълване на протокола.

Представител на Възложителя:
 (име и фамилия)
 Представител на Изпълнителя:
 (име и фамилия)

ПРОТОКОЛ №

Приложение 2 от Техн изисквания

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)

Днес.....20.....г. в гр./с.....ръководителят (упълномощеният представител)

(име, презиме, фамилия)

ЕИК:

с адрес: гр./с. обл.

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

..... предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, серийен номер и др.)	Вид на пожарогасителя			Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане – в комбинация или поотделно)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването
		категория съгласно т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент)	гасително вещество (вода, прах, CO ₂ или др.)	гасително вещество (вода, прах, CO ₂ или др.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Собственик на пожарогасителя/ите: адрес: гр./с. обл. тел.:
 (наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите).

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен представител на организацията, извършила обслужването)

..... (подпис, печат)

ПРИЕЛ:

(собственик/представител на собственика)

..... (подпис)

..... (име, фамилия, длъжност)

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

5. В случай, че за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.

6. Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

7. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

8. Преговорите с всеки от участниците се провеждат по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

9. Комисията за провеждане на процедурата не може да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие.

10. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретна дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

11. Преговорите със следващия участник започват след окончателно приключване и съставяне на протокол за резултати от преговорите с предходния участник.

12. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

13. Обосновка по т.12 може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;
- възможността участникът да получи държавна помощ;

14. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.13, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не

представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

15. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

16. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

17. След провеждане на преговорите комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”, *формирана на база посочените обеми в образеца на ценовото предложение и следната формула:*

$$Ц = 1 * Ц_1 + 0.16 * Ц_2 + 0.15 * Ц_3 + 0.25 * Ц_4 + 0.25 * Ц_5 + 0.1 * Ц_6 + 0.1 * Ц_7 + 0.25 * Ц_8$$

Където:

Ц_n – ценово предложение на n-ти участник.

Ц₁ - \sum [лв] за техническо обслужване по т. 4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 от БДС ISO 11602-2:2000

Ц₂ - \sum [лв] за техническо обслужване по т. 4.3.2.5 от БДС ISO 11602-2:2000

Ц₃ - \sum [лв] за хидростатично изпитване на всички ПГ, маркучи и патрони на прахови ПГ

Ц₄ - \sum [лв] за презареждане на всички прахови пожарогасители

Ц₅ - \sum [лв] за презареждане на всички пожарогасители с CO₂

Ц₆ - \sum [лв] за боядисване на всички пожарогасители

Ц₇ - \sum [лв] за всички резервни части за всички пожарогасители

Ц₈ - \sum [лв] за презареждане на всички пожарогасители с вода, вода с добавки

Ценовите предложения се класират по възходящ ред.

18. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

19. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация за утвърждаване.

20. Участник, който не се яви за провеждане на договаряне ще бъде отстранен от процедурата и няма да бъде допуснат до участие в класирането.

РАЗДЕЛ IV: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в изискваните обстоятелства при включването им.
2. Участниците в процедурата се представляват от лицата, които ги представляват по закон или от упълномощени от тях лица.
3. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
5. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.
6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.
7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
8. Документите от офертата се представят на български език на хартиен носител в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата или чрез куриер с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката трябва да бъдат написани:
 - наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
 - адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 - наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.
9. Опаковката по т.8 включва следните документи:
 - 9.1. Опис на представените документи (*оригинал*);
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
 - 9.2. Техническо предложение, съдържащо:
 - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (*оригинал*);
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
 - декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*оригинал*), когато е приложимо. Представя се по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
 - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*оригинал или заверено от участника копие*);
 - Друга информация и/или документи, изискани от възложителя.
 - Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (когато е приложимо).
- 9.3. Ценово предложение (*оригинал*).
10. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т. 9., те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.
11. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т. 8. за всяка от позициите се представят поотделно техническите и ценови предложения, с посочване на позицията, за която се отнасят.
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
12. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
 - подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

13. При получаване на офертата върху опаковката по т. 8. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

14. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

15. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 12.

16. В случаите по т. 15 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

17. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

18. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копие на документа представляващият участник постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

19. Комуникация между възложителя и участниците:

19.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

19.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

20. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от посочените по-горе начини, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

21. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

22. В случай че участникът е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, следва да представи съответните документи за посочените лица.

РАЗДЕЛ V. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

1. Гаранция за изпълнение на договора, посочена в поканата за представяне на оферти за конкретната обществената поръчка, в една от следните форми:

- парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана на адрес: гр. Монтана 3400, ул. „Александър Стамболийски” № 45 или по банковата сметка на МЕР Монтана:
IBAN: BG67TTBB94001526649879

BIC: TTBBBG22

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

ОФИС МОНТАНА

адрес: бул. „3-ти март” № 37, гр. Монтана 3400

- банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя ЕСО ЕАД - /Столична община/ и по седалището на кандидата или участника;

2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

3. Когато в удостоверението по т. 2.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 107, т. 4 от ЗОП

5. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. *(представя се когато определеният изпълнител е непersonифицирано обединение на физически и/или юридически лица)*

6. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

7. В случаите по т. 6, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

8. В случай че участникът е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, документите се представят и за посочените лица.

РАЗДЕЛ VI: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

Приложение № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

- Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана ”**

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие, броя)
1. Техническо предложение, съдържащо:		
1.1.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя	
1.2.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, (когато е приложимо)	
1.3.	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо)	
2. Ценово предложение.		

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

ДО
ЕСО ЕАД МЕР Монтана
гр. Монтана 3400
ул. „Ал.Стамболийски”, №45

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
“ Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана ”

Наименование на участника:	
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН или друга иденти-фицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	
Седалище:	
- пощенски код, населено място:	
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
Телефон:	
Факс:	
Е-mail адрес:	
Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)	
Трите имена, лична карта №	
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:	1. 2.
Териториална дирекция на Националната агенция по приходите	Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника
Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:..... IBAN..... BIC..... Титуляр на сметката:.....	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлагаме срок за проверка на всяка една партида календарни дни, в рамките на месеца, посочен в съгласувания от Възложителя график за обслужване пожарогасителите

на отделните обекти считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол (Приложение 1 от Техническите изисквания)

2. Услугата ще бъде изпълнена с наши средства и материали в стационарна база за обслужване на пожарогасители, намираща се в гр....., ул., № с ръководител, телефон
(част от дейностите по обслужване на пожарогасителите ще изпълняваме на самите обекти в мобилна база) - *когато участникът разполага с такива.*

3. Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията на стандарт: /вписва се/, а консумативите за зареждане съответстват на следните стандарти /вписват се/:

Гасителен прах ABC -

Въглероден двуокис -

Прилагаме следните документи, удостоверяващи действителните технически характеристики на предлаганите от нас гасителни вещества и резервни части /сертификати, декларации за съответствие и др. подобни – описват се/:

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако участникът предлага стандарти които се позовават на еквивалентни на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стандарти, задължително към Техническото предложение представя всички документи, с които се удостоверява еквивалентността.

4.Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца след влизане на договора в сила, като техническото обслужване на пожарогасителите ще бъде изпълнено съгласно двустранно оформен график в срокове, съобразени с изискваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ крайни срокове за приключване.

5. Гаранционни срокове:

5.1. Гаранционният срок на всеки пожарогасител след техническо обслужване е /...../ месеца.

5.2. На гасителните вещества:

- Гасителен прах ABC –/...../ месеца
- Въглероден двуокис /CO₂/ – /...../ месеца

5.3. На вложените резервни части за пожарогасители - месеца.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Декларираме, че:

- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- не са настъпили промени в изискваните обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл.101, ал. 11 от ЗОП, както и за съответствието ни с критериите за подбор за квалификационната система, по която се провежда настоящата поръчка;
- в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система съм декларирал/не съм декларирал участие на: подизпълнител трети лица.

• **Ненужното се зачертава!**

Маркира се, когато е приложимо!

Съгласен съм, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;

- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в раздел V „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие.

Дата:

.....

Подпис и печат:

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.....
(*собствено, бащино, фамилно име*)
притежаваш/а лична карта №....., издадена наот
гр.....,
адрес:
(*постоянен адрес*)
в качеството ми на.....
(*посочете длъжността*)
на.....
(*посочете наименованието на участника*)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ **Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана** ”,
(*наименование на поръчката*)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: (*посочва се коя част/части от техн. предложение*)
има конфиденциален характер по отношение на информация
(*технически, търговски тайни, защитена със закон и др.*)
на основание.....
(*посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална*) и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....
(*подпис и печат*)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

Приложение №5

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО
ЕСО ЕАД МЕР МОНТАНА
гр. МОНТАНА 3400
ул. „Ал.Стамболийски“, №45

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“ Техническо обслужване и поддръжане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР МОНТАНА ”

От
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата ценова таблица, в която са дадени предлаганите от нас единични цени без ДДС и общи цени без ДДС за изпълнение на различните дейности по техническото обслужване на различните видове пожарогасители, на резервните части за тях и гасителните вещества, а също така и общата сума за обслужване на посочения брой пожарогасители , както следва

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв]	за техническо обслужване	Брой пожарогасители				Сума [лв]
I. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 - 2								
I.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки								
1.	9 л.(и двата типа)			50				0,00
I.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане								
1	До 3 (1, 2 и 3) кг			65				0,00
2	6 кг			25				0,00

3	10 кг				0				0,00
4	12 кг				40				0,00
5	25 кг – ръчно возими				0				0,00
6	50 кг – ръчно возими				29				0,00
I.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон									
1	До 3 (1, 2 и 3) кг				0				0,00
2	6 кг				58				0,00
3	10 кг				0				0,00
4	12 кг				66				0,00
5	25 кг – ръчно возими				16				0,00
6	50 кг – ръчно возими				3				0,00
I.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими									
1	До 2 кг				5				0,00
2	3,5 кг				31				0,00
3	4,2 кг				0				0,00
4	5 кг				324				0,00
5	5,6 кг				62				0,00
6	6 кг				0				0,00
I.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими									
1	1 x 10 кг				11				0,00
2	1 x 17,5 кг				5				0,00
3	1 x 30 кг				10				0,00
4	2 x 5,6 кг				6				0,00
5	2 x 20 кг				0				0,00
6	2 x 30 кг				36				0,00
7	2 x 35 кг				1				0,00
8	2 x 80 кг				0				0,00
9	2 x 37,5 кг				0				0,00
10	4 x 37,5 кг				0				0,00
Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 1 - Ц1									0,00

**II. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2
(извършва се на период от 5 години)**

II.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки						
1.	9 л.(и двата типа)		50			0,00
II.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане						
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		65			0,00
2	6 кг.		25			0,00
3	10 кг.		0			0,00
4	12 кг.		40			0,00
5	25 кг. – ръчно возими		0			0,00
6	50 кг. – ръчно возими		29			0,00
II.3 Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими						
1	До 2 кг.		5			0,00
2	3,5 кг.		31			0,00
3	4,2 кг.		0			0,00
4	5 кг.		324			0,00
5	5,6 кг.		62			0,00
6	6 кг.		0			0,00
II.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими						
1	1 x 10 кг		11			0,00
2	1 x 17,5 кг		5			0,00
3	1 x 30 кг		10			0,00
4	2 x 5,6 кг		6			0,00
5	2 x 20 кг		0			0,00
6	2 x 30 кг		36			0,00
7	2 x 35 кг		1			0,00
8	2 x 80 кг		0			0,00
9	2 x 37,5 кг		0			0,00
10	4 x 37,5кг		0			0,00
Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 2 - Ц2						0,00

III. Хидростатични изпитвания

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв]	за хидрост. изпитв. на 1 бр. бут./маркуч	Брой пожарогасители	Брой бутилки/маркучи		Сума [лв]
III.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки							
1.	9 л.(и двата типа)			50			0,00
III.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг			65			0,00
2	6 кг			25			0,00
3	10кг			0			0,00
4	12 кг			40			0,00
5	25 кг – ръчно возими			0			0,00
6	50 кг – ръчно возими			29			0,00
III.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг			0			0,00
2	6 кг			58			0,00
3	10 кг			0			0,00
4	12 кг			66			0,00
5	25 кг – ръчно возими			16			0,00
6	50 кг – ръчно возими			3			0,00
III.4. Бутилка с CO2 за транспортиращ газ на прахов пожарогасител							
1	25 кг – ръчно возими			16			0,00
III.5. Хидростатично изпитв. на маркуч за прахов ПГ със затварящо устройство на края на маркуча							
				143			0,00
III.6. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими							
1	До 2 кг			5			0,00

2	3,5 кг				31					0,00
3	4,2 кг				0					0,00
4	5 кг				324					0,00
5	5,6 кг				62					0,00
6	6 кг				0					0,00
III.7. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими - за 1 бр. бутилка										
1	1 x 10 кг				11					0,00
2	1 x 17,5 кг				5					0,00
3	1 x 30 кг				10					0,00
4	2 x 5,6 кг				6					0,00
5	2 x 20 кг				0					0,00
6	2 x 30 кг				36					0,00
7	2 x 35 кг				1					0,00
8	2 x 80 кг				0					0,00
9	2 x 37,5 кг				0					0,00
10	4 x 37,5кг				0					0,00
Σ [лв] за хидрост. изп. на всички пожарогасители, маркучи и газови патрони за прахови ПГ - ЦЗ										
0,00										

IV. Презареждане на пожарогасители

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за кг. тас. вещество	Брой пожарогасители	Брой бутилки	Маса на тас. в-во в една бутилка [кг]	Общо маса на тас. в-во [кг]	Сума [лв]
IV.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки							
1.	9 л. с вода		18				0,00
1.	9 л. вода с добавки или пяна		32				0,00
Σ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с вода, вода с добавки - ЦЗ							
0,00							
IV.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане							

1	До 3 (1, 2 и 3) кг				65				0,00
2	6 кг				25				0,00
3	10 кг				0				0,00
4	12 кг				40				0,00
5	25 кг – ръчно возими				0				0,00
6	50 кг – ръчно возими				29				0,00
IV.3. Категория 4 – с газов патрон									
1	До 3 кг (1, 2 и 3) кг				0				0,00
2	6 кг				58				0,00
3	10 кг				0				0,00
4	12 кг				66				0,00
5	25 кг – ръчно возими				16				0,00
6	50 кг – ръчно возими				3				0,00
Σ [лв] за презареждане на всички прахови пожарогасители - Ц4									
IV.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими									
1	До 2 кг.				5				0,00
2	3,5 кг.				31				0,00
3	4,2 кг.				0				0,00
4	5 кг.				324				0,00
5	5,6 кг.				62				0,00
6	6 кг.				0				0,00
IV.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими									
1	1 x 10 кг				11				0,00
2	1 x 17,5 кг				5				0,00
3	1 x 30 кг				10				0,00
4	2 x 5,6 кг				6				0,00
5	2 x 20 кг				0				0,00
6	2 x 30 кг				36				0,00
7	2 x 35 кг				1				0,00
8	2 x 80 кг				0				0,00

9	2 x 37,5 кг				0				0,00
10	4 x 37,5кг				0				0,00
Σ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с CO2 - Ц5									
0,00									

V. Боядисване

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв]		Брой пожарогасители	Сума [лв]
		за боядисване на П.Г., вкл. количката			
V.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки					
1.	9 л. (и двата типа)			50	0,00
V.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане					
1	До 3 (1, 2 и 3) кг			65	0,00
2	6 кг			25	0,00
3	10 кг			0	0,00
4	12 кг			40	0,00
5	25 кг – ръчно возими			0	0,00
6	50 кг – ръчно возими			29	0,00
V.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон					
1	До 3 (1, 2 и 3) кг			0	0,00
2	6 кг			58	0,00
3	9 кг			0	0,00
4	12 кг			66	0,00
5	25 кг – ръчно возими			16	0,00
6	50 кг – ръчно возими			3	0,00
V.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими					
1	До 2 кг			5	0,00
2	3,5 кг			31	0,00

3	4,2 кг				0					0,00
4	5 кг				324					0,00
5	5,6 кг				62					0,00
6	6 кг				0					0,00
V.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими - за целия П.Г., включително количката										
1	1 x 10 кг				11					0,00
2	1 x 17,5 кг				5					0,00
3	1 x 30 кг				10					0,00
4	2 x 5,6 кг				6					0,00
5	2 x 20 кг				0					0,00
6	2 x 30 кг				36					0,00
7	2 x 35 кг				1					0,00
8	2 x 80 кг				0					0,00
9	2 x 37,5 кг				0					0,00
10	4 x 37,5кг				0					0,00
Σ [лв] за боядисване на всички пожарогасители - Ц6										

VI. Резервни части

(Усреднени цени за различните марки пожарогасители)

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Дължинна цена [лв]	за резервна част	Брой пожарогасители	Брой рез. части в един пожарогасител	Общо брой рез. части	Сума [лв]
VI.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки							
VI.1.1. Пожарогасител - 9 л. с вода							
1.	Телен предпазител			18			0,00
2.	Вентел комплект			18			0,00
3.	Манометър за вентил			18			0,00
	Предпазен клапан			18			0,00

5.	Маркуч комплект с накрайник		18				0,00
6.	Дръжка за вентил		18				0,00
7.	Медно уплътнение		18				0,00
8.	Пластмасово уплътнение		18				0,00
VI.1.2. Пожарогасител - 9 л. с вода с добавки							
1.	Телен предпазител		32				0,00
2.	Вентел комплект		32				0,00
3.	Манометър за вентил		32				0,00
4.	Предпазен клапан		32				0,00
5.	Маркуч комплект с накрайник (различен от 9 л. с вода)		32				0,00
6.	Дръжка за вентил		32				0,00
7.	Медно уплътнение		32				0,00
8.	Пластмасово уплътнение		32				0,00
VI.2. Категории 2 и 4 – прахови, постоянно под налягане и с газов патрон - до 3 (1, 2 и 3) кг							
1	Предпазител		65				0,00
2	Вентил команден комплект		65				0,00
3	Сонда		65				0,00
4	Седлю		65				0,00
5	Ос за спусък ф3 L = 25		65				0,00
6	Спусък		65				0,00
7	Загвор малък		65				0,00
8	Загвор голям		65				0,00
9	Вентил комплект /входящ/		65				0,00
10	Струйник метален		65				0,00
11	Струйник пластмасов		65				0,00
12	Гайка за вентил		65				0,00
13	Капачка за вентил малка		65				0,00
14	Капачка за вентил голяма		65				0,00
15	Шайба декоративна		65				0,00
16	Вентил M 30 x 1.5		65				0,00

17	Дръжка за вентил				65				0,00
18	Лост за вентил				65				0,00
19	Затвор за вентил				65				0,00
20	Пружина за затвор				65				0,00
21	Предпазен клапан				65				0,00
22	Тръба сифонна за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг.				65				0,00
23	Манометър за вентил				65				0,00
24	Гумен уплътнител - „О” пръстен				65				0,00
25	Стойка за стена за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг.				65				0,00

VI.3. Категория 2 – прахови постоянно под налягане

• 6 килограма

1	Телен предпазител				25				0,00
2	Вентил М 30 x 1.5				25				0,00
3	Лост за вентил				25				0,00
4	Дръжка за вентил				25				0,00
5	Сонда изходяща				25				0,00
6	Гумен уплътнител - „О” пръстен				25				0,00
7	Маркуч комплект с накрайници				25				0,00
8	Струйник пластмасов				25				0,00
9	Манометър				25				0,00
10	Държач за маркуч към богуша				25				0,00
11	Държач за маркуч тип опасваща лента				25				0,00
12	Затвор за вентил				25				0,00
13	Пружина за затвор				25				0,00
14	Предпазен клапан				25				0,00

• 10 и 12 килограма

1	Телен предпазител				40				0,00
2	Вентил М 30 x 1.5				40				0,00
3	Лост за вентил				40				0,00
4	Дръжка за вентил				40				0,00

5	Сонда изходяща					40				0,00
6	Гумен уплътнител - „О” пръстен					40				0,00
7	Маркуч комплект с накрайници,					40				0,00
8	Струйник пластмасов					40				0,00
9	Манометър					40				0,00
10	Държач за маркуч към ботуша					40				0,00
11	Държач за маркуч тип опасваща лента					40				0,00
12	Загвор за вентил					40				0,00
13	Пружина за загвор					40				0,00
14	Предпазен клапан					40				0,00

• 25 и 50 килограма

1	Телен предпазител					29				0,00
2	Вентил комплект					29				0,00
3	Манометър за вентил					29				0,00
4	Предпазен клапан					29				0,00
5	Сонда изходяща					29				0,00
6	Маркуч комплект с накрайници, L=5 м					29				0,00
7	Пистолет					29				0,00
8	Струйник					29				0,00
9	Гумен уплътнител - „О” пръстен					29				0,00
10	Лост за вентил					29				0,00
11	Дръжка за вентил					29				0,00
12	Медно уплътнение					29				0,00
13	Пластмасово уплътнение					29				0,00
14	Загвор за вентил					29				0,00
15	Колело с бандажна гума за транспортна количка					29				0,00
16	Колело за пневматична гума на транспортна количка					29				0,00
17	Пневматична гума					29				0,00

VI.4. Категория 4 – прахови с газов патрон

• 6 килограма

1	Предпазител				58				0,00
2	Вентил/глава команден комплект				58				0,00
3	Лост за вентил				58				0,00
4	Дръжка за вентил				58				0,00
5	Патрон комплект				58				0,00
6	Затвор за вентил				58				0,00
7	Пружина за затвор				58				0,00
8	Маркуч комплект с накрайници				58				0,00
9	Пистолет за „М-6“				58				0,00
10	Струйник				58				0,00
11	Сонда изходяща				58				0,00
12	Карбонизираща тръба				58				0,00
13	Държач за маркуч към ботуша				58				0,00
14	Държач за маркуч тип опасваща лента				58				0,00
15	Гумен уплътнител – „О“ пръстен				58				0,00
16	Предпазен клапан				58				0,00
17	Ударен бутон за глава „М-6“				58				0,00
18	Ос за ударен бутон „М-6“				58				0,00
19	Пружина за ударен бутон за глава „М-6“				58				0,00
20	Чашка с нагнетателна тръба „М-6“				58				0,00
21	Ръкохватка за „М-6“				58				0,00
22	Ос за ръкохватка за „М-6“				58				0,00
• 10 и 12 килограма									
1	Телен предпазител				66				0,00
2	Вентил команден комплект				66				0,00
3	Лост за вентил				66				0,00
4	Дръжка за вентил				66				0,00
5	Патрон комплект				66				0,00
6	Затвор за вентил				66				0,00
7	Маркуч комплект с накрайници				66				0,00

8	Пистолет за „М-12“				66				0,00
9	Струйник				66				0,00
10	Маркуч комплект				66				0,00
11	Сонда изходяща				66				0,00
12	Карбонизираща тръба				66				0,00
13	Държач за маркуч към ботуша				66				0,00
14	Държач за маркуч тип опасваща лента				66				0,00
15	Гумен уплътнител – „О“ пръстен				66				0,00
16	Предпазен клапан				66				0,00
17	Ударен бутон за глава „М-12“				66				0,00
18	Ос за ударен бутон „М-12“				66				0,00
19	Пружина за ударен бутон за глава „М-12“				66				0,00
20	Чашка с нагнетателна тръба „М -12“				66				0,00
21	Ръкохватка за „М -12“				66				0,00
22	Ос за ръкохватка за „М-12“				66				0,00
Прахов 25 н 50 кг с газов патрон - возим									
1	Телен предпазител				19				0,00
2	Вентил комплект				19				0,00
3	Карбонизираща тръба				19				0,00
4	Сонда изходяща				19				0,00
5	Маркуч комплект с накрайници, L=5 м				19				0,00
6	Пистолет				19				0,00
7	Струйник				19				0,00
8	Гумен уплътнител – „О“ пръстен				19				0,00
9	Лост за вентил				19				0,00
10	Дръжка за вентил				19				0,00
11	Медно уплътнение				19				0,00
12	Пластмасово уплътнение				19				0,00
13	Предпазен клапан				19				0,00
14	Бутилка, 2кг. с CO2(транспортна газ)				19				0,00

15	Гъвкава връзка високо налягане L=150мм. (между бутилката с CO2 и бутилката с прах)		19				0,00
16	Колело с бандажна гума за транспортна количка		19				0,00
17	Колело за пневматична гума на транспортна количка		19				0,00
18	Пневматична гума		19				0,00
VI.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2							
• до 3,5 килограма							
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "		36				0,00
2	Вентил CO2 на винт(бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 "		36				0,00
3	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "		36				0,00
4	Вентил CO2 на винт(бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 "		36				0,00
5	Снегообразувател (тип фуния) за CO2 - 2 кг.		36				0,00
6	Комплект маркуч със снегообразувател за CO2 - 3.5 кг.		36				0,00
7	Дифунга алуминиева		36				0,00
8	Предпазител		36				0,00
• от 4,2 до 10 килограма							
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "		397				0,00
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 "		397				0,00
3	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "		397				0,00
4	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 "		397				0,00
5	Маркуч с крайник и капселован снегообразувател		397				0,00
6	Дифунга алуминиева		397				0,00
7	Сонда за пожарогасител CO2 от 4,2 до 10 кг		397				0,00
8	Предпазител		397				0,00
• от 17,5 до 80 килограма							
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "		15				0,00
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 "		15				0,00
3	Сонда за пожарогасител CO2- от 17,5 до 80 кг		15				0,00
4	Маркуч в.н.(150 Bar), L=5 м, комплект с крайници		15				0,00
5	Снегообразувател с дръжка		15				0,00

Забележки: 1. Когато, по мнение на участника, се налага да се използват и други резервни части, не фигуриращи в горната таблица, той трябва да даде в отделна таблица вида и цените им.

Посочената по-горе обща цена служи само за нуждите на оценката. За срока на договора ще бъдат заплащани реално извършените дейности по единичните цени от ценовото предложение от офертата на избрания за изпълнител на обществената поръчка участник.

При несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такава несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такава несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Дата:

Подпис и печат:

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участник)

РАЗДЕЛ VII: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.

ДОГОВОР

№. МЕР-МН-ДОГ-..... /..... 2017 год.

Днес, 2017 година, в гр. Монтана, между:

ЕСО ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН Монтана, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. "Александър Стамболийски", № 45, ЕИК 1752013040084, представляван от Красимир Тодоров Георгиев – Ръководител МЕР Монтана, лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Пълномощно № 1052/03.06.2016 г. и в изпълнение на Заповед № ЦУ-69/23.01.2017 г. на Изпълнителния директор Иван Василев Йотов, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

„.....”, със седалище и адрес на управление гр., област, община, ул. №, ЕИК, представлявано от(име) –(длъжност), наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание Решение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** № от2017 г. за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по проведената процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от **ЕСО ЕАД МЕР Монтана**”, се сключи този договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни следната услуга: „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от **ЕСО ЕАД МЕР Монтана**”, в обем съгласно списък, предоставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съгласно документацията за участие и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. ЦЕНИ

2.1. Общата стойност на договора за изпълнение обслужването и поддържането в работно състояние на пожарогасителите, се определя от обема на действително изпълнените работи, вложените консумативи и резервни части, остойностени по единичните цени, съгласно приложеното ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Цената за изпълнение, формирана по методиката, заложена в раздел III от документацията за възлагане на поръчката, е: лева /...../, без ДДС. Тя е ориентировъчна и служи за база за определяне на гаранцията за изпълнение на договора и при изчисляване на евентуални санкции по чл. 11 от договора.

2.2. Единичните цени за техническо обслужване включват всички разходи, свързани с дейности по качествено извършване на услугата, както и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2.3. В случай, че за дейностите по обслужването и за резервните части на този вид пожарогасител няма цени в приложеното ценово предложение, ще се приемат цените за най-близкия по тегло пожарогасител от същия вид.

2.4. В случай, че се наложи да се използват и други резервни части, нефигуриращи в ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същите се влагат на доставна цена, което се доказва с документ за придобиване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК

3.1. Мястото на изпълнение на дейностите по обекта на договора е база за обслужване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, находяща се в гр. (адрес), с ръководител, телефон

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** упълномощават компетентни лица от своя персонал, които ги представляват при изпълнение на договора. Списъкът с тези лица е приложение към договора.

3.3. Срокът за изпълнение предмета на договора за обслужването и поддържането в работно състояние на пожарогасителите е 12 месеца, считано от датата на подписването му

3.4. Обслужването на пожарогасителите ще се изпълнява със средства и материали на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.5. Транспортирането на пожарогасителите се осъществява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за негова сметка и риск.

3.6. За изпълнение на обслужването на пожарогасителите на отделните обекти **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага в 5 дневен срок график, съобразен с изтичането на сроковете за обслужване на пожарогасителите в съответния обект. Графикът се съгласува от упълномощено лице на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни услугата на свой риск. Отговорността за съхраняване на пожарогасителите при транспорта и в стационарната база за обслужване, се прехвърля от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с приемно-предавателен протокол, образец "Приложение 1" от Техническите изисквания към документацията на процедурата, попълнен на място в обекта, при вземане на отделната партида пожарогасители за обслужване в стационарната му база.

Изготвянето на формулярите по съответния образец е задължение на Изпълнителя.

Приемо-предавателният протокол се подписва двустранно от представител на Изпълнителя и от ръководителите на обектите, от които се вземат пожарогасителите.

3.8. Използваните пожарогасители и тези за които са установени недостатъци при периодичния контрол се обслужват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в (.....) дневен срок от получаване на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.9. Упълномощени представители на Възложителя могат да присъстват при обслужването на пожарогасителите в базата на Изпълнителя и упражняват контрол върху вида и качеството на обслужването, ремонта, презареждането и хидростатичните изпитвания.

3.10. Приемането на обслужените пожарогасители от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва и удостоверява с **Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане, Приложение 2** от Техн.изисквания

Протоколът се подписва след проверка на неговата достоверност от представителя на Възложителя в конкретния обект (ръководителят на обекта) и единият екземпляр се връща на Изпълнителя. Протоколът предварително е изготвен надлежно от Изпълнителя, подписан от ръководителя на фирмата и подпечатан с печата на фирмата. Този протокол обхваща проверените по конкретната партида пожарогасители и в зависимост от броя на партидите за един обект, се попълват и толкова протокола.

Контролните листове, изготвени на компютър от Изпълнителя се изпращат на Възложителя, подписани и подпечатани с печата на фирмата. Същите са в два екземпляра. Изпращането им става след обслужването на всички пожарогасители за даден подрайон на МЕР Монтана (Монтана, Видин и Враца). В тях са отразени надлежно всички дейности, извършени с конкретния пожарогасител, вложените резервни части и попълнени всички данни в Раздел „Технически данни на пожарогасителя“.

Заедно с Контролните листове се изпраща на Възложителя и Описа по чл.4.1. по договора.

Описът и Контролните листове се проверяват от длъжностните лица, упълномощени със заповед от Възложителя. При откриване на грешки и несъответствия в проверяваните документи, Изпълнителят се уведомява писмено и той е длъжен да изпрати нови Контролни листове, на мястото на сгрешените такива, както и нов Опис, ако това е необходимо.

Поръчката се счита за изпълнена, ако техническото обслужване на всички пожарогасители в МЕР Монтана е завършено и прилежащата документация е изрядна и подписана и от двете страни.

4. ПЛАЩАНИЯ

4.1. Разплащането ще се извършва, по банков път в срок до 30 календарни дни при следните условия:

- изпращане на уведомително писмо от Възложителя до Изпълнителя, че техническото обслужване е приключило и документацията по процедурата е надлежно оформена от двете страни по договора. Писмото съдържа данни за трите фактури (за Монтана, Видин и Враца), стойност и длъжностно лице, което ще подпише съответната фактура;
- получаване от Възложителя на оригиналния (окончателно проверен и уточнен) Опис на обслужените пожарогасители с цена за обслужването на всеки пожарогасител от съответния обект и обща стойност на услугата за съответния подрайон на МЕР Монтана (Монтана, Видин и Враца) подписан от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.
- Оригинал на 3 (три) данъчни фактури (за Монтана, Видин и Враца) с общата стойност на извършената услуга за съответния подрайон на МЕР Монтана.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността по т. 2.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, или
- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.3., или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.3.

5.2. При липса на претенции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на срока на договора по чл. 4.3, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

6.1. Техническото обслужване на пожарогасителите трябва да се извършва при спазване на изискванията на БДС –ISO 11602 -2:2000 или посочен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** еквивалентен стандарт в техническото предложение.

6.2. Консумативите за зареждане трябва да съответстват на следните стандарти: БДС EN 615 или еквивалентен – за гасителен прах ABC и БДС EN 25923 или еквивалентен – за CO₂.

6.3. Вложените резервни части, вкл. газови патрони, трябва да бъдат нови, съответстващи на хармонизираните европейски стандарти и да имат маркировки, отговарящи на изискванията на чл. 4 от Наредбата за маркировката за съответствие. Качеството на резервните части се удостоверява със сертификат или декларация за съответствие.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

- а/ съвместно с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да уточни и съгласува график за техническо обслужване по отделните обекти;
- б/ да осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до съответните обекти, както и да извършва инструктаж по безопасност на представителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако това е необходимо;
- в/ да осигури свои длъжностни лица за подписване на документите по приемане и предаване на пожарогасителите и на протоколите по извършените проверки.
- г/ да контролира изпълнението на задълженията на изпълнителя и пълнотата на съставената от него документация;
- д/ да изплаща дължимите суми в договорения срок.

7.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен:

- а/ да извършва работите, предмет на настоящия договор в сроковете по уточнения график, при спазване на изискванията на съответните стандарти /респ. предложения от изпълнителя еквивалентен стандарт/ и инструкциите на производителя на пожарогасителите;
- б/ да удостовери с протокол всяка извършена услуга към съответния обект съгласно чл. 21, ал. 2 съгласно Наредба № 8121з – 647 от 01.10.2014 г. съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР. Във всеки от обслужените обекти да представи контролни листове на всеки от пожарогасителите и

приемо-предавателни протоколи – съгласно образците приложени в Раздел II от документацията с приложени следните документи, в зависимост от извършената услуга:

- Сертификати/декларации за съответствие за качеството на използваните гасителни вещества;
- Сертификати/декларации за съответствие за качеството на използваните резервни части;
- Протоколи за извършени хидростатични изпитвания, удостоверяващи годността на пожарогасителите, както и евентуално предложения за бракуване на такива, неотговарящи на изискванията за експлоатация;
- Справка за подлежащите на хидростатични изпитвания пожарогасители през следващата календарна година, с данни за месеца, през който изтича 10-годишния срок, обектите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и конкретизация на пожарогасителите.

в/ да предлага за бракуване неподлежащите на ремонт и/или неотговарящи на стандартизационните и нормативни изисквания пожарогасители за всеки от обектите на възложителя;

г/ да предава на представителя на възложителя на съответния обект подменените негодни резервни части, вкл. газовите патрони, за бракуване;

д/ да предпазва от механични увреждания предадените му пожарогасители по време на превоза, товаро-разтоварните операции и техническото обслужване, като при неспазване на това задължение незабавно отстранява за своя сметка нанесени повреди по покритието на пожарогасителите;

е/ да приеме за обслужване пожарогасителите по предоставените списъци;

ж/ да отстранява за своя сметка проявени в гаранционния срок дефекти и недостатъци.

з/ да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** най-късно два дни преди вземане и връщане на пожарогасители на даден обект, за да може той да осигури присъствието на упълномощеното си лице.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ Да информира писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички проблеми, възникнали при изпълнение на договора.

б/ Да получи в срок договореното заплащане за услугите си.

в/ Да изиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на работата.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Превозът на пожарогасителите във връзка с изпълнение на поръчката е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се осъществява с организиран от него транспорт.

8.2. При налагаща се евентуална промяна в графика към договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** най-късно два дни предварително, с оглед осигуряване присъствието на упълномощеното лице.

8.3. При вземане на пожарогасители за техническо обслужване извън територията на даден обект **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предостави необходимия брой оборотни пожарогасители по вид и тип. Вземането на пожарогасителите за техническо обслужване да се извършва във времеви интервал от 08.00 часа до 16.30 часа.

8.4. Ако по време на обслужването идентификационен надпис на пожарогасител бъде заличен или се наложи да бъде свален, същият трябва да се възстанови от изпълнителя.

8.5. Боядисване на пожарогасителите и на количките на возимите такива се прави само когато боята е олющена и не е налице дълбока корозия, по конкретно възлагане от упълномощения представител на възложителя при предаването на пожарогасителите за техническо обслужване от отделните обекти. Горното обстоятелство се удостоверява чрез вписване в протокола за предаване на пожарогасителите.

8.6. Упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** могат да присъстват при обслужването на пожарогасителите в базата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и упражняват контрол върху вида и качеството на обслужването, ремонта, презареждането, както и при извършване на хидростатичните изпитвания.

9. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. Предаването на пожарогасители за техническо обслужване, ремонт или хидростатични изпитвания става с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол. Протоколът се изготвя по образца към документацията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

9.2. Приемането на обслужените пожарогасители от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва и удостоверява с протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане съгласно чл. 21, ал. 2 съгласно Наредба № 8121з – 647 от 01.10.2014 г. съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР.

9.3. Извършеното (в комбинация или поотделно) техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 2 съгласно Наредба № 8121з – 647 от 01.10.2014 г. се удостоверява с протокол съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР. При приемането упълномощените представители на двете страни подписват и Контролни листове, изготвени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за всеки обслужен пожарогасител, в който са отразени извършените дейности и вложените резервни части, с техните цени и общата цена за обслужването на този пожарогасител.

9.4. Документите по този договор се изготвят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по образец на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се съхраняват на обекта по местонахождение на пожарогасителя.

9.5. При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители може да се извършва извадков контрол.

9.6. Цялата партида се връща обратно на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за повторно техническо обслужване за негова сметка в случай, че изпробваният пожарогасител не сработи.

9.7. Когато пробата за сработване е успешна, повторното зареждане на пожарогасителя с гасително вещество е за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.8. Под партида при хипотезата на предходния текст следва да се разбира количеството пожарогасители, натоварени и извозени за предаване от изпълнителя в едно транспортно средство.

9.9. Когато при приемане на обслужените пожарогасители по обекти се установи, че теглото на отделни пожарогасители не съответства на норматива, или липсват някои от изискваните се пломби, надписи и етикети, съответните пожарогасители се връщат за отстраняване на констатираните недостатъци, което се извършва за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.10. За всички дефекти и недостатъци относно извършените дейности и/или вложени резервни части, проявили се в рамките на срока на договора и/или по време на гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отправи рекламация към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

10. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

10.1. Гаранционният срок на всеки пожарогасител след техническо обслужване е /...../ месеца. Той започва да тече от датата на приемо-предавателния протокол и важи до изтичане на последната дата на текущия месец, в който изтича посочения срок.

10.2.1. Гаранционният срок на гасителните вещества от датата на приемо-предавателния протокол за влагането на:

- Гасителен прах ABC –/...../ месеца;
- Въглероден двуокис /CO₂/ – /...../ месеца;
- Пенообразуватели – /...../ месеца.

10.2.2. Гаранционните срокове на вложените резервни части са /...../ месеца от датата на приемо-предавателния протокол за влагането им.

10.3. Гаранционните срокове по т. 10.2.1. и 10.2.2. се удостоверяват със сертификати или декларации за съответствие на производителите, които се прилагат към приемо-предавателния протокол.

10.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за претърпени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** щети при евентуално възникване на пожар, ако несвоевременното му потушаване се дължи на неизправност на пожарогасители в гаранционен срок след техническо обслужване.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се освобождава от отговорност, ако неизправността на пожарогасителите е в резултат от механични увреждания и/или неправилно съхранение.

11. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

11.1. В случай на неспазване на сроковете за започване и за завършване на техническото обслужване, съгласно двустранния график, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2% на ден от стойността по т. 2.1 на договора, но не повече от 20%, за периода на забавата. Санкцията за забава не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от задължението да

завърши поетите по договора ангажименти. В случай, че в резултата на забавата се достигне максималния размер на неустойката от 20% от стойността на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да развали договора при условията по т. 11.7. на договора.

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на възложителя.

11.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплати неустойката в определения от възложителя срок, последният има право да прихване съответната сума от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

11.4. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи документ за удостоверяване на качеството на вложено при презареждането гасително вещество дължи неустойка в размер на 200 лв. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не извърши съответното плащане до изясняване на качествените параметри на вложеното гасително вещество, като за целта може да възложи на акредитирана лаборатория извършването на съответни изпитания. Всички разходи във връзка с това, вкл. повторно презареждане – цялостно или частично, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

11.5. Ако в резултат на допусната от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** забава за осъществяване на техническото обслужване на пожарогасители след крайния срок от съгласувания график бъдат наложени санкции на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от оправомощените контролни органи, сумата на санкциите остава за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се реализира по реда, посочен по-горе в чл.11.2 и 11.3.

11.6. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора не покрива размера на неустойките, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** намалява сумата за плащане, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, със стойността на разликата.

11.7. Договорът може да бъде развален едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

11.8. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва върху неизплатената сума, за периода на забава.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Действието на договора може да бъде прекратено при следните хипотези:

а/ в предвидените от закона случаи;

б/ при изтичане на срока по т. 14.3.

в/преди изтичане на срока по т. 14.3.по взаимно писмено съгласие.

г/ едностранно от възложителя при посочените по-долу условия.

12.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при системно неизпълнение от страна на последния на задължения, поети по силата на настоящия договор или произтичащи от нормативно установени изисквания.

За системно неизпълнение се счита неизпълнение, вкл. лошо или несвоевременно изпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, допуснато три или повече пъти в рамките на общия договорен срок, в т.ч. и при хипотезите на чл. 9.6. и 9.9., както и нарушения на двустранния график за техническо обслужване по обекти.

12.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** реализира правото си по чл. 12.2. с изпращане на 5-дневно писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12.4. При предсрочно прекратяване на договор по взаимно съгласие, се заплащат действително извършените работи до момента на прекратяване дейностите по техническото обслужване, за което се оформя двустранен протокол. При отказ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да подпише споразумителен протокол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** го уведомява за стойността на изпълнените работи въз основа на едностранно направените от него изчисления, а заплащането се извършва в срока по чл. 3.1 след представяне на съответна фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12.5. Когато прекратяването на договора е извършено по реда на чл. 12.2., внесената гаранция, респ. неинкасираната част от нея, не подлежи на връщане, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да претендира по общия исков ред обезщетение до пълния размер на претърпените вреди и пропуснати ползи.

13. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

13.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, уведомява писмено в тридневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непредвидените обстоятелства се доказват от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско - промишлена палата, гр. София.

13.3. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.4. Ако непредвидените обстоятелства продължат повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 - дневно предизвестие. В този случай неустойки не се дължат.

14. СПОРОВЕ

14.1. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на договора се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред съдилищата в Република България. Приложимо право е българското.

14.2. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

15. СЪОБЩЕНИЯ

15.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

15.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по факс.

Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1. Споразумение № 1 за конфиденциалност;
2. Техническо и ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
За конфиденциалност

КЪМ ДОГОВОР № МЕР-МН-ДОГ-..... /..... 2017 год.

Днес,2017 година, в гр. Монтана, между:

ЕСО ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН Монтана, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. "Александър Стамболийски", № 45, ЕИК 1752013040084, представляван от Красимир Тодоров Георгиев – Ръководител МЕР Монтана, лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Пълномощно № 1052/03.06.2016 г. и в изпълнение на Заповед № ЦУ-69/23.01.2017 г. на Изпълнителния директор Иван Василев Йотов, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

„.....”, със седалище и адрес на управление гр., област, община, ул. №, ЕИК, представлявано от(име) –(длъжност), наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи това Споразумение за следното:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

• *Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информацията относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.*

• *Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информацията, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.*

• *Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.*

• *Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информацията, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информацията, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.*

РАЗДЕЛ VIII: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ

**по чл. 107, т. 4 от ЗОП
за липса на свързаност с друг участник**

Долуподписаният/ -ата
(*собствено, бащино, фамилно име*)

притежаваш/а лична карта №....., издадена наот

..... – гр.....

адрес:.....
(*постоянен адрес*)

в качеството ми на
(*посочете длъжността*)

на.....
(*посочете наименованието на участника*)

участник в обществена поръчка с предмет:

**„Възстановяване на антикорозионно покритие на метални конструкции в ОРУ 110 kV
на п/ст „Бонония“.** (*наименование на поръчката*)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представленият от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....
(*подпис*)

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболлийски”, №45

Известени сме, че нашият Клиент, _____ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваш Протокол от _____ г. (посочва се № и датата на Протокола за класиране) е класиран на първо място в обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка с предмет „.....” и е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обществената поръчка и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ % (посочва се размера от Обявата) от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!

ОБРАЗЕЦ

РАЗДЕЛ IX: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

К О Н Т Р О Л Е Н Л И С Т

за извършено Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасител, съгласно Договор № между ЕСО ЕАД, МЕР/МЕПР „.....” – Възложител и - Изпълнител по договора

Технически данни за пожарогасителя:			
Идентиф.№	Марка/мод.	Вид на гас.в-во.	Брой бут. в 1 ПГ.....
Г.пр./ф.№.....	Произв.	Категория на ПГ	кг гас.в-во в 1 бут.
Обща маса на зареден ПГ.....кг	Вид и маса на изтласт. газ	Срок на годност на бутилката	Дата на посл.хидр.изп.
гргод.м.....г.

Извършени дейности:	Бр/кг	Ед.цена [лв]	Сума [лв]
8. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
9. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
10. Хидростатично изпитване на бутилка			
11. Хидростатично изпитване на газов патрон			
12. Хидростатично изпитване на маркуч			
13. Зареждане с ново гасително вещество -бр.бут. покг			
14. Боядисване с червен автоемайллак №112 или №110, включително количката	-		
Подменени части:	-		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Общо [лв] за пожарогасителя			

Обосновка за допълнително извършените дейности и подменени части извън посочените в приемно-предавателния протокол:

.....

Забележка: В празните клетки на таблицата задължително се пише тире („ – „)

Предал:

(подпис)

/...../

(име и фамилия)

Упълномощен представител на Изпълнителя

Проверил и приел:

(подпис)

/...../

(име и фамилия)

Упълномощен представител на Възложителя

ПРОТОКОЛ №

Приложение 2 от Техн. изисквания

за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)

Днес.....20.....г. в гр./с.....ръководителят (упълномощеният представител)

(име, презиме, фамилия)

ЕИК:

с адрес: гр./с. обл.

(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)

..... предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, серийен номер и др.)	Вид на пожарогасителя			Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане – в комбинация или поотделно)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването
		категория съгласно т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент)	гасително вещество (вода, прах, CO ₂ или др.)	маса или обем, kg, l				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Собственик на пожарогасителя/ите: адрес: гр./с. обл. тел.: (наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите).

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите. ПРЕДАЛ: (ръководител/упълномощен представител на организацията, извършила обслужването)

(подпис, печат) **ПРИЕЛ:** (собственик/представител на собственика)
 (подпис) (име, фамилия, длъжност)

