



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - МЕР "ГОРНА ОРЯХОВИЦА"
5120 Горна Оряховица, ул. "Съединение" 151; тел. (0618) 22060; факс (0618) 64232; e-mail: eso@go.eso.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Реф. № МЕР-ГО/2017/040

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА
УЧАСТИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ПРЕДМЕТ: „Техническо обслужване и подържане в работно състояние на
пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна
Оряховица”**

Горна Оряховица, 2017 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

- Раздел I: Пълно описание на обекта на поръчканта**
- Раздел II: Технически спецификации**
- Раздел III: Правила за провеждане на процедурата**
- Раздел IV: Указания към участниците**
- Раздел V: Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка**
- Раздел VI: Образци на документи, съдържащи се в първоначалната офертата**
- Раздел VII: Проект на договор**
- Раздел VIII: Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора**

РАЗДЕЛ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАНТА

1. Местонахождение и видове пожарогасители за обслужване.

Обектите на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – „Мрежови експлоатационен район“ (МЕР) Горна Оряховица са оборудвани с носими и ръчно возими прахови пожарогасители, водни пожарогасители и пожарогасители с CO₂ с различно количество гасително вещество.

Обектите на МЕР Горна Оряховица са разположени на територията на области Велико Търново и Габрово, както следва:

1.1. Област Велико Търново:

№	Наименование на обекта	Местонахождение
1	подстанция Царевец	до с. Леденик
2	подстанция Горна Оряховица	гр. Горна Оряховица
3	подстанция Горна Оряховица - Изток	гр. Горна Оряховица
4	подстанция Свищов	гр. Свищов
5	подстанция Полски Тръмбеш	гр. Полски Тръмбеш
6	подстанция Павликени	гр. Павликени
7	подстанция Русаля	до с. Русаля
8	подстанция Стражица	гр. Стражица
9	подстанция Елена	гр. Елена
10	подстанция Златарица	гр. Златарица
11	склад АBB3 Стамболово	до с. Стамболово
12	Административна сграда МЕР Г.Оряховица	гр. Горна Оряховица
13	Автотранспорт и склад	гр. Горна Оряховица

1.2. Област Габрово:

№	Наименование на обекта	Местонахождение
1	подстанция Балкан	гр. Габрово
2	подстанция Габрово	гр. Габрово
3	подстанция Трявна	гр. Трявна
4	подстанция Дряново	гр. Дряново
5	подстанция Севлиево	гр. Севлиево
6	подстанция Емка	гр. Севлиево
7	Административна сграда МЕР Габрово	гр. Габрово
8	ДЕЦ Габрово	гр. Габрово

1.3. Информация за вида и броя на пожарогасителите, както и месеца, през който трябва да се извърши обслужването, е дадена в Таблица №1 (списък на пожарогасителите в МЕР Горна Оряховица).

Посоченият в Таблица №1 брой и вид на пожарогасителите не обвързва по никакъв начин възложителя и изпълнителя.

Възложителят си запазва правото да променя броя и вида на пожарогасителите.

Таблица №1

Списък на пожарогасителите в МЕР Горна Оряховица

№	ПОДСТАНИЯ/ОБЕКТ	Обслужване през месец	Пожарогасители с прах							Пожарогасители с СО2 (Категория 5)						Общо брой пожарогасители						
			Маса на гасителното вещество (кг.)			С газов патрон (Категория 4)				Носими			Возими				Пожарогасители с вода /с вода и пена/ 9 л. (категория 1)					
			Постоянно под налягане (Категория 2)		50 кг. на количка	До 3 кг.	6 кг.	12 кг.	12 кг. на 50 кг. на количка	До 3 кг.	6 кг.	12 кг.	3,5 кг.	5 кг.	5,6 кг.			6 кг.	1 x 17,5 кг.	1 x 30 кг.	2 x 6 кг.	2 x 35 кг.
			До 3 кг.	6 кг.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	п/ст Царевец	05		2	1	2			1	6		7	10					1	18	1	25	
2	п/ст Горна Оряховица	11				2		4	1	7		12	4	4			3	1	24	1	32	
3	п/ст Г.О. – Изток	11		1		2		6		9		4	1	2					7		16	
4	п/ст Свищов	05		2		1		3		6		4	1					2	8		14	
5	п/ст Полски Гръбеш	11			1	1		2		4		8						1	9		13	
6	п/ст Елена	11		1		1			1	3		4					5		9		12	
7	п/ст Златарица	11				1		1	1	3		8			1				9		12	
8	п/ст Стражица	11		1	1	1		1		4		8							8		12	
9	п/ст Павликени	05		3	1	1		5		10		12		3					15		25	
10	п/ст Русаля	05				1		1		2		3	5						8		10	
11	Админ. сграда МЕР ГО	11		3						3		3							3	3	9	
12	Хим. лаб-я МЕР Г.О.	11		1						1		1							1		2	
13	Дървод-р-ца МЕР Г.О.	11						2		2											2	
14	Котелно МЕР Г.О.	11						2	1	3											3	
15	АМП Цинга	05	1	2				1		4		3							3	3	10	
16	Склад Стамболово	05		3				2		5		3							3		8	
17	Охрана адм. сграда МЕР	11										1							1		1	
18	Охрана автотранспорт	11										1							1		1	
19	Група ел. подстанции	11						4		4										1	5	
20	Група маслено ст-во	11						1		1											1	
21	Група ел. проводни	11		1						1		1							1	1	3	
22	Склад и автороботилница	11		2				2		4		3							3	2	9	
23	Автомобили МЕР Г.Оряховица	11	19				27			46											46	
24	Габрово админ. сграда	05		3						3											3	
25	Габрово ДЕЦ	05		4	2			1		7		2							2	3	12	
26	п/ст Балкан	05		1		2				3	7	12						1	20	1	24	
27	п/ст Габрово	05		3		2		1		6		6		3					9		15	
28	п/ст Севлиево	05		1		1				2		7		1					8		10	
29	п/ст Емка	05		1		1				2				8		2			10		12	
30	п/ст Дряново	05		1		1		2		4		11							11		15	
31	п/ст Трявна	05		1	2	1				4		7							7		11	
32	Автомобили в МЕПР Габрово	05	6				11			17											17	
	ОБЩО		26	37	8	21	38	41	5	176	8	131	21	21	1	2	8	6	198	16	390	

2. Организация и срок за изпълнение на поръчката.

2.1. Услугата ще бъде изпълнена с транспорт, средства и материали на изпълнителя в стационарна и/или мобилна база за обслужване на пожарогасителите. При наличие на мобилна база, дейностите по обслужване на пожарогасители могат да се извършват в обектите на МЕР Горна Оряховица.

Транспортирането на обслужваните пожарогасители от и до обектите на възложителя се извършва от изпълнителя за негова сметка.

2.2. Изпълнителят предлага график за обслужване на пожарогасителите, който се съгласува от упълномощен представител на възложителя.

2.3. Обслужването на пожарогасителите в стационарна база на изпълнителя ще се извършва на партиди в зависимост от транспортните му възможности.

2.4. При вземане на пожарогасители за обслужване от обекти на МЕР Горна Оряховица, изпълнителят е длъжен да остави съответен брой и вид оборотни пожарогасители в тези обекти за периода на извършване на обслужването.

2.5. Използваните пожарогасители и тези, за които са установени недостатъци при периодичния контрол, се обслужват от изпълнителя в 10 (десет) дневен срок от получаване на писмено уведомление (по факс или по имейл) от възложителя.

2.6. Срокът на изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца след сключване на договор.

3. Контрол по изпълнението на поръчката и гаранционни условия.

3.1. Приемане и предаване на пожарогасителите.

3.1.1. Предаването на пожарогасители за техническо обслужване, ремонт и/или хидростатични изпитвания се извършва с подписване на приемо-предавателен протокол по образец 1, който се изготвя от изпълнителя и се подписва от представители на двете страни.

3.1.2. Приемането на пожарогасителите след обслужване, ремонт, презареждане и хидростатични изпитвания се извършва в обектите на възложителя с подписване на протокол по образец 2 и контролен лист по образец 3, които се изготвят от изпълнителя и се подписват от представители на двете страни.

Ако при обслужването на пожарогасителите се установи, че данните за някой пожарогасител не отговарят на тези от протокола, с който са получени от обекта, в контролния лист се отразяват истинските данни и с допълнителен текст се пояснява различието в данните. При случай, когато за дейностите по обслужване и за резервни части на даден вид пожарогасител няма цени в офертата на изпълнителя, тогава се приемат цените на най-близкия по тегло пожарогасител от същия вид.

3.2. Контрол по изпълнението.

Упълномощени представители на възложителя имат право да присъстват при обслужването на пожарогасителите в базата на изпълнителя и да упражняват контрол върху вида и качеството на обслужването, ремонта, презареждането и хидростатичните изпитвания.

3.3. Гаранционни условия и контрол на качеството.

3.3.1. Гаранционният срок за обслужването на пожарогасителите се посочва в офертата и се попълва в договора, като не трябва да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

3.3.2. Гаранционният срок на вложените резервни части не трябва да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

3.3.3. Гаранционният срок на вложените гасителни вещества (гасителен прах, въглероден диоксид) не трябва да бъде по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

3.3.4. При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители, възложителят си запазва правото да извършва извадков контрол. В случай че пожарогасител не сработи, теглото на гасителния агент не отговаря на посоченото от изпълнителя или липсват пломби, надписи и етикети, цялата партида се връща на изпълнителя за повторно техническо обслужване, което се извършва за негова сметка. В случай че пробата за сработване е успешна, тогава

повторното обслужване и зареждане на пожарогасителя с гасително вещество е за сметка на възложителя.

3.3.5. За всички дефекти и недостатъци относно извършените дейности, установени при изпълнението на договора и по време на гаранционния срок, възложителят има право да отправи писмено възражение (по факс или по имейл) към изпълнителя.

3.3.6. Отстраняването на констатираните недостатъци се извършва в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на възражението и е за сметка на изпълнителя.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Технически спецификации на дейностите.

1.1. Обслужване на пожарогасителите се извършва съгласно т. 4.3 на БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ или еквивалент, инструкциите на производителя и в съответствие с условията, посочени в Квалификационната система на ЕСО ЕАД.

1.1.1. Обслужване съгласно т. 4.3.2.1 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент.

1.1.2. Обслужване съгласно т. 4.3.2.3 - Таблица 1 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент.

1.1.3. Обслужване съгласно т. 4.3.2.5 - Таблица 2 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент.

1.1.4. Възстановяване на идентификационните надписи и номера (поставени от възложителя, съгласно дневника и мястото на поставяне в съответния обект) след боядисване или когато при обслужването се е наложило те да бъдат заличени.

1.1.5. Подмяна на инструкцията за експлоатация върху корпуса на пожарогасителя, когато е нечетлива и/или липсва.

1.1.6. Поставяне на пломба и табелка (етикет/стикер), съгласно т. 4.5.3 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент, показващ месеца, годината и вида на извършеното техническо обслужване и презареждане и идентифициращ лицето, извършило обслужването. Пломба и табелка се поставят на всяка от бутилките при возимите пожарогасители с повече от една бутилка, както и на газовите патрони.

Всички дейности, описани в точка 1.1, както и стойността на поставените пломби и етикети (стикери), изготвянето на контролни листи, протоколи и други документи влизат в цената за техническо обслужване.

1.2. Хидростатични изпитвания, съгласно БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент и инструкциите на производителите.

1.2.1. За газовите бутилки и патрони под високо налягане преминали хидростатично изпитване, върху бутилката трябва да бъдат щамповани месецът, годината и идентификационният номер на лицето, извършило изпитването.

1.2.2. За пожарогасителите с ниско налягане, преминали хидростатично изпитване, трябва да има надпис с информация за изпитването върху здрав етикет. Етикетът трябва да бъде прикрепен към корпуса по начин несвързан с нагриване. Тези етикети трябва да бъдат самоунищожаващи се при опит да бъдат отстранени от пожарогасителя. Етикетът трябва да съдържа следната информация:

- месеца и годината на провеждане на изпитването;
- използваното изпитвателно налягане;
- името или инициалите на лицето, извършило изпитването.

1.2.3. Всеки пожарогасител или патрон, който не е издържал хидростатичното изпитване, се връща на възложителя за бракуване.

1.3. Боядисване на пожарогасителите с цел предпазването им от корозия, когато боята е олющена и няма дълбока корозия.

2. Обхват на дейностите.

2.1. Техническо обслужване.

2.1.1. Всички пожарогасители ежегодно се подлагат на техническо обслужване, съгласно процедурите описани в т. 4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 (Таблица 1) на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент.

2.1.2. Употребяваните пожарогасители и пожарогасителите показали недостатък по отношение на някое от условията - с), d), e), f) или g) при периодичния контрол, изпълняван от персонала на възложителя, съгласно т. 4.2.2 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент, също се подлагат на съответните процедури за обслужване по т. 4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 - Таблица 1 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент.

2.1.3. В допълнение към годишното обслужване, пожарогасителите от Категория 2 и Категория 5 на всеки 5 години се подлагат допълнително на техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 (Таблица 2) на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент.

2.2. Презареждане с гасително вещество.

2.2.1. Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество се извършва съгласно т.4.4 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент.

Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество е елемент от техническото обслужване.

Стойността на вложеното при презареждането ново гасително вещество не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно от обслужването.

2.2.2. Гасителното вещество на пожарогасителите с вода (вода с добавки) се подменя при всяко обслужване.

2.2.3. Праховите пожарогасители се зареждат с ново гасително вещество (старият прах се подменя) в следните случаи:

- След всяка употреба или когато контролът или техническото обслужване показват недостиг;
- Когато при техническото обслужване по т. 4.3.2.3 - Таблица 1 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент се установи, че прахът в пожарогасители с газов патрон е негоден (сбиване на праха, наличие на буци или чужди частици). Изтичането на гаранционния срок, даден от производителя за гасителния прах, не означава, че същият е негоден.

2.2.4. Праховите пожарогасители от Категория 2, които се изпразват за извършване на техническо обслужване на петгодишен период или за хидростатично изпитване, се зареждат със същия прах. За целта трябва да се използва затворена система за повторно използване на гасителния прах, при която прахът се съхранява отделно в плътно затворен съд, а не само с отделни машини за изваждане и пълнене на прах. Преди повторната употреба на праха се проверява състоянието му и само когато се установи, че е негоден (сбиване на праха, наличие на буци или чужди частици), той се заменя с нов.

2.2.5. Пожарогасителите с CO₂ се зареждат с ново гасително вещество в следните случаи:

- След всяка употреба или когато контролът или техническото обслужване показват недостиг;
- Когато при обслужването по т.4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 - Таблица 1 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент се установят повреди, чието отстраняване изисква изпразване на пожарогасителя;
- Когато са изпразнени за обслужване съгласно т.4.3.2.5 - Таблица 2 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент и за провеждане на хидростатично изпитване за устойчивост на налягане;

2.2.6. Създаването на налягане във водните или праховите пожарогасители с постоянно налягане, когато се презареждат, е елемент на техническото обслужване. Използваният изтласкващ газ трябва да отговаря на изискванията на т.4.4.18 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент.

2.2.7. Когато при техническото обслужване на воден или прахов пожарогасител с газов патрон по т. 4.3.2.3 - Таблица 1 на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент се установи, че теглото на патрона е по-малко от минималното или когато патронът е бил изпразнен за хидростатично изпитване, той се заменя с презареден патрон, което също е елемент на техническото обслужване.

2.3. При презареждането на пожарогасителите трябва да се използват гасителни вещества, отговарящи на инструкциите на производителите, както и на следните стандарти:

- БДС EN 5923 или еквивалент - за въглероден диоксид;
- БДС EN 615 или еквивалент - за гасителен прах.

2.4. Хидростатични изпитвания.

Хидростатичните изпитвания се извършват съгласно точка 5 и Приложение В на БДС ISO 11602-2:2002 или еквивалент.

2.5. Подмяна на повредени части.

2.5.1. Ако при техническото обслужване се констатират повреди на отделни части, включително и газов патрон, същите се подменят с нови.

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Участниците представят списък съгласно образец 4 на резервни части, материали и консумативи с посочени цени, които ще бъдат постоянни за срока на договора. В образец 4 се посочва и гаранционен срок на резервните части и консумативи.

Стойността на резервните части и консумативи не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно от обслужването.

2.5.2. Подменените повредени части, след завършване на обслужването се прикрепят към съответните пожарогасители и се връщат в обектите на възложителя.

2.5.3. Ремонтът на количките за возимите пожарогасители не е предмет на настоящата поръчка.

2.6. Боядисване на пожарогасители и на колички се прави само при необходимост (при поискване от възложителя) и се състои от:

- Почистване до метален блясък на местата с повредена боя;
- Грундиране на почистените места;
- Боядисване на целия пожарогасител с автоемайллак (автогланц), цвят червен №112 или №110;

2.7. Идентификационни надписи.

2.7.1. Всеки пожарогасител има точно определено място в дадения обект. Върху всяка бутилка има идентификационен надпис с наименованието на обекта и номера на пожарогасителя. С тези номера пожарогасителите са заведени в дневника за пожарогасители на обекта.

2.7.2. Ако при извършване на обслужването се наложи идентификационните надписи на пожарогасителите да бъдат заличени или свалени, изпълнителят е длъжен да ги възстанови, след като приключи с дейностите по обслужването.

Приложения:

- Образец 1 – Приемо - предавателен протокол за предаване на пожарогасители за обслужване;
- Образец 2 – Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане;
- Образец 3 – Контролен лист;
- Образец 4 – Списък на резервните части и консумативи, необходими за поддържане и обслужване на пожарогасители;

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за предаване на пожарогасители за обслужване

Днес Г., - упълномощен представител на ЕСО ЕАД, МЕР
 (име и фамилия)

предаде на – упълномощен представител на , следните
 (име и фамилия) (наименование на фирмата изпълнител)
 пожарогасители

от обект в стационарната база на фирмата:
 (наименование на подстанцията/обекта)

№ ред	Идент. № на Възл.	Год.пр./Фабр. №	Модел, г.патр./под нал.	Вид на гасит. в-во	Вр.бут.и маса [кг] на гасит. в-во в1 бутлика	Състояние на П.Г. при предаването за обслужване										Основни дейности за извършване				Части за подмяна										
						Повредена инструкция	Скъсана пломба	Термо/ват под норм.	Олющена бой	Напукан маркуч	Негоден струйник	Повр.стойка/ дръжка	Използван	Повреден вентил/глава	Обслужв. по Табл.1	Обслужв. по Табл.2	Хидрост. изпитване	Бодисване вкл.колпачка	Презрежд. с ново г.в-во	Маркуч/ шл. и фунция	Стойка/ дръжка	Вентил/ глава	21	22	23	24	25			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						

Представител на възложителя: /
 (име и фамилия)

Представител на изпълнителя: /
 (име и фамилия)

У К А З А Н И Я

Относно попълването на приемо-предавателен протокол – образец 1

1. В колона 2 се записва Идентификационният номер на пожарогасителя (П.Г.), съгласно дневника за състоянието на противопожарните средства на обекта. Този номер трябва да е нанесен върху бутилката на пожарогасителя, а ако бутилките са повече от една, върху всяка от тях.
2. В колона 3 се записва моделът на П.Г., а за праховите и дали е с газов патрон или е под налягане , например: „Ятрус 6”-г.п.(газов патрон); „Spark”6-п.н.(под налягане); GP 12-г.п.; ОУ-8 и пр.
3. В колона 4 се записва видът на гасителното вещество - CO₂ или Пр.АВС (Прах АВС).
4. В колона 5 се записва например: 1x 5,6кг (1бр.бутилка със съдържание 5,6 кг CO₂); 2x30кг (2бр.бутилки със съдържание 30 кг CO₂ всяка); 12кг (за праховите П.Г. не се пише броят на бутилките, а само килограмите, защото всички са само с една бутилка).
5. В колони 6 до 14 вкл., с цифра от 1 до 4, в зависимост от вида на повредата и броя на повредените бутилки или части, се отбелязват в съответните колонии констатираните повреди. Данните са на базата на огледа, който упълномощените представители на двете страни по договора извършват в момента на предаването и записите в дневника за състоянието на противопожарните средства.
6. На база данните от горната точка, данни от предишните обслужвания и данните нанесени върху бутилките на пожарогасителите, упълномощените представители на двете страни, в колони 15 до 24, с цифра от 1 до 4, в зависимост от броя на бутилките на пожарогасителя, вида на дейността, броя на повредените бутилки или части, отбелязват основните дейности, които по тяхна преценка трябва да бъдат извършени и частите, които трябва да бъдат подменени от изпълнителя.
7. За повредите и дейностите, които не се отнасят за даден пожарогасител, в съответната клетка от таблицата се поставя **задължително** знак „-”.

ПРОТОКОЛ № _____
за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено
техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на
устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)

Днес _____ г. в гр./с. _____ ръководителят (упълномощеният представител) _____ на _____ (име, презиме, фамилия) _____ адрес: гр./с. _____ обл. _____ ЕИК: _____ тел.: _____ (наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители) предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

Собственик на пожарогасителя/ите: _____ адрес: гр./с. _____ обл. _____ тел.: _____ (наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите) Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Вид на пожарогасителя				№ на разрешението за гасителна ефективност на пожарогасителното вещество /за прах/	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане – в комбинация или поотделно)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	№ НА СТИКЕР
		Категория съгласно т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент)	гасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Маса или обем, kg, l	№ на разрешението за гасителна ефективност на пожарогасителното вещество /за прах/						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Към пожарогасителите с подменени части са прикрепени демонтираните.

• ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен представител на организацията, извършила обслужването)

• _____
 (подпис, печат)

 (име, фамилия)

• ПРИЕЛ:

(възложител/представител на възложителя)

• _____
 (подпис)

 (име, фамилия, длъжност)

К О Н Т Р О Л Е Н Л И С Т

За извършено Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасител, съгласно Договор № между ЕСО ЕАД, МЕР/МЕПР „.....” – Възложител и - Изпълнител по договора

Технически данни за пожарогасителя:			
Идентиф.№	Марка/мод.	Вид на гас.в-во.	Брой бут. в 1 ПГ.....
Г.пр./ф.№.....	Произв.	Категория на ПГ	кг гас.в-во в 1 бут.
Обща маса на зареден ПГ.....кг	Вид и маса на изтласт. газ	Срок на годност на бутилката	Дата на посл.хидр.изп.

Извършени дейности:	Бр/кг	Ед.цена [ЛВ]	Сума [ЛВ]
1. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
2. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
3. Хидростатично изпитване на бутилка			
4. Хидростатично изпитване на газов патрон			
5. Хидростатично изпитване на маркуч			
6. Зареждане с ново гасително вещество -бр.бут. покг			
7. Боядисване с червен автоемайлак №112 или №110, включително количката	-		
Подменени части:	-		
1.			
2.			
3.			
Общо [ЛВ] за пожарогасителя			

Обосновка за допълнително извършените дейности и подменени части извън посочените в приемо-предавателния протокол:

.....

Забележка: В празните клетки на таблицата задължително се пише тире („ – „)

Предал:

Проверил и приел:

(подпис)

(подпис)

/...../

/...../

(име и фамилия)

(име и фамилия)

Представител на изпълнителя

Представител на възложителя

Списък

на резервните части и консумативи, необходими за поддържане
и обслужване на пожарогасители

1. Пожарогасители прахови до 3 кг с постоянно налягане и с газов патрон.		мярка
1.	Предпазител „Я-2“	бр.
2.	Вентил команден комплект	бр.
3.	Сонда Я-2	бр.
4.	Седло „Я 2“	бр.
5.	Ос за спусък ф3 L = 25	бр.
6.	Спусък	бр.
7.	Затвор малък	бр.
8.	Затвор голям	бр.
9.	Вентил комплект /входящ/	бр.
10.	Гайка за вентил	бр.
11.	Капачка за вентил малка	бр.
12.	Капачка за вентил голяма	бр.
13.	Шайба декоративна	бр.
14.	Вентил М 30 x 1.5	бр.
15.	Дръжка за вентил	бр.
16.	Лост за вентил	бр.
17.	Затвор за вентил	бр.
18.	Пружина за затвор	бр.
19.	Предпазен клапан	бр.
20.	Сонда изходяща	бр.
21.	Манометър за вентил	бр.
22.	Гумен уплътнител – “О” пръстен	бр.
23.	Стойка крепежна	бр.
2. Пожарогасители прахови с постоянно налягане.		
• 6 килограма		
1.	Телен предпазител	бр.
2.	Вентил М 30 x 1.5	бр.
3.	Лост за вентил	бр.
4.	Дръжка за вентил	бр.
5.	Сонда изходяща	бр.
6.	Гумен уплътнител - „О” пръстен	бр.
7.	Маркуч комплект	бр.
8.	Манометър за вентил	бр.
9.	Държач за маркуч	бр.
10.	Затвор за вентил	бр.
11.	Пружина за затвор	бр.
12.	Предпазен клапан	бр.

• 10 и 12 килограма		
1.	Телен предпазител	бр.
2.	Вентил М 30 x 1.5	бр.
3.	Лост за вентил	бр.
4.	Дръжка за вентил	бр.
5.	Сонда изходяща	бр.
6.	Гумен уплътнител - „О” пръстен	бр.
7.	Маркуч комплект	бр.
8.	Манометър за вентил	бр.
9.	Държач за маркуч	бр.
10.	Затвор за вентил	бр.
11.	Пружина за затвор	бр.
12.	Предпазен клапан	бр.
• 25 и 50 килограма		
1.	Телен предпазител	бр.
2.	Вентил комплект	бр.
3.	Манометър за вентил	бр.
4.	Предпазен клапан	бр.
5.	Сонда изходяща	бр.
6.	Пистолет – прахов	бр.
7.	Маркуч комплект с накрайници L=5м.	бр.
8.	Гумен уплътнител – „О” пръстен	бр.
9.	Лост за вентил	бр.
10.	Дръжка за вентил	бр.
11.	Медно уплътнение	бр.
12.	Затвор за вентил	бр.
3. Пожарогасители прахови с газов патрон.		
• 6 килограма		
1.	Предпазител	бр.
2.	Вентил/глава команден комплект	бр.
3.	Лост за вентил	бр.
4.	Дръжка за вентил	бр.
5.	Патрон комплект	бр.
6.	Затвор за вентил	бр.
7.	Пружина за затвор	бр.
8.	Маркуч комплект	бр.
9.	Сонда изходяща	бр.
10.	Карбонизираща тръба	бр.
11.	Държач за маркуч	бр.
12.	Гумен уплътнител – „О” пръстен	бр.
13.	Предпазен клапан	бр.
14.	Ударен бутон за глава „М-6”	бр.
15.	Ос за ударен бутон „М-6”	бр.
16.	Пружина за ударен бутон за глава „М-6”	бр.
17.	Чашка с нагнетателна тръба „М-6”	бр.

18.	Ръкохватка за „М-6"	бр.
19.	Ос за ръкохватка за „М-6"	бр.
20.	Пистолет за „М-6"	бр.
• 12 килограма		
1.	Телен предпазител	бр.
2.	Вентил команден комплект	бр.
3.	Лост за вентил	бр.
4.	Дръжка за вентил	бр.
5.	Патрон комплект	бр.
6.	Затвор за вентил	бр.
7.	Пружина за затвор	бр.
8.	Маркуч комплект	бр.
9.	Сонда изходяща	бр.
10.	Карбонизираща тръба	бр.
11.	Държач за маркуч	бр.
12.	Гумен уплътнител – „О" пръстен	бр.
13.	Предпазен клапан	бр.
14.	Ударен бутон за глава „М-12"	бр.
15.	Ос за ударен бутон „М-12"	бр.
16.	Пружина за ударен бутон за глава „М-12"	бр.
17.	Чашка с нагнетателна тръба „М -12"	бр.
18.	Ръкохватка за „М -12"	бр.
19.	Ос за ръкохватка за „М-12"	бр.
20.	Пистолет за „М -12"	бр.
4. Пожарогасители с CO₂.		
• CO₂ до 3,5 килограма		
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "	бр.
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 "	бр.
3.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "	бр.
4.	Вентил CO ₂ на винт W 19,8 x 1/14 "	бр.
5.	Снегообразувател	бр.
6.	Дифтунга алуминиева	бр.
7.	Предпазител	бр.
• CO₂ от 4,2 до 10 килограма		
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "	бр.
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 "	бр.
3.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "	бр.
4.	Вентил CO ₂ на винт W 19,8 x 1/14 "	бр.
5.	Снегообразувател с маркуч за ПГ CO ₂ -от 4,2 до 10 кг	бр.
6.	Дифтунга алуминиева	бр.
7.	Сонда за пожарогасител CO ₂ от 4,2 до 10 кг	бр.
8.	Предпазител	бр.
• CO₂ от 17,5 до 80 килограма		
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "	бр.
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 "	бр.

3.	Сонда за пожарогасител CO ₂ - от 17,5 до 80 кг	бр.
4.	Маркуч в.н. L=10 m к-т с крайници и снегообраз.	бр.
5.	Дифтунга алуминиева	бр.
6.	Предпазител	бр.
• CO₂ – 2 x 6 килограма		
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “	бр.
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 “	бр.
3.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “	бр.
4.	Вентил CO ₂ на винт W 19,8 x 1/14 “	бр.
5.	Маркуч в.н. L=2.5 m к-т с крайници и снегообраз.	бр.
6.	Сонда за пож. CO ₂ -5,6 кг	бр.
7.	Дифтунга алуминиева	бр.
8.	Трипътник съединит. за ПГ CO ₂ -2 x 5,6 кг. Возим	бр.
9.	Предпазител	бр.
• CO₂ – от 2 x 20 кг до 2 x 80 кг и 4 x 80 кг		
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “	бр.
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 “	бр.
3.	Сонда за пожарогасител CO ₂ -35 кг	бр.
4.	Маркуч в.н. L=10 m к-т с крайници и снегообраз.	бр.
5.	Трипътник съединит. за ПГ CO ₂ -2x20 до 80кг возим	бр.
6.	Дифтунга алуминиева	бр.
7.	Предпазител	бр.
5. Пожарогасители с вода (с вода и добавки) 9 л.		
1.	Телен предпазител	бр.
2.	Вентил комплект	бр.
3.	Манометър за вентил	бр.
4.	Предпазен клапан	бр.
5.	Маркуч комплект с крайник	бр.
6.	Дръжка за вентил	бр.
7.	Медно уплътнение	бр.
8.	Пластмасово уплътнение	бр.
6. Гасителни вещества.		
1.	Гасителен прах ABC – съгласно БДС EN 615 или еквивалент	кг
2.	Въглероден двуокис – съгласно БДС EN 5923 или еквивалент	кг

РАЗДЕЛ III. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.
3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.
4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.
5. В случай че за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.
6. Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
7. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
8. Преговорите с всеки от участниците се провежда по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.
9. Комисията за провеждане на процедурата не може да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие.
10. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.
11. Преговорите със следващия участник започват след приключване и съставяне на протокол за резултатите от преговорите с предходния участник.
12. Когато предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
13. Обосновка по т.12 може да се отнася до:
 - икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги;
 - избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите;
 - оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките или услугите;
 - спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;
 - възможността участникът да получи държавна помощ;
14. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.13, на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не

представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

15. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

16. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

17. След провеждане на преговорите, комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”, **формирана на база посочените обеми в образаца на ценовото предложение** и следната формула, която се използва само за сравняване и класиране на офертите:

$$Ц = 1 * Ц_1 + 0.16 * Ц_2 + 0.15 * Ц_3 + 0.25 * Ц_4 + 0.25 * Ц_5 + 0.1 * Ц_6 + 0.1 * Ц_7$$

където:

Ц₁ - цена за техническо обслужване на пожарогасителите по т. 4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 от БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент), получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса по предложената единична цена от ценовата таблица;

Ц₂ - цена за техническо обслужване на пожарогасителите по т. 4.3.2.5 от БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент), получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса, подлежащи на този вид обслужване, по предложената единична цена от ценовата таблица;

Ц₃ - цена за хидростатично изпитване на пожарогасителите, получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса по предложената единична цена от ценовата таблица;

Ц₄ - цена за презареждане с ново гасително вещество на прахови пожарогасители, получена като сума от произведенията на количеството гасително вещество за даден тип и маса прахови пожарогасители по техния брой и по предложената единичната цена за прахово гасително вещество от ценовата таблица;

Ц₅ - цена за презареждане с ново гасително вещество на пожарогасители с CO₂, получена като сума от произведенията на количеството гасително вещество за даден тип и маса пожарогасители с CO₂ по техния брой и по предложената единичната цена за съответния вид гасително вещество от ценовата таблица;

Ц₆ - цена за боядисване на пожарогасителите, получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса по предложената единична цена за тяхното боядисване от ценовата таблица;

Ц₇ - цена на резервните части, получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от категория, тип и маса по броя резервни части от даден вид, съдържащи се в съответния пожарогасител и по предложената единична цена за всяка резервна част от ценовата таблица.

Коефициентите пред отделните суми отразяват процентно върху каква част от пожарогасителите се очаква да бъде извършена съответната дейност.

18. В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

19. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за утвърждаване.

20. **Участник, който не се яви за провеждане на договаряне ще бъде отстранен от процедурата и няма да бъде допуснат до участие в класирането.**

РАЗДЕЛ IV:УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в изискваните обстоятелства при включването им.
2. Участниците в процедурата се представляват от лицата, които ги представляват по закон или от упълномощени от тях лица.
3. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
5. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.
6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.
7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
8. Документите от офертата се представят на български език на хартиен носител в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата или чрез куриер с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката трябва да бъдат написани: наименованието на участника; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.
9. Опаковката по т.8 включва следните документи:
 - 9.1.Опис на представените документи (*оригинал*);
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
 - 9.2.Техническо предложение, съдържащо:
 - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (*оригинал*);
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
 - декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*оригинал*), когато е приложимо. Представя се по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
 - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*оригинал или заверено от участника копие*);
 - 9.3.Ценово предложение (*оригинал*).
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
10. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
 - подател на офертата;
 - номер, дата и час на получаване;
 - причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
11. При получаване на офертата върху опаковката по т. 8. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
12. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
- 13.Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 10.

14. В случаите по т. 13 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

15. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

16. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копие на документа представляващият участник постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

17. Комуникация между възложителя и участниците:

17.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

17.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

18. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от посочените по-горе начини, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

19. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

20. В случай че участникът е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, следва да представи съответните документи за посочените лица.

РАЗДЕЛ V. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

1. Гаранция за изпълнение на договора, посочена в поканата за представяне на оферти за конкретната обществената поръчка, в една от следните форми:

- **парична сума**, внесена в касата на ЕСО ЕАД - МЕР Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул."Съединение" № 151 или по банковата сметка на МЕР Горна Оряховица:

ВІС: ТТВВ ВG22

ІВАН: ВG46 ТТВВ 9400 1526 6439 52

банка: "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон Горна Оряховица.

- **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора.

- **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя /Столична община/ и на кандидата или участника;

2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

3. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. *(представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица).*

4. Когато в удостоверението по т. 2.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

5. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2., издаден от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

6. В случаите по т. 5, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА.

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица”

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)
1	2	3
Техническо предложение, съдържащо:		
1.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал).	
2.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).	
3.	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).	
Ценово предложение.		

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

ДО
МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА
УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” №151
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в
обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица”

от
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление:.....
(улица, град, община)

представяван от
(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти

адрес за кореспонденция

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.....
(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.....;

IBAN:

BIC:.....;

Титуляр на сметката:.....;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с
горепосочения предмет, както следва:

I. Срокове за изпълнение:

1. Обслужване по график на всяка партида пожарогасители /ПГ/ - в рамките на месеца,
посочен в съгласувания от Възложителя график за обслужване пожарогасителите на
отделните обекти, след подписване на приемо-предавателния протокол по Образец 1.
2. Срок за обслужване на използвани ПГ и на такива с установени недостатъци при
периодичен контрол, извършен от представител/и на Възложителя - (словом) /не

повече от 10 (десет) дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя - по факс или по имейл/.

II. Технически спецификации за изпълнение на услугата:

1.1. Декларираме, че при изпълнение на услугата ще спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, включително стандарта БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент).

При изпълнение на дейностите по техническо обслужване на пожарогасителите ще използваме следната технология и контрол:

(описва се предлаганата от участника технология на производствения процес при изпълнение на дейностите по техническо обслужване на пожарогасителите и начина на контрол)

III. Технически спецификации за гасителните вещества и резервните части:

Декларираме, че гасителните вещества и резервните части, които ще използваме при техническото обслужване на пожарогасителите, съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя в техническите спецификации от документацията за участие.

Прилагаме следните документи, удостоверяващи действителните технически спецификации на предлаганите от нас гасителните вещества и резервни части и гаранционни срокове:

1. *Описание на гасителното вещество или резервната част с посочени стандарти на които отговарят.*

2. *Завод-производител и сертификати за качество, издадени от акредитирани лица.*

3. *Декларации за съответствие за тези продукти, за които това се изисква съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите издадени на негово основание.*

4. Гаранционни срокове:

4.1. За обслужването на пожарогасителите – месеца (не по-малък от 12 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

4.2. На гасително вещество - Гасителен прах ABC – месеца (не по-малък от 24 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

4.3. На гасително вещество - Въглероден двуокис (CO₂) – месеца (не по-малък от 24 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

4.4. На вложените резервни части – месеца (не по-малък от 12 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Декларираме, че:

- не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл.101, ал.11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;
- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;

- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд*.
- в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система **съм декларирал/не съм декларирал** участие на: одизпълнител ети лица.
Ненужното се зачертава! Маркира се, когато е приложимо!
Съгласен съм, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в раздел IV „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка “ от документацията за участие.

Приложения:

- 1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
- 2.Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата.....,
.....
(собствено, бащино, фамилно име)
притежаваш/а лична карта №....., издадена на
от гр.
адрес:
.....
(постоянен адрес)
в качеството ми на
(посочете длъжността)
на.....
(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица”
(наименование на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част:
.....
(посочва се коя част/части от техн. предложение)
има конфиденциален характер по отношение на информация
(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)
на основание.....
(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)
и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....
(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

ДО
МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА
УЛ.,СЪЕДИНЕНИЕ” №151
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в
обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица”

от

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Цената за техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица, включва всички преки и непреки разходи, необходими за извършването на отделните видове дейности, в това число разходи за труд, транспорт, командировки, реакция при аварийни ситуации и други разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

2. Предлаганата от нас обща цена за техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица е (.....словом) лева , без ДДС.

Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в
обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица”

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за техническо обслужване	Брой пожарогасители		Сума [лв]
I. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 - 2					
I.1. Категория 1 – вода (вода с добавки или пяна)					
1	9 л.		16		
I.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане					
1.	До 3 кг		26		
2.	6 кг		37		
4.	12 кг		8		
6.	50 кг – ръчно возими		21		
I.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон					

1.	До 3 кг		38		
2.	6 кг		41		
4.	12 кг		5		
5.	25 кг – ръчно возими				
I.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими					
2.	3,5 кг		8		
4.	5 кг		131		
5.	5,6 кг		21		
6.	6 кг		21		
I.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими					
2.	1 x 17,5 кг		1		
3.	1 x 30 кг		2		
5.	2 x 6 кг		8		
8.	2 x 35 кг		6		
Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 1 - Ц1					0,00
II. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2 (извършва се на период от 5 години)					
II.1. Категория 1 – вода (вода с добавки или пяна)					
1	9 л.		16		
II.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане					
1.	До 3 кг.		26		
2.	6 кг.		37		
4.	12 кг.		8		
6.	50 кг. – ръчно возими		21		
II.3 Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими					
2.	3,5 кг.		8		
4.	5 кг.		131		
5.	5,6 кг.		21		
6.	6 кг.		21		
II.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими					
2.	1 x 17,5 кг		1		
3.	1 x 30 кг		2		
5.	2 x 6 кг		8		
8.	2 x 35 кг		6		
Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 2 - Ц2					0,00
III. Хидростатични изпитвания					
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за хидрост. изпитв. на 1 бр. бут./маркуч	Брой пожарогасители		Сума [лв]
III.1. Категория 1 – вода (вода с добавки или пяна)					

1	9 л.		16		
III.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане					
1.	До 3 кг		26		
2.	6 кг		37		
4.	12 кг		8		
6.	50 кг – ръчно возими		21		
III.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон					
1.	До 3 кг		38		
2.	6 кг		41		
4.	12 кг		5		
III.4. Категория 5 – пожарогасители с CO₂, носими - за бутилка					
2.	3,5 кг		8		
4.	5 кг		131		
5.	5,6 кг		21		
6.	6 кг		21		
III.5. Категория 5 – пожарогасители с CO₂, ръчно возими - за 1 бр. бутилка					
2.	1 x 17,5 кг		1		
3.	1 x 30 кг		2		
5.	2 x 6 кг		8		
8.	2 x 35 кг		6		
Σ [лв] за хидрост. изп. на всички пожарогасители, маркучи и газови патрони за прахови ПГ - ЦЗ					0,00
IV. Презареждане на пожарогасители					
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за кг. гас. вещество	Брой пожарогасители	Маса на гас. в-во в една бутилка [кг]	Сума [лв]
IV.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане					
1.	До 3 кг		26	3,0	
2.	6 кг		37	6,0	
4.	12 кг		8	12,0	
6.	50 кг – ръчно возими		21	50,0	
IV.2. Категория 4 – с газов патрон					
1.	До 3 кг		38	3,0	
2.	6 кг		41	6,0	
4.	12 кг		5	12,0	
Σ [лв] за презареждане на всички прахови пожарогасители - Ц4					0,00
IV.4. Категория 5 – пожарогасители с CO₂, носими					
2.	3,5 кг.		8	3,5	
4.	5 кг.		131	5,0	
5.	5,6 кг.		21	5,6	

6.	6 кг.		21	6,0	
IV.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими					
2.	1 x 17,5 кг		1	17,5	
3.	1 x 30 кг		2	30,0	
5.	2 x 6 кг		8	5,6	
8.	2 x 35 кг		6	35,0	
Σ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с CO2 - Ц5					0,00
V. Боядисване					
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв]	Брой пожарогасители		Сума [лв]
V.1. Категория 1 – вода (вода с добавки или пяна)					
1	9 л.		16		
V.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане					
1.	До 3 кг		26		
2.	6 кг		37		
4.	12 кг		8		
6.	50 кг – ръчно возими		21		
V.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон					
1.	До 3 кг		38		
2.	6 кг		41		
4.	12 кг		5		
V.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими					
2.	3,5 кг		8		
4.	5 кг		131		
5.	5,6 кг		21		
6.	6 кг		21		
V.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими - за целия П.Г., включително количката					
2.	1 x 17,5 кг		1		
3.	1 x 30 кг		2		
5.	2 x 6 кг		8		
8.	2 x 35 кг		6		
Σ [лв] за боядисване на всички пожарогасители - Ц6					0,00
VI. Резервни части (Усреднени цени за различните марки пожарогасители)					

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за резервна част	Брой пожарогасители	Брой рез. части в един пожарогасител	Сума [лв]
VI.1. Категории 2 и 4 – прахови, постоянно под налягане и с газов патрон - до 3 кг					
1.	Предпазител „Я-2"		64	1	
2.	Вентил команден комплект		64	1	
3.	Сонда Я-2		64	1	
4.	Седло „Я 2"		64	1	
5.	Ос за спусък ф3 L = 25		64	1	
6.	Спусък		64	1	
7.	Затвор малък		64	1	
8.	Затвор голям		64	1	
9.	Вентил комплект /входящ/		64	1	
10.	Гайка за вентил		64	1	
11.	Капачка за вентил малка		64	1	
12.	Капачка за вентил голяма		64	1	
13.	Шайба декоративна		64	1	
14.	Вентил М 30 x 1.5		64	1	
15.	Дръжка за вентил		64	1	
16.	Лост за вентил		64	1	
17.	Затвор за вентил		64	1	
18.	Пружина за затвор		64	1	
19.	Предпазен клапан		64	1	
20.	Сонда изходяща		64	1	
21.	Манометър за вентил		64	1	
22.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		64	1	
23.	Стойка крепежна		64	1	
VI.2. Категория 2 – прахови постоянно под налягане					
• 6 килограма					
1.	Телен предпазител		37	1	
2.	Вентил М 30 x 1.5		37	1	
3.	Лост за вентил		37	1	
4.	Дръжка за вентил		37	1	
5.	Сонда изходяща		37	1	
6.	Гумен уплътнител - „О” пръстен		37	1	
7.	Маркуч комплект		37	1	
8.	Манометър за вентил		37	1	
9.	Държач за маркуч		37	1	
10.	Затвор за вентил		37	1	
11.	Пружина за затвор		37	1	

12.	Предпазен клапан		37	1	
• 10 и 12 килограма					
1.	Телен предпазител		8	1	
2.	Вентил М 30 x 1.5		8	1	
3.	Лост за вентил		8	1	
4.	Дръжка за вентил		8	1	
5.	Сонда изходяща		8	1	
6.	Гумен уплътнител - „О” пръстен		8	1	
7.	Маркуч комплект		8	1	
8.	Манометър за вентил		8	1	
9.	Държач за маркуч		8	1	
10.	Затвор за вентил		8	1	
11.	Пружина за затвор		8	1	
12.	Предпазен клапан		8	1	
• 25 и 50 килограма					
1.	Телен предпазител		21	1	
2.	Вентил комплект		21	1	
3.	Манометър за вентил		21	1	
4.	Предпазен клапан		21	1	
5.	Сонда изходяща		21	1	
6.	Пистолет - прахов		21	1	
7.	Маркуч комплект с накрайници L=5м.		21	1	
8.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		21	1	
9.	Лост за вентил		21	1	
10.	Дръжка за вентил		21	1	
11.	Медно уплътнение		21	1	
12.	Затвор за вентил		21	1	
VI.3. Категория 4 – прахови с газов патрон					
• 6 килограма					
1.	Предпазител		41	1	
2.	Вентил/глава команден комплект		41	1	
3.	Лост за вентил		41	1	
4.	Дръжка за вентил		41	1	
5.	Патрон комплект		41	1	
6.	Затвор за вентил		41	1	
7.	Пружина за затвор		41	1	
8.	Маркуч комплект		41	1	
9.	Сонда изходяща		41	1	
10.	Карбонизираща тръба		41	1	
11.	Държач за маркуч		41	1	
12.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		41	1	
13.	Предпазен клапан		41	1	
14.	Ударен бутон за глава „М-6”		41	1	
15.	Ос за ударен бутон „М-6”		41	1	
16.	Пружина за ударен бутон за глава „М-6”		41	1	

17.	Чашка с нагнетателна тръба „М-6"		41	1	
18.	Ръкохватка за „М-6"		41	1	
19.	Ос за ръкохватка за „М-6"		41	1	
20.	Пистолет за „М-6"		41	1	
• 12 килограма					
1.	Телен предпазител		5	1	
2.	Вентил команден комплект		5	1	
3.	Лост за вентил		5	1	
4.	Дръжка за вентил		5	1	
5.	Патрон комплект		5	1	
6.	Затвор за вентил		5	1	
7.	Пружина за затвор		5	1	
8.	Маркуч комплект		5	1	
9.	Сонда изходяща		5	1	
10.	Карбонизираща тръба		5	1	
11.	Държач за маркуч		5	1	
12.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		5	1	
13.	Предпазен клапан		5	1	
14.	Ударен бутон за глава „М-12"		5	1	
15.	Ос за ударен бутон „М-12"		5	1	
16.	Пружина за ударен бутон за глава „М-12"		5	1	
17.	Чашка с нагнетателна тръба „М -12"		5	1	
18.	Ръкохватка за „М -12"		5	1	
19.	Ос за ръкохватка за „М-12"		5	1	
20.	Пистолет за „М -12"		5	1	
VI.4. Категория 5 – пожарогасители с CO₂					
• CO₂ до 3,5 килограма					
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "		8	1	
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 "		8	1	
3.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "		8	1	
4.	Вентил CO ₂ на винт W 19,8 x 1/14 "		8	1	
5.	Снегообразувател		8	1	
6.	Дифтунга алуминиева		8	1	
7.	Предпазител		8	1	
• CO₂ от 4,2 до 10 килограма					
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "		173	1	
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 "		173	1	
3.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "		173	1	
4.	Вентил CO ₂ на винт W 19,8 x 1/14 "		173	1	
5.	Снегообразувател с маркуч за ПГ CO ₂ -от 4,2 до 10 кг		173	1	
6.	Дифтунга алуминиева		173	1	
7.	Сонда за пожарогасител CO ₂ от 4,2 до 10 кг		173	1	
8.	Предпазител		173	1	

• CO₂ от 17,5 до 80 килограма					
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		3	1	
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 “		3	1	
3.	Сонда за пожарогасител CO ₂ - от 17,5 до 80 кг		3	1	
4.	Маркуч в.н. L=10 m к-т с накрайници и снегообраз.		3	1	
5.	Дифтунга алуминиева		3	1	
6.	Предпазител		3	1	
• CO₂ - 2 x 6 килограма					
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		8	2	
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 “		8	2	
3.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “		8	2	
4.	Вентил CO ₂ на винт W 19,8 x 1/14 “		8	2	
5.	Маркуч в.н. L=2.5 m к-т с накрайници и снегообраз.		8	1	
6.	Сонда за пож. CO ₂ -5,6 кг		8	2	
7.	Дифтунга алуминиева		8	1	
8.	Трипътник съединит. за ПГ CO ₂ -2 x 5,6 кг. возим		8	1	
9.	Предпазител		8	2	
• CO₂ – от 2 x 20 кг до 2 x 80 кг и 4 x 80 кг					
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		6	2	
2.	Вентил CO ₂ на винт W 28,8 x 1/14 “		6	2	
5.	Сонда за пожарогасител CO ₂ -35 кг		6	2	
7.	Маркуч в.н. L=10 m к-т с накрайници и снегообраз.		6	1	
8.	Трипътник съединит. за ПГ CO ₂ -2x20 до 80кг возим		6	1	
9.	Дифтунга алуминиева		6	1	
10.	Предпазител		6	2	
VI.5. Категория 1 – вода 9 л.					
1.	Телен предпазител		16	1	
2.	Вентил комплект		16	1	
3.	Манометър за вентил		16	1	
4.	Предпазен клапан		16	1	
5.	Маркуч комплект с накрайник		16	1	
6.	Дръжка за вентил		16	1	
7.	Медно уплътнение		16	1	
8.	Пластмасово уплътнение		16	1	
Σ [лв] за всички резервни части за всички пожарогасители -Ц7				0,00	
ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА				0,00	
Ц = 1*Ц1 + 0.16* Ц2 + 0.15* Ц3 + 0.25* Ц4 + 0.25*Ц5 + 0.1*Ц6 + 0.1*Ц7				0,00	

Посочената по-горе **Обща предлагана цена** служи само за нуждите на оценката. За срока на договора ще бъдат заплащани реално извършени услуги и вложените резервни части,

материали и консумативи по единичните цени от ценовото предложение от офертата на избория за изпълнител на обществената поръчка участник.

При несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ VI: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№ МЕР-ГО-ДОГ-...../..... Г.

Днес, 2017 година, в гр. Горна Оряховица, между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1404, район „Триадица“, бул.“Гоце Делчев“ № 105 и адрес на МЕР Г.Оряховица ул. “Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко ^{Заменимо по чл.2 от ЗЗЛД} Войводов – Ръководител МЕР Горна Оряховица, упълномощен с Пълномощно № 813/22.01.2015 г. от Иван ^{Заменимо по чл.2 от ЗЗЛД} Йотов – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД, с рег. №538/21.01.2015 г. на Валентина Василева – нотариус в район РС София с рег.№320 на Нотариалната камара, да представлява ЕСО ЕАД, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

и

„.....”, със седалище и адрес на управление гр., област, община, ул. №, ЕИК, представлявано от (име)(длъжност)....., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение № / г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “**Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица**”, при условията и по реда на чл.112 от ЗОП, се сключи този договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следната услуга: „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от МЕР Горна Оряховица към ЕСО ЕАД”, в обем съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и документацията за участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, наричани за краткост „дейности”.

2. ЦЕНИ

2.1. Цената за изпълнение обслужването и поддържането в работно състояние на пожарогасители се определя от договорените единични цени за отделните видове дейности и броя на отделните видове пожарогасители, върху които са приложени тези дейности.

2.2. Ако при обслужването на отделен пожарогасител се е наложило подмяна на гасителното вещество и на някои повредени части с резервни, техните договорени цени се включват в общата цена за конкретния пожарогасител.

2.3. Договорените единични цени за отделните видове дейности, на гасителните вещества и на резервните части са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.

3. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК

3.1. Мястото на изпълнение на дейностите по предмета на договора е мобилна база или стационарна база за обслужване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се в гр. (адрес), с ръководител, телефон

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощават компетентни лица от своя персонал, които ги представляват при изпълнение на договора. Списъкът с тези лица е приложение към договора.

3.3. Срокът за изпълнение предмета на договора е **12 (дванадесет) месеца**, считано от датата на подписването му.

3.4. Обслужването на пожарогасителите ще се изпълнява със средства и материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.5. Транспортирането на пожарогасителите се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка и риск.

3.6. За изпълнение обслужването на пожарогасителите на отделните обекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага график, съобразен с изтичането на сроковете за обслужване на пожарогасителите в съответния обект. Графикът се съгласува от упълномощено лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугата на свой риск. Отговорността за съхраняване на пожарогасителите при транспорта и в стационарната база за обслужване се прехвърля от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от упълномощени, компетентни представители на двете страни, фигуриращи в списък, приложен към договора.

3.8. Използваните пожарогасители и тези, за които са установени недостатъци при периодичния контрол, се обслужват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в (.....) дневен срок от получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.9. Упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да присъстват при обслужването на пожарогасителите в базата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да упражняват контрол върху вида и качеството на обслужването, ремонта, презареждането и хидростатичните изпитвания.

3.10. Приемането на обслужените пожарогасители от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва и удостоверява с **Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане**, съгласно чл. 13, ал. 2 на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. При приемането упълномощените представители на двете страни подписват и **Контролни листове**, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки обслужен пожарогасител, в който са отразени извършените дейности и вложените резервни части, с техните цени и общата цена за обслужването на този пожарогасител. Екземпляр от всички контролни листове се представя на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с описа по чл. 4.1.

3.11. В случай че има сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, в присъствие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

3.12. При приемане на работата по чл. 3.11., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договор за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

4. ПЛАЩАНИЯ

4.1. Разплащането ще се извършва след извършване обслужването на всяка партида пожарогасители, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на:

- оригинал на опис на обслужените пожарогасители с цена за обслужването на всеки пожарогасител и обща стойност на услугата за дадената партида, подписан от упълномощени представители на двете страни, фигуриращи в списък, приложен към договора;
- оригинална фактура, издадена не по-късно от 5 (пет) дни след датата на описа на обслужените пожарогасители.

4.2. В случай че има сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане при условията на чл. 4.1., след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е

заплатил на подизпълнителите всички работи, приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на подизпълнителите.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при подписване на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на (словом) лв., представляваща 5% от прогнозната стойност на поръчката, която служи за обезпечаване изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в една от следните форми:

- а) парична сума, внесена по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или;
- б) неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по чл. 3.3. или
- в) застраховка, която обезпечаваше изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по чл. 3.3.

5.2. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася в касата на адреса на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Горна Оряховица.

BIC: TTBB BG22

IBAN: BG46 TTBB 9400 1526 6439 52

5.3. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, съгласно образеца от документацията;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

5.3.1. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.4. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечаваше изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.

5.4.1. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни след прекратяването на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

5.5.1. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

5.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

5.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение обслужването на пожарогасителите в срок до 20 (двадесет) дни след датата, посочена в **Графика** за изпълнение като начална и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугата не отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

5.8. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

5.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

6. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Гаранционни срокове:

6.1.1. За обслужването на пожарогасителите – месеца (не по-малък от 12 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

6.1.3. На гасително вещество - Гасителен прах ABC – месеца (не по-малък от 24 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

6.1.3. На гасително вещество - Въглероден двуокис (CO_2) – месеца (не по-малък от 24 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

6.1.4. На вложените резервни части – месеца (не по-малък от 12 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

6.3. При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители може да се извършва извадков контрол. В случай че пожарогасител не сработи или теглото на гасителния агент не отговаря на посоченото от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или липсва някой от изискващите се пломба, надписи и етикети, цялата партида се връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за повторно техническо обслужване, което се извършва за негова сметка. В случай че пробата за сработване е успешна, съответното повторно обслужване и зареждане на пожарогасителя с гасително вещество е за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.4. За всички дефекти и недостатъци относно извършените дейности, установени при изпълнението на договора и по време на гаранционния срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отправи възражение към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.5. Срокът за явяване на специалистите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е 3 (три) работни дни от получаване на възражението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като отстраняването на констатираните недостатъци се изпълнява в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на възражението и е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7. СТАНДАРТИ

7.1. Техническото обслужване, презареждане и хидростатични изпитания на пожарогасителите ще се извършват в съответствие с изискванията на стандарта БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент).

7.2. Материалите, използвани при обслужването на пожарогасителите трябва да отговарят на стандартите, указани в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.

8. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. В случай на неспазване на срокове и на неизпълнение на задълженията по договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2% на ден закъснение върху прогнозната стойност на поръчката, но не повече от 20% от прогнозната стойност на поръчката. Санкцията за забава не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от неговото задължение да

завърши изпълнението на договора, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

8.2. При констатирано лошо или частично изпълнение на дейност, част от предмета на договора, или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в техническите изисквания, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

8.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.4. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение.

8.5. В случаите по чл. 8.4., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще намали сумата за плащане, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, със стойността на разликата.

8.6. При забава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отношение на сроковете в този договор, той дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение в размер на ОЛП. Лихвата се начислява подневно от датата на падежа на просрочената сума до датата на постъпване на дължимото плащане по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се разпределя на 360-дневна годишна база.

8.7. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Този договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

9.2. Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.

9.3. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

9.3.1. За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

1. когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на обслужването на пожарогасителите в срок до 20 (двадесет) дни, считано от посочената в графика дата;
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на обслужването на пожарогасителите за повече от 20 (двадесет) дни;
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката, техническите изисквания и техническото предложение.

9.3.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

9.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

9.5. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички обслужени пожарогасители, по които е извършил услугата в изпълнение на договора до датата на прекратяването;

9.6. При предсрочно прекратяване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред.

10. СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

11.1. Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 10 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ОБЩИ УСЛОВИЯ

12.1. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

12.2. При изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

12.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугата, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

12.4. Този договор влиза в сила след изпълнение на следните условия:

- подписването му от двете страни и представянето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на гаранция за изпълнение и документите, изискуеми съгласно чл. 58 от ЗОП.

12.5. В случай на настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 7 (седем) дни от настъпването им.

12.6. Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

12.6.1. За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

12.7. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

12.8. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

12.9. Този договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

12.10. Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1. Технически изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
4. СПОРАЗУМЕНИЕ №1 за конфиденциалност.
5. Списък на упълномощените лица от двете страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
за конфиденциалност

към договор №.от2017 г.

Днес2017 г., в гр. Горна Оряховица между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1404, район „Триадица“, бул.“Гоце Делчев“ № 105 и адрес на МЕР Г.Оряховица ул. “Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Заклучено по чл.2 от ЗЗЛД Зойводов – Ръководител МЕР Горна Оряховица, упълномощен с Пълномощно № 813/22.01.2015 г. от Иван Заклучено по чл.2 от ЗЗЛД Йотов – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД, с рег. №538/ 21.01.2015 г. на Валентина Василева – нотариус в район РС София с рег.№320 на Нотариалната камара, да представлява ЕСО ЕАД, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

“.....(фирма).....”, със седалище и адрес на управление гр., община, ул., ЕИК, представлявано от..... (име, фамилия)..... –(длъжност, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи това споразумение за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- *Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.*

- *Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.*

- *Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.*

- *Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.*

**Списък с упълномощени лица за извършване на дейностите
по Договор /**

**с предмет: “Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на
пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”**

Упълномощен за Възложителя:	Упълномощен за Изпълнителя:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РАЗДЕЛ VII: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДО

МЕР Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица
ул. „Съединение”, №151

Известени сме, че нашият Клиент, _____ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № _____ / _____ г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: _____ (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата каквото и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!